平成 29年度　西予市衛生センター　放流水質検査結果

検査項目	単位	水質汚濁防止法	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
PH	---	5.8～8.6	7.3	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	8.0	7.5	7.7	7.7
BOD	mg/ℓ	20以下（廃掃法）	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD	mg/ℓ	120以下	2.5	7.9	1.3	6.7	1.3	8.0	3.8	0.3	1.1	0.9	2.9	0.8	3.13
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	150以下	1未満	1未満	2	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.25
T-N	mg/ℓ	60以下	4.3	5.8	2.9	3.1	4.7	6.3	2.7	3.4	5.3	0.6	1.5	0.9	3.5
T-P	mg/ℓ	8以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08	0.0	0.03未満	0.04	0.0	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03
大腸菌群数	個/ｃ㎥以下	3000個/ｃ㎥以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

平成 30年度　西予市衛生センター　放流水質検査結果

検査項目	単位	水質汚濁防止法	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
PH	---	5.8～8.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.5	7.6	7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.6
BOD	mg/ℓ	20以下（廃掃法）	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD	mg/ℓ	120以下	3.8	1.2	6.0	3.8	5.1	0.9	2.8	6.7	1.2	3.1	0.8	0.7	3.01
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	150以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
T-N	mg/ℓ	60以下	1.3	1.3	1.5	1	1	2	0.8	1.2	5.4	2	1	2.8	1.8
T-P	mg/ℓ	8以下	0.03未満	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03	0.04	0.16	0.03	0.04	0.03未満	0.05	0.03未満	0.05
大腸菌群数	個/ ｃ㎥以下	3000個/ ｃ㎥以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満