令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.5			1.5			2.9			2.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.08			0.08			0.08			0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.004			0.001 未満			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.02			0.01			0.02	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	10.4	10.7	10.9	10.1	10.2	9.3	10.0	10.7	10.9	11.2	11.3	11.0	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.69	6.61	6.77	6.85	6.58	6.53	7.08	6.51	6.84	6.79	6.95	6.73	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	
57	水温(℃)	－	19.0	22.0	23.0	23.0	24.0	25.0	24.0	21.0	15.0	14.0	13.0	16.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第１水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													0
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.3
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													10.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													38
40	蒸発残留物	500													91
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000003
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.33
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5　未満
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陰	陰	陰	陽	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	18.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第２水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													0
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.3
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													10.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													39
40	蒸発残留物	500													92
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.39
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5　未満
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陰	陽	陽	陰	陰	陽	陰	陽	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	18.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第３水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													0
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													3.1
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													10.3
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													11.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													40
40	蒸発残留物	500													104
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000003
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.31
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5　未満
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陰	陰	陽	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	18.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第４水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													24
2	大腸菌	陰													陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													1.8
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.07
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.08
34	鉄及びその化合物	0.3													0.41
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													12.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.201
38	塩化物イオン	200													13.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													102
40	蒸発残留物	500													167
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.13
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													10.8
51	濁度(度)	2.0													3.2
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.00
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陰	陰	陽	陽
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	19.0	17.0	17.0	17.0	16.0	16.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.4			2.5			2.5			2.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.11			0.13			0.11			0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06			0.11			0.06			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.004			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.006			0.003			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.002			0.001			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001			0.001 未満			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	12.6	13.4	13.0	11.8	11.7	10.3	12.0	12.6	13.5	14.4	13.6	12.2	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									96				
40	蒸発残留物	500									153				
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.36	0.30	0.36	0.40	0.40	0.37	0.33	0.31	0.31	0.30 未満	0.31	0.32	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.38	7.46	7.52	7.71	7.34	7.32	7.74	7.32	7.37	7.47	7.47	7.42	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	
57	水温(℃)	－	18.0	21.0	23.0	24.0	23.0	25.0	24.0	20.0	14.0	13.0	12.0	16.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　揚-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													0
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.6
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.09
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													11.1
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													12.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													92
40	蒸発残留物	500													135
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000002
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.95
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陽	陰	陽	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陰	陽	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0		
57	水温(℃)	－	20.0	19.0	20.0	20.0	19.0	21.0	21.0	18.0	17.0	17.0	17.0		
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	23	0	36	0	2	1	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.9			0.9			0.9			1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.10			0.13			0.11			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.002			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.04			0.01 未満			0.04	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	9.1	9.0	9.0	9.0	9.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.9	8.9	9.0	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.69	6.76	6.88	6.98	6.88	6.82	6.99	6.80	6.89	6.86	6.97	6.82	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.7	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	
57	水温(℃)	－	18.0	21.0	22.0	22.0	23.0	24.0	23.0	20.0	14.0	13.0	12.0	14.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　南(南水源第１取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													0
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													1.0
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.02
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													8.7
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													8.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													32
40	蒸発残留物	500													81
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000004
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.73
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5　未満
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　南(南水源第２取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100													2
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													1.0
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.02
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													8.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200													8.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													31
40	蒸発残留物	500													87
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000003
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.61
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5　未満
51	濁度(度)	2.0													0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　和泉

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	原水 (R2.3.23)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.2			0.3			0.2			0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.08			0.07			0.07			0.05	0.60
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.13			0.26			0.23			0.18	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.023			0.036			0.015			0.015	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.018			0.004			0.008			0.008	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.002			0.001			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.028			0.048			0.021			0.020	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.017			0.021			0.012			0.011	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.010			0.005			0.005	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.02
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													7.6
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	9.6	10.1	10.7	8.7	10.2	8.8	9.7	9.8	9.9	10.4	9.7	9.0	8.6
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													24
40	蒸発残留物	500													76
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.99	0.66	1.04	0.97	0.87	0.96	0.83	0.64	0.72	0.65	0.84	0.65	0.84
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.25	7.61	7.48	7.24	7.39	7.29	7.54	7.28	7.44	7.35	7.30	7.30	7.28
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.6	1.4	0.3	1.1	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.6
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													5
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	18.0	23.0	23.0	24.0	25.0	29.0	25.0	21.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0
57	水温(℃)	－	17.0	20.0	22.0	22.0	22.0	24.0	23.0	19.0	13.0	12.0	11.0	15.0	12.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	