令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　卯之町浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.9			0.6			0.7			0.6	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.11			0.09			0.02			0.08	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.09
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.09			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001			0.002			0.001　未満			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.001			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.006			0.005			0.140			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002			0.001　未満			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01　未満			0.02			0.01　未満	0.03
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													17.7
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.021
38	塩化物イオン	200	9.7	10.1	8.8	9.5	7.6	6.9	8.3	7.8	7.8	9.0	6.9	7.3	8.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													49
40	蒸発残留物	500													129
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32	0.30　未満	0.34	0.31	0.38	0.34	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.46	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.84	7.23	7.16	7.07	7.02	6.89	7.33	6.79	7.13	7.08	6.83	6.65	7.09
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.0	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陽	陰	陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	16.0	19.0	21.0	22.0	25.0	24.0	22.0	20.0	12.0	16.0	14.0	14.0	19.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.8	0.6	0.4	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　下川浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.2			0.2			0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.08			0.06			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.009			0.006			0.002			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003			0.003			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.015			0.011			0.004			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.003			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.004			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.06
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													5.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.021
38	塩化物イオン	200	4.6	4.8	4.5	5.0	5.0	4.3	4.5	4.8	4.8	5.3	4.3	4.6	4.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													11
40	蒸発残留物	500			35										64
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55	0.39	0.46	0.42	0.52	0.46	0.35	0.38	0.31	0.30　未満	0.67	0.30　未満	0.51
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.99	7.43	7.24	6.95	7.12	7.09	7.10	7.27	7.18	7.20	6.96	7.02	7.26
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.5　未満	0.8	0.7	0.9	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.5	0.5　未満	2.8
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.8
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	0.5	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	14.0	20.0	21.0	21.0	26.0	25.0	20.0	17.0	11.0	9.0	10.0	14.0	19.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1			0.1			0.1　未満			0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.13			0.15			0.13			0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.11			0.18			0.11			0.09	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.002			0.003	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.006			0.003			0.011	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002			0.001			0.004	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.02			0.01			0.01	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	8.8	8.6	8.6	8.4	8.9	8.4	8.8	8.9	8.6	10.1	9.2	9.1	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			52										
40	蒸発残留物	500			117			119			130			115	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.41	0.44	0.34	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.93	7.09	7.15	7.12	7.24	7.13	7.25	7.20	7.24	7.01	6.99	6.70	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.4	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.4	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	
57	水温(℃)	－	16.0	20.0	23.5	25.0	29.0	26.0	25.0	20.5	14.0	10.0	16.0	14.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	上松葉第１水源 (R1.6.24)	上松葉第２水源 (R1.6.24)	上松葉第３水源 (R1.6.24)	永長第１水源 (R1.6.24)	永長第２水源 (R1.6.24)	れんげ水源 (R1.6.24)							備考
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.002							
8	六価クロム化合物	0.05	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.09	0.11	0.08	0.31	0.10	0.31							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03	0.03	0.02	0.19	0.06	0.18							
14	四塩化炭素	0.002	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満							
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満							
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満							
34	鉄及びその化合物	0.3	1.39	2.34	0.01　未満	0.41	0.01　未満	0.96							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	15.0	16.5	11.6	31.9	16.4	30.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.106	0.241	0.005　未満	0.048	0.005　未満	0.413							
38	塩化物イオン	200	7.6	9.7	5.3	6.1	5.3	9.1							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	58	79	30	52	32	95							
40	蒸発残留物	500	128	160	93	157	108	203							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満							
45	フェノール類	0.005	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満							
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.49							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.73	6.93	6.66	7.26	6.82	7.39							
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	2.5	6.1	0.5　未満	3.3	0.5　未満	17.2							
51	濁度(度)	2.0	0.6	0.4	0.2　未満	0.6	0.2　未満	2.0							
52	アンモニア態窒素(原水)	－		0.10				0.10							
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陰	陰	陰	陰							
56	気温(℃)	－	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0							
57	水温(℃)	－	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0							
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　明石浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.0			0.9			0.8			1.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.11			0.05　未満			0.12			0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06			0.11			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.002			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.004			0.002			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.010			0.003			0.002			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.001			0.001			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										
38	塩化物イオン	200	4.6	12.5	9.5	9.5	8.0	8.5	8.3	8.7	7.7	8.9	10.6	11.3	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			39										
40	蒸発残留物	500			83										
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55	0.31	0.42	0.31	0.34	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.99	7.01	6.98	6.93	7.09	6.90	7.09	6.94	6.96	7.03	6.91	6.67	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	
57	水温(℃)	－	14.0	20.0	22.0	23.0	27.0	24.0	22.0	20.0	10.0	13.0	13.0	16.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.7	0.7	0.4	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　明石浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	明石第１水源 (R1.6.24)	明石第２水源１号 (R1.6.24)	明石第２水源２号 (R1.6.24)										備考
1	一般細菌	100	0	0	0										
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満										
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
8	六価クロム化合物	0.05	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.2	0.6	0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.09	0.14	0.23										
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	0.02	0.04										
14	四塩化炭素	0.002	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
17	ジクロロメタン	0.02	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
20	ベンゼン	0.01	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満										
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.01　未満	0.02										
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01	0.01	0.15										
35	銅及びその化合物	1.0	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.5	9.7	11.5										
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005　未満	0.005　未満	0.044										
38	塩化物イオン	200	11.3	7.4	5.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	39	44	58										
40	蒸発残留物	500	97	94	113										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満										
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満										
45	フェノール類	0.005	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.37	0.30　未満	0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.37	6.84	7.28										
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度(度)	5.0	0.8	0.5　未満	0.9										
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.3										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0										
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰										
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陰										
56	気温(℃)	－	25.0	25.0	25.0										
57	水温(℃)	－	21.0	19.0	21.0										
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　新城浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.28			0.30			0.30			0.26	0.27
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.08
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.09			0.22			0.10			0.09	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01			0.01　未満			0.01	0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.03			0.01　未満			0.03	0.58
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			19.7										19.5
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.042
38	塩化物イオン	200	5.8	6.0	5.6	5.7	6.6	6.1	5.8	6.1	5.8	5.9	5.9	5.8	5.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			88			88			88			89	88
40	蒸発残留物	500			170			188			132			170	197
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.90	7.89	8.13	7.93	7.90	7.94	7.92	7.76	7.64	7.80	7.89	7.67	7.75
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	1.0	0.5　未満	0.6	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.9	0.5　未満	1.0	4.2
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	2.7
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	15.0	17.0	19.0	23.0	24.0	21.0	19.0	17.0	15.0	9.0	13.0	16.0	18.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.5	0.2	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　多田浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.1			0.2			0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.15			0.18			0.16			0.15	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.06　未満			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.001			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.006			0.001			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.001　未満			0.001　未満			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.003			0.003			0.001　未満			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.8	7.3	7.0	6.0	7.4	6.5	7.0	7.1	6.8	7.0	6.7	6.8	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			138			180			144			151	
40	蒸発残留物	500			188			222			200			213	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.99	7.98	8.10	7.94	8.24	8.19	8.19	8.09	7.98	7.97	7.92	8.00	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	
57	水温(℃)	－	15.0	22.0	25.0	26.0	29.0	28.0	25.0	20.0	13.0	10.0	14.0	15.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　多田浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	多田第３水源 (R1.6.24)	多田第４水源 (R1.6.24)											備考
1	一般細菌	100	10	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003　未満	0.0003　未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005　未満	0.00005　未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001											
8	六価クロム化合物	0.05	0.005　未満	0.005　未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満	0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.6	0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.14	0.17											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.05	0.02											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002　未満	0.0002　未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005　未満	0.005　未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001　未満	0.001　未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001　未満	0.001　未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005　未満	0.005　未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満	0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満	1.42											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01　未満	0.01　未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	9.2	9.6											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005　未満	0.166											
38	塩化物イオン	200	7.5	6.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	56	193											
40	蒸発残留物	500	110	278											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02　未満	0.02　未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005　未満	0.005　未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005　未満	0.0005　未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.03	7.69											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	16.3											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	5.9											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽											
56	気温(℃)	－	25.0	25.0											
57	水温(℃)	－	23.0	21.0											
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　河内浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (H31.4.15)	5月 (R1.5.13)	6月 (R1.6.10)	7月 (R1.7.8)	8月 (R1.8.19)	9月 (R1.9.9)	10月 (R1.10.15)	11月 (R1.11.11)	12月 (R1.12.9)	1月 (R2.1.14)	2月 (R2.2.17)	3月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	10
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4			0.5			0.3			0.4	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.06			0.05　未満	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.11			0.23			0.16			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.021			0.019			0.006			0.007	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.009			0.010			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.002			0.001			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.026			0.029			0.010			0.014	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.012			0.011			0.005			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.008			0.003			0.005	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.03
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													5.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.007
38	塩化物イオン	200	5.9	6.0	5.6	5.4	5.8	5.6	6.3	6.0	5.9	6.2	5.7	5.6	5.6
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													15
40	蒸発残留物	500													66
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.47	0.43	0.80	0.62	0.74	0.57	0.45	0.38	0.43	0.40	0.87	0.39	1.06
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.38	7.52	7.28	7.40	7.50	7.39	7.52	7.56	7.48	7.37	7.41	7.46	7.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満	1.0	0.6	1.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.2	0.5　未満	4.6
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	14.0	18.0	22.0	24.0	29.0	26.0	23.0	18.0	12.0	9.0	11.0	13.0	18.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.8	0.4	0.5	0.2	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.5	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　田之筋浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.4			0.3			0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.07			0.11			0.11			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.010			0.008			0.004			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.010			0.006			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.014			0.012			0.006			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.007			0.004			0.003			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.004			0.002			0.004	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.3	5.4	5.4	5.3	5.6	5.5	5.5	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.50	0.53	0.82	0.62	0.84	0.55	0.53	0.45	0.48	0.34	0.51	0.35	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.89	6.94	6.81	6.75	6.93	6.86	6.92	7.05	7.04	7.65	6.95	7.08	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	1.0	0.9	1.8	1.0	1.8	1.1	0.9	0.8	0.9	0.5　未満	1.0	0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	
57	水温(℃)	－	13.0	17.0	20.0	21.0	25.0	23.0	21.0	17.0	12.0	9.0	10.0	12.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.8	0.5	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　田之筋浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	伊崎水源 (R1.6.24)	田野中水源 (R1.6.24)											備考
1	一般細菌	100	0	10											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003　未満	0.0003　未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005　未満	0.00005　未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
8	六価クロム化合物	0.05	0.005　未満	0.005　未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満	0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満	0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.24	0.05　未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.08	0.01　未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002　未満	0.0002　未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005　未満	0.005　未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001　未満	0.001　未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001　未満	0.001　未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001　未満	0.001　未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.008	0.005　未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満	0.09											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.19	0.06											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01　未満	0.01　未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	21.6	3.3											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.062	0.005　未満											
38	塩化物イオン	200	4.9	5.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	91	8											
40	蒸発残留物	500	178	40											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02　未満	0.02　未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001　未満	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005　未満	0.005　未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005　未満	0.0005　未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.57											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.83	6.74											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.8	4.3											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	1.2											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	5											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽											
56	気温(℃)	－	25.0	25.0											
57	水温(℃)	－	20.0	17.0											
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　文治が駄場浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.13			0.06　未満			0.17	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													2.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	4.0	4.1	3.8	4.1	4.1	4.0	3.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													11
40	蒸発残留物	500													41
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.35	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.59	6.74	6.97	7.42	7.37	6.51	6.59	6.62	6.66	6.86	7.12	6.54	6.50
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陽	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陽	陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	21.0	20.0	24.0	23.0	19.0	15.0	11.0	9.5	12.0	12.0	16.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.3	1.0	0.7	0.6	1.0	1.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.10			0.12			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.006			0.002			0.001　未満			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.011			0.008			0.004			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.003			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01			0.01			0.01　未満	0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.3
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	5.9	6.1	5.5	4.0	5.5	5.5	6.3	6.4	6.2	6.4	6.2	5.8	5.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													4
40	蒸発残留物	500													4
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.40	0.30　未満	0.70	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.39	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.36	6.55	6.43	6.41	6.62	6.46	6.51	6.47	6.44	6.45	6.57	6.44	6.28
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	1.1
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	15.0	20.0	23.0	24.0	27.0	26.0	23.0	18.0	13.0	9.0	12.0	14.0	17.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.4	0.2	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田苗

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06			0.16			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.012			0.013			0.003			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.070			0.009			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.016			0.017			0.005			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.070			0.011			0.004			0.007	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.004			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.04			0.02			0.04	0.08
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01　未満			0.01			0.02	0.04
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	5.9	6.0	5.6	5.0	5.6	5.6	6.2	6.1	6.1	6.5	5.9	5.7	5.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													5
40	蒸発残留物	500													43
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.39	0.72	0.58	0.91	0.60	0.41	0.36	0.42	0.44	0.89	0.42	0.40
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.63	6.75	6.61	6.86	6.98	6.59	6.64	6.66	6.70	6.76	6.98	6.70	6.65
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.8	0.7	1.3	1.9	1.9	1.3	0.7	0.8	0.7	0.5	1.5	0.8	2.5
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.8
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	23.0	25.0	27.0	25.0	23.0	17.0	11.0	10.0	12.0	13.0	19.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.6	0.2	0.5	0.4	0.5	0.3	0.8	0.6	0.6	0.4	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.2			0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.06			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.09			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.009			0.009			0.003			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003			0.005			0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.012			0.015			0.005			0.011	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.004			0.002			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.005			0.002			0.004	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.05			0.02			0.01　未満			0.01　未満	0.15
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03			0.01			0.01　未満			0.01　未満	0.10
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.9
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.007
38	塩化物イオン	200	6.5	6.4	5.8	6.2	6.3	6.3	6.6	6.6	6.4	6.6	6.3	6.4	5.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													10
40	蒸発残留物	500													54
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.67	0.46	0.73	0.47	0.57	0.56	0.48	0.45	0.47	0.47	1.42	0.38	0.59
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.77	6.84	6.65	6.52	6.74	6.61	6.83	6.76	6.58	6.67	6.57	6.52	6.77
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.8	0.8	2.5	0.6	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	3.7	0.5　未満	3.9
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	1.5
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	22.0	22.0	27.0	26.0	23.0	18.0	10.0	9.0	11.0	13.0	17.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.1	0.1	0.6	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　野田

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	19
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5			0.6			0.4			0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.07			0.10			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.014			0.006			0.005			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.005			0.003			0.003			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.021			0.011			0.008			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.006			0.003			0.004			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.006			0.004			0.003			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.02			0.01　未満	0.13
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01			0.01　未満	0.10
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	6.3	6.3	5.8	6.4	6.1	6.0	6.4	6.3	6.3	6.6	6.1	5.9	5.4
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													14
40	蒸発残留物	500													58
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.46	0.39	0.46	0.30　未満	0.42	0.40	0.37	0.37	0.44	0.43	0.76	0.30　未満	0.53
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.73	7.01	6.86	6.62	6.69	6.73	6.88	6.72	6.77	6.79	6.61	6.48	6.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.9	0.6	0.5　未満	1.0	0.7	0.5　未満	0.5	1.0	0.5　未満	1.5	0.5　未満	4.3
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	1.5
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	14.0	18.0	22.0	22.0	25.0	23.0	22.0	16.0	10.0	9.0	11.0	12.0	16.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　明間

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (H31.4.15)	５月 (R1.5.13)	６月 (R1.6.10)	７月 (R1.7.8)	８月 (R1.8.19)	９月 (R1.9.9)	１０月 (R1.10.15)	１１月 (R1.11.11)	１２月 (R1.12.9)	１月 (R2.1.14)	２月 (R2.2.17)	３月 (R2.3.23)	原水 (R1.6.24)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.3			0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.06　未満			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.02			0.01　未満			0.01　未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.02			0.01　未満			0.01　未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													2.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.1	4.3	4.2	4.1	4.7	4.3	4.1	4.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													78
40	蒸発残留物	500													107
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.72	7.81	7.75	7.89	7.94	7.78	8.02	7.66	7.76	7.81	7.56	7.69	7.68
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陰	陰	陽	陰	陽	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
56	気温(℃)	－	14.0	20.0	25.0	26.0	26.0	29.0	22.0	17.5	8.0	10.0	5.0	14.0	25.0
57	水温(℃)	－	16.0	19.0	21.0	21.0	22.0	22.0	20.0	17.0	14.0	11.0	13.0	15.0	14.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.8	0.7	0.5	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　上成

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R1.5.13)	６月	７月 (R1.7.8)	８月	９月 (R1.9.9)	１０月	１１月 (R1.11.11)	１２月	１月 (R2.1.14)	２月	３月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100		1		4		1		48		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4		4.0		4.2		4.5		4.6		4.2	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		23		15		10		22		23		20	
40	蒸発残留物	500		45		42		47		48		50		47	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.35		0.41		0.47		0.30　未満		0.31		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.54		7.30		7.47		7.43		7.38		7.44	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.7		0.8		0.9		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－						1							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		20.0		26.0		29.0		17.5		10.0		14.0	
57	水温(℃)	－		19.0		23.0		26.0		18.0		10.0		13.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.2		0.2		0.3		0.2	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　土居

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R1.5.13)	６月	７月 (R1.7.8)	８月	９月 (R1.9.9)	１０月	１１月 (R1.11.11)	１２月	１月 (R2.1.14)	２月	３月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100		1		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.05		0.03		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.0		3.9		4.0		4.0		4.2		4.0	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		81		81		81		79		78		83	
40	蒸発残留物	500		88		108		93		103		101		101	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.81		7.92		7.78		7.82		7.80		7.48	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.9		0.7		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.7		0.4		0.3		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0	
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陽		陰		陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－		陰		陰		陽		陽		陰		陰	
56	気温(℃)	－		20.0		26.0		29.0		17.5		10.0		14.0	
57	水温(℃)	－		18.0		20.0		22.0		18.0		11.0		11.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.2		0.1		0.8		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R1.5.13)	６月	７月 (R1.7.8)	８月	９月 (R1.9.9)	１０月	１１月 (R1.11.11)	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0					
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰		陰					
55	大腸菌群(原水)	－		陰		陰		陰		陽					
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　横内

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R1.5.13)	６月	７月 (R1.7.8)	８月	９月 (R1.9.9)	１０月	１１月 (R1.11.11)	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0					
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰		陰					
55	大腸菌群(原水)	－		陽		陽		陽		陽					
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 元 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　倉谷

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R1.5.13)	６月	７月 (R1.7.8)	８月	９月 (R1.9.9)	１０月	１１月 (R1.11.11)	１２月	１月 (R2.1.14)	２月	３月 (R2.3.23)	備考
1	一般細菌	100		0		3		1		0		3		1	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1		0.1　未満		0.1		0.2		0.1　未満		0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.02		0.02		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4		4.2		4.0		4.5		4.4		4.1	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		30		10		17		24		22		19	
40	蒸発残留物	500		54		45		41		57		59		56	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.43		0.55		0.69		0.38		0.41		0.41	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.55		7.30		7.50		7.60		7.43		7.36	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.8		1.4		2.2		0.5		0.8		1.1	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.3		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－						1							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		20.0		26.0		29.0		17.5		10.0		14.0	
57	水温(℃)	－		19.0		22.0		27.0		17.0		8.5		14.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.4		0.1		0.2		0.6		0.2		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	