令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　卯之町浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.9			0.5			0.6			0.6	1.0
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.12			0.09			0.16			0.08	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02										0.09
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.08			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.004			0.001　未満			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.003			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.003			0.009			0.001　未満			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.003			0.001　未満			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01			0.01　未満			0.01　未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.02			0.01			0.01　未満	0.06
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			10.6										17.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.110
38	塩化物イオン	200	6.7	6.3	8.5	6.1	6.7	5.6	7.2	7.3	7.4	12.9	11.9	9.8	8.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			39										48
40	蒸発残留物	500			111										112
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.45	0.40	0.30　未満	0.32	0.30　未満	0.44	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.22	6.69	7.53	7.45	7.54	7.30	7.46	7.42	7.45	6.93	7.25	7.34	7.04
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.6	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.8	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.8
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陽	陰	陽	陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	14.0	19.0	21.0	23.0	21.0	25.0	22.0	18.0	17.0	13.0	14.0	13.0	19.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　下川浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.3			0.1 未満			0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.06			0.06			0.05			0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.11			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.002			0.007			0.002			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.005			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.012			0.004			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.004			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.02			0.01 未満			0.01	0.08
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.03			0.01 未満			0.02	0.05
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.3										4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.006
38	塩化物イオン	200	4.3	4.5	4.8	4.6	4.8	4.2	4.4	4.4	4.4	5.8	5.4	4.6	4.4
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			21										10
40	蒸発残留物	500			63										42
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.67	0.49	0.41	0.39	0.41	0.56	0.38	0.32	0.35	0.40	0.34	0.31	0.42
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.10	6.99	7.54	7.12	7.31	7.10	7.15	7.24	7.26	6.96	7.18	7.17	7.24
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	1.5	0.6	0.5 未満	0.6	0.5	1.2	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.7	0.5 未満	3.1
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	1.0
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	12.0	18.0	20.0	23.0	21.0	24.5	21.0	15.0	11.0	9.0	11.0	11.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	0.4	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.14			0.13			0.13			0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.06										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										
21	塩素酸	0.6			0.10			0.16			0.09			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.003			0.006			0.004			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.002			0.002			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.085										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01			0.01　未満			0.09	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			18.9										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										
38	塩化物イオン	200	9.4	8.8	8.8	9.3	9.1	8.9	8.8	8.8	8.5	8.4	8.7	8.5	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			51										
40	蒸発残留物	500			150			130			125			130	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.07	6.90	7.41	7.45	7.52	7.03	7.31	7.36	7.31	7.08	7.13	7.31	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.7	0.8	0.6	0.6	2.7	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.4	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.4	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	
57	水温(℃)	－	14.0	22.0	26.0	25.0	30.0	29.0	22.0	16.0	13.5	11.0	9.0	12.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	上松葉第１水源 (R2.6.22)	上松葉第２水源 (R2.6.22)	上松葉第３水源 (R2.6.22)	永長第１水源 (R2.6.22)	永長第２水源 (R2.6.22)	れんげ水源 (R2.6.22)							備考
1	一般細菌	100	1	0	0	1	1	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.19	0.11	0.07	0.29	0.19	0.21							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.11	0.03	0.02	0.20	0.11	0.13							
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3	0.26	2.23	0.01 未満	0.27	0.28	0.44							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	25.0	16.9	12.0	34.1	25.3	27.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.036	0.260	0.005 未満	0.039	0.039	0.093							
38	塩化物イオン	200	10.0	10.2	5.4	6.4	9.8	8.8							
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300	52	79	29	53	52	59							
40	蒸発残留物	500	146	161	92	163	144	148							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満							
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.04	6.96	6.68	7.29	7.06	7.08							
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	2.9	16.9	0.5 未満	2.8	3.1	6.5							
51	濁度(度)	2.0	0.6	0.5	0.2 未満	1.1	0.8	0.8							
52	アンモニア態窒素(原水)	－		0.13				0.02 未満							
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陰	陽	陰	陰							
56	気温(℃)	－	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0							
57	水温(℃)	－	22.0	21.0	20.0	20.0	21.0	21.0							
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　明石浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.0			0.7			0.3			1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.13			0.12			0.26			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										
21	塩素酸	0.6			0.08			0.08			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.001　未満			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.003			0.009			0.001　未満			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.003			0.001　未満			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			11.2										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										
38	塩化物イオン	200	10.5	9.6	9.1	8.3	6.8	6.6	7.2	6.9	6.1	15.1	12.4	15.7	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			40										
40	蒸発残留物	500			111										
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30	0.30　未満	0.30　未満	0.31	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.88	6.87	7.22	7.19	7.33	6.99	7.11	7.36	7.75	6.90	7.06	7.20	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	
57	水温(℃)	－	12.0	20.0	22.0	26.0	27.0	27.0	22.0	15.0	13.0	9.0	12.0	13.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　明石浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	明石第１水源 (R2.6.22)	明石第２水源１号 (R2.6.22)	明石第２水源２号 (R2.6.22)										備考
1	一般細菌	100	2	1	3										
2	大腸菌	陰	陰	陰	陽										
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.3	0.7	0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.09	0.13	0.21										
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	0.02	0.04										
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.015										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満	0.01	0.11										
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200	7.6	9.7	10.7										
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.012										
38	塩化物イオン	200	9.1	6.8	5.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	40	43	53										
40	蒸発残留物	500	83	96	107										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.29	6.79	7.04										
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.4										
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.6										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0										
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陽										
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽										
56	気温(℃)	－	27.0	27.0	27.0										
57	水温(℃)	－	20.0	19.0	21.0										
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　新城浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.36			0.38			0.37			0.37	0.34
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.12										0.13
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.09			0.09			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.27
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			26.4										26.9
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.042
38	塩化物イオン	200	6.1	5.3	5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.5	5.5	5.4	5.6	5.8	4.8
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			85			84			83			89	85
40	蒸発残留物	500			196			183			168			183	170
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.83	7.90	8.18	8.15	8.22	7.99	8.03	8.16	8.11	7.94	7.94	8.00	7.94
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.4
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.6
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	15.0	18.0	19.0	24.0	18.0	20.0	18.0	17.0	15.0	15.0	16.0	16.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.4	0.7	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　多田浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	54	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.003			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1			0.2			0.2			0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.19			0.16			0.17			0.17	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.03										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.001			0.001			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.003			0.003			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.001			0.001			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.003			0.001			0.001			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			9.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	7.0	7.2	7.0	6.8	7.1	6.8	6.8	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			150			145			138			151	
40	蒸発残留物	500			235			233			193			233	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.05	8.04	8.27	8.27	8.13	7.78	7.96	8.03	8.07	7.64	7.78	8.04	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	
57	水温(℃)	－	17.0	22.0	26.0	26.0	28.0	27.0	22.0	17.0	13.0	10.0	11.0	12.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　多田浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	多田第３水源 (R2.6.22)	多田第４水源 (R2.6.22)											備考
1	一般細菌	100	7	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5	0.1 未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.16	0.16											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.05	0.02											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満	0.70											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	9.5	10.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.120											
38	塩化物イオン	200	7.0	6.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	55	235											
40	蒸発残留物	500	95	321											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000006	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.07	7.98											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	9.5											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	2.9											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽											
56	気温(℃)	－	27.0	27.0											
57	水温(℃)	－	22.0	20.0											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　河内浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	13
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5			0.4			0.2			0.3	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.09			0.19			0.13			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.010			0.028			0.005			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.006			0.014			0.003			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.001			0.001　未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.018			0.036			0.008			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.006			0.010			0.004			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.006			0.007			0.003			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.04
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.4										5.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005										0.008
38	塩化物イオン	200	5.7	5.3	5.8	5.6	6.1	5.9	5.7	5.7	5.4	6.6	6.0	5.5	5.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			16										13
40	蒸発残留物	500			61										42
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.46	0.99	0.44	0.46	0.57	1.04	0.60	0.38	0.39	0.99	0.42	0.47	1.00
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.44	7.48	7.43	7.49	7.59	7.31	7.33	7.47	7.56	7.11	7.26	7.34	6.76
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	1.7	0.5　未満	0.5	0.5	1.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.6	0.5　未満	0.5　未満	4.5
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	14.0	20.0	23.0	24.0	29.0	27.0	21.0	16.0	12.0	9.0	9.0	12.0	18.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.2	0.5	0.7	0.8	0.1	0.7	0.8	0.8	0.2	0.7	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　田之筋浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.4			0.3			0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06			0.13			0.09			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.009			0.016			0.003			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.006			0.011			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.014			0.020			0.005			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.006			0.007			0.003			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.004			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	5.5	5.6	5.5	5.6	5.4	5.1	5.4	5.4	5.3	6.1	6.0	5.8	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			8										
40	蒸発残留物	500			39										
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.38	0.70	0.47	0.40	0.46	1.01	0.57	0.42	0.41	0.49	0.44	0.54	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.97	7.00	6.90	6.81	6.94	6.79	6.66	6.84	6.85	6.51	6.66	6.88	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	1.6	0.8	0.8	0.6	2.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.5 未満	0.8	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	
57	水温(℃)	－	13.0	18.0	20.0	22.0	23.5	25.0	19.5	14.0	11.0	8.0	8.0	11.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.9	0.4	0.6	1.0	0.6	0.2	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　田之筋浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	伊崎水源 (R2.6.22)	田野中水源 (R2.6.22)											備考
1	一般細菌	100	0	7											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1 未満	0.5											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.24	0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.08	0.01 未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.05											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.18	0.06											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	21.0	3.3											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.060	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200	4.9	5.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	91	8											
40	蒸発残留物	500	163	31											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.41											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.86	6.65											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.6	4.1											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	1.7											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽											
56	気温(℃)	－	27.0	27.0											
57	水温(℃)	－	19.0	16.0											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　文治が駄場浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.10			0.16			0.06　未満			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001　未満			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.1										2.6
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.005　未満
38	塩化物イオン	200	3.8	4.0	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	3.7	4.0	4.0	3.8	3.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			11										9
40	蒸発残留物	500			41										25
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.56	6.55	6.90	6.79	6.85	6.57	6.70	6.72	6.80	6.47	6.54	6.69	6.38
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陽	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	14.0	19.0	20.0	24.0	26.0	22.0	19.0	14.5	11.0	12.0	9.0	12.0	15.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.5	0.8	0.7	0.5	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	19
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.08			0.17			0.19	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.002			0.002			0.001 未満			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.008			0.004			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.003			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0			0.01										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.7										3.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	5.7	5.5	6.0	5.0	5.8	5.9	6.2	6.2	6.2	6.8	6.4	5.9	4.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			5										3
40	蒸発残留物	500			42										17
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30	0.45	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.35	0.30 未満	0.30 未満	0.30
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.46	6.43	6.58	7.91	6.79	6.67	6.68	6.64	6.60	6.30	6.31	6.63	6.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	15.0	20.0	23.0	21.0	28.0	28.0	22.0	16.0	11.5	8.0	9.0	12.0	17.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田苗

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	19
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001　未満										0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.13			0.06　未満			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.008			0.014			0.005			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.006			0.011			0.004			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001　未満			0.001			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.013			0.019			0.009			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.006			0.005			0.005			0.007	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.005			0.003			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.04			0.04			0.02	0.09
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.02			0.02			0.01	0.05
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.2										3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.005
38	塩化物イオン	200	5.8	5.5	5.8	5.3	6.0	6.1	6.0	5.9	5.9	8.0	6.7	5.7	4.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			6										4
40	蒸発残留物	500			55										16
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001　未満							0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.71	0.91	0.45	0.49	0.54	1.02	0.55	0.38	0.43	1.07	0.48	0.47	0.52
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.69	6.62	6.89	7.26	6.79	6.74	6.91	6.79	6.93	6.57	6.58	6.84	6.50
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	1.9	2.4	0.7	1.4	1.1	2.4	1.0	0.7	1.3	2.9	0.5	0.9	3.5
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満	1.0
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	14.0	21.0	23.0	21.0	29.0	27.0	21.0	15.0	11.0	8.0	8.0	12.0	18.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.1	0.3	0.3	0.5	0.1	0.4	0.6	0.8	0.1	0.7	0.6	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	21	6	0	1	1	0	0	1	28
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満						0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.4			0.2			0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.19			0.08			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.008			0.024			0.004			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.005			0.007			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001			0.001			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.014			0.033			0.008			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.005			0.008			0.003			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.008			0.003			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.10
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.07
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.7										4.3
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.008
38	塩化物イオン	200	6.3	6.2	6.6	6.1	6.9	6.9	6.5	6.5	6.4	8.6	7.0	6.3	5.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			11										8
40	蒸発残留物	500			63										35
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.76	0.85	0.47	0.43	0.79	1.00	0.52	0.44	0.40	1.10	0.51	0.42	0.58
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.59	6.49	7.05	6.71	7.09	7.10	7.19	7.20	7.06	6.72	6.72	7.14	6.74
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	1.6	1.8	0.9	0.7	1.5	1.3	0.7	0.5	0.5	2.0	0.5 未満	0.7	4.8
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	1.8
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	15.0	20.0	23.0	24.0	27.0	28.0	22.0	17.0	13.0	9.0	10.0	12.0	18.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　野田

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	56
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4			0.5			0.4			0.5	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.15			0.07			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.005			0.012			0.002			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002			0.006			0.002 未満			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.010			0.016			0.004			0.010	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002			0.002			0.002 未満			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.004			0.002			0.004	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01			0.01			0.01	0.14
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.10
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.2										4.9
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.0	6.1	5.9	7.2	6.2	5.6	5.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			12										10
40	蒸発残留物	500			59										33
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.43	0.71	0.39	0.30 未満	0.36	1.09	0.48	0.35	0.34	0.91	0.41	0.37	0.44
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.62	6.68	7.10	6.44	7.06	7.09	7.11	7.15	7.10	6.79	6.66	7.01	6.80
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	1.5	0.7	0.6	0.7	2.1	0.8	0.5 未満	0.7	2.4	0.5	0.7	4.5
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	2.0
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													2
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	13.0	19.0	22.0	23.0	26.0	27.0	21.0	14.0	11.0	8.0	8.0	11.0	18.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 2 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　明間

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R2.4.13)	5月 (R2.5.18)	6月 (R2.6.8)	7月 (R2.7.20)	8月 (R2.8.11)	9月 (R2.9.9)	10月 (R2.10.12)	11月 (R2.11.16)	12月 (R2.12.14)	1月 (R3.1.25)	2月 (R3.2.8)	3月 (R3.3.8)	原水 (R2.6.22)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.5			0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.04			0.01 未満			0.01 未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.02			0.01 未満			0.01 未満	0.02
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.0										2.6
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	4.3	4.3	4.1	4.3	4.4	4.0	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2	4.0	3.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			78										79
40	蒸発残留物	500			114										91
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001						0.000001 未満							0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.75	7.82	8.14	7.46	8.19	7.93	8.11	8.05	8.04	7.74	7.67	8.06	7.62
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.5 未満	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	3	1	0	1	2	0	0	4	18	7	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陽	陽	陰	陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
56	気温(℃)	－	7.0	20.0	25.0	30.0	31.0	27.0	23.0	19.0	7.0	10.0	9.0	12.0	27.0
57	水温(℃)	－	14.0	19.0	21.0	20.0	22.0	22.0	19.0	15.0	13.0	11.2	12.0	12.0	14.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 ２ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　上成

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R2.5.18)	６月	７月 (R2.7.20)	８月	９月 (R2.9.9)	１０月	１１月 (R2.11.16)	１２月	１月 (R3.1.25)	２月	３月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100		0		0		2		0		1		2	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4		0.1		0.3		0.2		0.3		0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4		4.1		4.0		4.3		5.2		4.1	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		22		15		19		22		19		19	
40	蒸発残留物	500		37		56		56		58		48		45	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.70		0.35		0.57		0.31		0.61		0.31	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.47		7.42		7.49		7.58		7.24		7.48	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		1.1		0.7		1.2		0.6		1.4		0.6	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－						0							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		20.0		30.0		27.0		19.0		10.0		12.0	
57	水温(℃)	－		19.0		23.0		25.0		15.0		9.0		12.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.4		0.1		0.3		0.1		0.1		0.2	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 ２ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　土居

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R2.5.18)	６月	７月 (R2.7.20)	８月	９月 (R2.9.9)	１０月	１１月 (R2.11.16)	１２月	１月 (R3.1.25)	２月	３月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100		1		1		3		3		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01		0.07		0.03		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.0		4.0		3.8		4.0		4.0		3.8	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		80		75		84		79		74		83	
40	蒸発残留物	500		96		118		110		107		90		104	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.51		6.61		7.70		7.95		7.55		8.02	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.6		2.5		1.0		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		1.3		0.4		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0	
54	大腸菌(原水)	－		陽		陰		陽		陰		陰		陽	
55	大腸菌群(原水)	－		陽		陽		陽		陽		陽		陽	
56	気温(℃)	－		20.0		30.0		27.0		19.0		10.0		12.0	
57	水温(℃)	－		20.0		25.0		16.0		15.0		11.0		13.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.2		0.1		0.3		0.2		0.1		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 ２ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月 (R3.1.25)	２月	３月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100										3		0	
2	大腸菌	陰										陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04										0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0										0.3		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3										0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200										3.9		3.8	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300										74			
40	蒸発残留物	500										94		109	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0										0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6										7.73		8.04	
48	味	異常なし										異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし										異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0										0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0										0.2		0.3	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－										0		0	
54	大腸菌(原水)	－										陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－										陽		陽	
56	気温(℃)	－										10.0		12.0	
57	水温(℃)	－										10.5		13.0	
58	残留塩素	0.1　以上										0.1		0.1	
59	判定	適										適		適	

令和 ２ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　横内

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 ２ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　倉谷(飲料水供給施設)

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R2.5.18)	６月	７月 (R2.7.20)	８月	９月 (R2.9.9)	１０月	１１月 (R2.11.16)	１２月	１月 (R3.1.25)	２月	３月 (R3.3.8)	備考
1	一般細菌	100		3		0		1		0		2		4	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1		0.1　未満		0.2		0.1		0.1		0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.02		0.01　未満		0.02		0.01　未満		0.05		0.02	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4		4.5		4.2		4.3		4.7		4.1	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		19		15		14		21		16		16	
40	蒸発残留物	500		46		67		56		62		46		48	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		1.27		0.52		0.92		0.40		0.69		0.61	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.47		7.53		7.31		7.62		7.15		7.48	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		3.0		0.8		2.5		0.8		3.7		2.0	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.5		0.2	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－						7							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		20.0		30.0		27.0		19.0		10.0		12.0	
57	水温(℃)	－		19.0		25.0		25.0		16.0		9.0		12.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.2		0.6		0.1		0.3		0.1		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	