令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 卯之町浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5			0.5			0.6			0.5	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.08			0.14			0.15			0.11	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01										0.08
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.003			0.001			0.001			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.004			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.003			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.007			0.007			0.004			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.07
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			7.7										17.7
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.014
38	塩化物イオン	200	7.6	6.4	6.3	6.0	6.1	6.7	7.4	7.7	7.9	11.3	13.1	7.7	8.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			24										48
40	蒸発残留物	500			66										138
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.38	0.30 未満	0.37	0.44	0.37	0.30 未満	0.36	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.31	7.38	7.30	7.10	7.40	7.54	7.74	7.71	7.76	7.67	7.59	7.47	7.09
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	大腸菌(原水)	－	陽	陰	陰	陽	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陰	陽	陽	陽	陰	陽	陰	陽	陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	16.0	17.0	19.0	24.0	26.0	24.0	23.0	18.0	11.0	16.0	14.0	11.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　下川浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	17
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.2			0.2			0.1	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.07			0.07			0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.004			0.007			0.003			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.005			0.006			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.006			0.010			0.008			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.003			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.03
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.7										5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	5.1	5.0	4.4	4.8	5.0	4.2	5.1	5.5	5.3	5.6	5.7	5.2	4.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			8										12
40	蒸発残留物	500			46										57
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.39	0.30	0.46	0.47	0.45	0.89	0.45	0.41	0.30	0.30 未満	0.31	0.35	0.61
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.16	7.27	7.20	7.03	7.45	7.50	7.79	7.63	7.80	7.73	7.55	7.50	7.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.7	0.5	0.5 未満	0.8	0.5 未満	1.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.8
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.7
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	14.0	17.0	19.0	23.0	25.0	24.0	20.0	18.0	14.0	9.0	10.0	10.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.15			0.15			0.13			0.14	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.07										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.11			0.18			0.08			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001			0.002			0.002			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.008			0.006			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.039										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.05			0.04			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			20.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	9.4	9.2	8.7	9.3	9.4	9.3	9.6	9.3	9.2	9.0	9.0	8.6	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			57										
40	蒸発残留物	500			145			132			132			103	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.32	7.43	7.38	7.29	7.44	7.40	7.54	7.47	7.55	7.49	7.41	7.31	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	
57	水温(℃)	－	14.0	19.0	22.0	27.0	27.0	31.0	25.0	18.0	12.0	11.0	10.0	9.0	
58	残留塩素	0.1 以上	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　上松葉浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	上松葉第１水源 (R5.6.26)	上松葉第２水源 (R5.6.26)	上松葉第３水源 (R5.6.26)	永長第１水源 (R5.6.26)	永長第２水源 (R5.6.26)	れんげ水源 (R5.6.26)							備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002							
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.10	0.12	0.09	0.26	0.11	0.25							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03	0.03	0.03	0.14	0.07	0.12							
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3	1.01	1.61	0.01	0.64	0.03	0.38							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	15.5	16.2	12.7	30.0	17.5	24.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.097	0.178	0.005 未満	0.537	0.005 未満	0.486							
38	塩化物イオン	200	8.4	9.8	5.4	9.3	5.3	10.5							
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300	60	73	34	86	36	111							
40	蒸発残留物	500	137	154	103	191	114	208							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満							
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.56							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.78	7.04	6.73	7.30	6.93	7.33							
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	1.0	4.1	0.5 未満	7.1	0.5 未満	3.8							
51	濁度(度)	2.0	0.3	0.4	0.2 未満	1.8	0.3	1.8							
52	アンモニア態窒素(原水)	－	0.02 未満	0.09	0.20 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.08							
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陽	陰	陰	陰							
56	気温(℃)	－	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5							
57	水温(℃)	－	20.0	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0							
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.1			0.7			0.6			1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.12			0.14			0.15			0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06			0.07			0.06 未満			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.002			0.001			0.001			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.006			0.004			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.002			0.002			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	200			11.1										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	13.9	10.7	9.5	8.4	7.2	7.2	7.8	7.4	7.8	11.9	15.6	12.4	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			44										
40	蒸発残留物	500			106			102			110			104	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.34	0.30	0.39	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.30	7.49	7.40	7.32	7.28	7.36	7.63	7.71	7.73	7.63	7.49	7.35	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	
57	水温(℃)	－	15.5	18.0	22.0	27.0	28.0	27.0	21.0	15.0	13.0	9.0	8.0	18.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.6	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	明石第１水源 (R5.6.26)	明石第２水源１号 (R5.6.26)	明石第２水源２号 (R5.6.26)										備考
1	一般細菌	100	14	0	17										
2	大腸菌	陰	陽	陰	陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.2	0.6	1.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.10	0.14	0.10										
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	0.03	0.01										
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満										
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02	0.01 未満	0.01 未満										
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.0	10.0	7.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	9.6	6.9	9.0										
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300	40	43	39										
40	蒸発残留物	500	94	101	101										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32	0.30 未満	0.34										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.45	6.91	6.45										
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5 未満	0.5										
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満										
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	1										
54	大腸菌(原水)	－	陽	陰	陰										
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陰	陽										
56	気温(℃)	－	26.5	26.5	26.5										
57	水温(℃)	－	21.0	18.0	22.0										
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 新城浄水場

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.34			0.34			0.33			0.33	0.34
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.11										0.11
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.10			0.07			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.18
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			24.3										23.8
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.046
38	塩化物イオン	200	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8	6.7	6.5	6.7	6.7	6.8	6.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			89			86			88			92	86
40	蒸発残留物	500			186			179			169			159	185
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.06	8.03	8.07	8.07	8.15	8.06	8.20	8.08	8.21	8.02	8.10	7.89	7.81
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.4
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	15.0	18.0	22.0	20.0	27.0	19.0	21.0	17.0	13.0	17.0	9.0	18.0	18.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.2			0.2			0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.16			0.16			0.17			0.16	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.04										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.11			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.002			0.002			0.002			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.011										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.02			0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			9.9										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	7.3	7.2	7.8	7.4	7.3	7.2	7.6	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			128			131			138			136	
40	蒸発残留物	500			208			192			197			163	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.93	8.08	7.93	8.04	8.07	8.00	8.05	7.92	8.06	7.99	8.04	8.04	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	
57	水温(℃)	－	16.0	19.0	21.0	25.0	26.0	28.0	24.0	18.0	14.0	11.0	11.0	11.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.6	0.7	0.6	0.3	0.6	0.5	0.7	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	多田第３水源 (R5.6.26)	多田第４水源 (R5.6.26)											備考
1	一般細菌	100	10	7											
2	大腸菌	陰	陰	陽											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5	0.1 未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.15	0.16											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.06	0.02											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満	0.39											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	9.6	10.0											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.010											
38	塩化物イオン	200	7.5	6.9											
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300	59	190											
40	蒸発残留物	500	114	345											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000002	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.09	8.00											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	4.8											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	2.0											
52	アンモニア態窒素(原水)	－	0.02 未満	0.02 未満											
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陽											
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽											
56	気温(℃)	－	26.5	26.5											
57	水温(℃)	－	23.0	23.0											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 河内浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.4			0.3			0.2	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.11			0.38			0.14			0.10	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.020			0.022			0.009			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.011			0.011			0.004			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.025			0.033			0.014			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.020			0.013			0.005			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.009			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.07
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.07
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.0										4.9
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.007
38	塩化物イオン	200	6.2	5.6	5.4	5.5	6.2	6.3	6.6	6.6	6.2	6.3	7.0	6.3	5.5
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			14										11
40	蒸発残留物	500			47										62
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.79	0.52	0.68	0.82	0.77	0.63	1.18	1.01	0.44	0.32	0.45	0.47	0.57
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.33	7.59	7.42	7.43	7.56	7.58	7.61	7.45	7.58	7.51	7.51	7.40	7.23
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.7	0.9	1.2	0.7	0.5	1.0	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	3.4
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	1.7
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	15.0	18.0	21.0	25.0	26.0	28.0	23.0	18.0	11.0	10.0	9.0	10.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.8	0.4	0.2	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	1.0	1.0	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4			0.4			0.1			0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.12			0.05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.14			0.08			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.008			0.015			0.006			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.011			0.009			0.002			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.011			0.020			0.011			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.007			0.007			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.005			0.004			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.03			0.03	
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	5.9	5.7	5.4	5.6	5.4	5.3	5.5	5.7	5.5	5.5	6.1	5.7	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			7										
40	蒸発残留物	500			27										
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.69	0.37	0.54	0.57	0.81	0.64	0.85	0.54	0.34	0.30 未満	0.39	0.49	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.86	7.43	6.93	6.80	7.05	7.11	6.98	7.79	7.96	7.97	7.80	6.99	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	1.4	0.8	1.0	1.1	2.1	1.4	1.6	1.0	0.8	0.6	0.8	1.3	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	
57	水温(℃)	－	14.0	16.0	19.0	23.0	24.0	25.0	20.0	17.0	14.0	11.0	9.0	9.0	
58	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.6	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	伊崎水源 (R5.6.26)	田野中水源 (R5.6.26)											備考
1	一般細菌	100	0	16											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1 未満	0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.25	0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.08	0.01 未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.04											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.16	0.04											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	20.9	3.2											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.065	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200	4.9	4.9											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	89	7											
40	蒸発残留物	500	169	69											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.80											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.82	6.92											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.5	4.5											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	1.3											
52	アンモニア態窒素(原水)	－	0.02 未満	0.02 未満											
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽											
56	気温(℃)	－	26.5	26.5											
57	水温(℃)	－	20.5	17.5											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 文治が駄場浄水場

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.08			0.36			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			2.9										2.9
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	4.0	3.7	3.7	3.7	4.1	4.3	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	3.8	3.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			10										11
40	蒸発残留物	500			24										54
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.62	6.72	6.64	6.59	6.75	6.77	6.99	6.99	7.04	7.02	6.90	6.76	7.03
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陽	陰	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陰	陽	陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	14.0	17.0	18.0	21.0	22.0	22.0	18.0	16.0	11.0	8.0	9.0	10.0	15.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.15			0.08			0.08	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.004			0.001 未満			0.003			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003			0.003			0.002			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001 未満			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.008			0.001 未満			0.009			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.002 未満			0.002			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.001 未満			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0			0.01										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.4										3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	5.7	5.5	5.3	5.5	6.1	6.2	6.5	6.5	6.3	6.2	6.5	6.1	5.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			4										4
40	蒸発残留物	500			30										50
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.47	0.30 未満	0.32	0.55	0.30 未満	0.30 未満	0.44	0.38	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.33	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.52	6.61	6.58	6.42	6.50	6.60	6.73	6.65	6.65	6.64	6.61	6.60	6.48
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.8	0.5 未満	0.5 未満	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	21.0	25.0	26.5	28.0	23.0	16.0	12.0	9.0	9.0	10.0	18.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田苗

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	12
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.21			0.10			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.017			0.018			0.006			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.021			0.013			0.005			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.020			0.029			0.009			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.024			0.014			0.004			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.009			0.003			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.03			0.01			0.02	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01			0.01 未満			0.01	0.02
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.3										4.3
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	6.0	5.5	5.4	5.4	6.0	6.4	6.8	6.9	6.6	6.4	7.1	6.2	5.4
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			4										3
40	蒸発残留物	500			32										79
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.78	0.46	0.85	0.92	0.70	0.59	0.88	0.92	0.50	0.41	0.48	0.53	0.96
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.62	6.69	6.69	6.54	6.67	6.76	7.06	6.94	7.00	6.99	6.93	6.94	7.01
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	2.1	1.1	2.1	2.2	1.8	0.8	1.0	1.7	0.9	0.7	0.6	0.9	4.4
51	濁度(度)	2.0	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	21.0	25.0	27.0	29.0	23.0	15.0	12.0	9.0	8.0	9.0	20.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.3			0.1			0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05			0.05			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06			0.15			0.08			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.016			0.012			0.005			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.009			0.005			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.020			0.022			0.008			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.013			0.005			0.002			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.008			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.07
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.06
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.8										5.7
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.006
38	塩化物イオン	200	6.4	6.2	6.0	5.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	7.3	6.6	5.9
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			8										9
40	蒸発残留物	500			48										75
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.74	0.42	0.64	0.61	0.76	0.55	0.92	0.69	0.40	0.30	0.44	0.50	1.33
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.11	6.91	6.86	6.54	6.78	6.83	7.11	7.46	7.26	7.19	7.15	7.09	6.91
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.9	1.5	1.1	1.2	0.7	1.3	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	5.4
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	1.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	15.0	19.0	21.0	25.0	27.0	29.0	25.0	17.0	12.0	11.0	10.0	12.0	20.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　野田

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4			0.5			0.3			0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.06			0.05	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.11			0.18			0.08	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.009			0.011			0.009			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.007			0.006			0.004			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.013			0.017			0.013			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.008			0.006			0.005			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.005			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01			0.01 未満	0.04
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.6										5.3
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	6.0	6.0	6.0	5.7	6.9	6.2	6.4	7.0	7.1	6.6	7.0	6.1	5.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			6										16
40	蒸発残留物	500			38										79
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.57	0.30 未満	0.33	0.65	0.41	0.36	0.61	0.71	0.47	0.30 未満	0.52	0.40	0.82
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.09	6.88	6.78	6.53	7.17	6.80	7.00	7.12	7.38	7.24	7.25	7.28	7.09
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	0.5	0.8	1.0	0.9	0.5	0.8	1.2	0.8	0.6	0.5	0.7	4.1
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.8
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	13.0	17.0	18.0	24.0	24.5	26.0	24.0	16.0	11.0	9.0	8.0	9.0	19.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.8	0.5	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　明間

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R5.4.10)	5月 (R5.5.15)	6月 (R5.6.12)	7月 (R5.7.10)	8月 (R5.8.14)	9月 (R5.9.11)	10月 (R5.10.10)	11月 (R5.11.13)	12月 (R5.12.11)	1月 (R6.1.15)	2月 (R6.2.13)	3月 (R6.3.11)	原水 (R5.6.26)
1	一般細菌	100	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	3
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3			0.3			0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.001 未満										0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.007			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.002			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			2.8										2.9
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	4.2	4.1	4.1	4.3	4.2	4.1	4.3	4.3	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300			78			79			82			80	70
40	蒸発残留物	500			105			109			103			108	144
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.06	8.12	7.93	8.00	8.04	7.97	8.18	8.03	8.09	7.93	8.06	8.06	7.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度(度)	2.0	0.2	0.2 未満	0.9	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	1	1	0	4	1	3	5	1	4	2	5	3	0
54	大腸菌(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
55	大腸菌群(原水)	－	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
56	気温(℃)	－	15.5	21.4	24.2	27.6	30.7	26.2	22.4	9.6	15.0	8.0	5.5	11.3	26.5
57	水温(℃)	－	16.5	18.0	20.0	22.0	22.0	22.0	19.0	12.0	14.0	11.0	12.0	13.0	15.0
58	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　上成

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R5.5.15)	6月	7月 (R5.7.10)	8月	9月 (R5.9.11)	10月	11月 (R5.11.13)	12月	1月 (R6.1.15)	2月	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100		2		0		1		1		0		1	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1		0.3		0.3		0.2		0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4		4.3		4.2		4.8		4.9		4.7	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300		15		15		25		28		30		21	
40	蒸発残留物	500		46		45		61		57		70		52	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.31		0.52		0.87		0.37		0.30　未満		0.34	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.48		7.38		7.64		7.64		7.60		7.45	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.8		1.1		2.2		0.6		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－						1							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		21.4		27.6		26.2		9.6		8.0		11.3	
57	水温(℃)	－		18.5		24.0		25.0		16.0		8.0		10.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1			
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　土居

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R5.5.15)	6月	7月 (R5.7.10)	8月	9月 (R5.9.11)	10月	11月 (R5.11.13)	12月	1月 (R6.1.15)	2月	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100		0		1		1		0		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.03		0.02		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1		4.0		4.0		3.9		3.9		4.0	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300		78		79		75		75		75		83	
40	蒸発残留物	500		100		100		103		100		105		106	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.05		7.86		8.00		8.11		8.06		8.04	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.9		0.7		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.5		0.2		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0	
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－		陰		陽		陽		陽		陰		陰	
56	気温(℃)	－		21.4		27.6		26.2		9.6		8.0		11.3	
57	水温(℃)	－		17.0		22.0		22.0		18.0		12.0		13.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R5.5.15)	６月	７月 (R5.7.10)	８月	９月 (R5.9.11)	１０月	１１月 (R5.11.13)	１２月	１月 (R6.1.15)	２月	３月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100		0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.03		0.02		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300		78		79		75		75		75		83	
40	蒸発残留物	500		99		102		99		97		107		104	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.11		8.03		7.99		8.00		8.06		7.96	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		1.0		0.9		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.5		0.6		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0	
54	大腸菌(原水)	－		陰		陽		陰		陰		陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－		陰		陽		陽		陽		陰		陽	
56	気温(℃)	－		21.4		27.6		26.2		9.6		8.0		11.3	
57	水温(℃)	－		19.5		25.0		26.0		17.0		11.0		11.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.2		0.1		0.2		0.3		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　横内

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R5.5.15)	6月	7月 (R5.7.10)	8月	9月 (R5.9.11)	10月	11月 (R5.11.13)	12月	1月 (R6.1.15)	2月	3月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100		0		0		1		0		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1　未満		0.1　未満		0.1　未満		0.1　未満		0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		6		7		7		7		7		7	
40	蒸発残留物	500		44		49		51		50		51		47	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.68		6.72		6.90		6.64		6.60		6.42	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－		1		0		0		0		1		1	
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－		陽		陽		陽		陰		陽		陽	
56	気温(℃)	－		21.4		27.6		26.2		9.6		8.0		11.3	
57	水温(℃)	－		17.0		25.0		22.0		16.0		10.0		11.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.1		0.2		0.3		0.1	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 5 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　倉谷

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R5.5.15)	６月	７月 (R5.7.10)	８月	９月 (R5.9.11)	１０月	１１月 (R5.11.13)	１２月	１月 (R6.1.15)	２月	３月 (R6.3.11)	備考
1	一般細菌	100		1		2		1		0		0		1	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.05													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1　未満		0.3		0.4		0.1		0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.5		4.4		4.6		5.1		5.1		4.8	
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300		13		14		30		34		31		21	
40	蒸発残留物	500		41		52		72		94		77		57	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.46		0.72		0.57		0.57		0.30　未満		0.50	
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.51		7.42		7.78		7.80		7.73		7.55	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5.0		1.3		1.5		0.9		0.7		0.5　未満		0.6	
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－						15							
54	大腸菌(原水)	－						陽							
55	大腸菌群(原水)	－						陽							
56	気温(℃)	－		21.4		27.6		26.2		9.6		8.0		11.3	
57	水温(℃)	－		18.5		24.5		25.0		17.0		8.0		10.0	
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.1		0.4		0.5		0.5	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	