

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　卯之町浄水場																	
番号	検　査　項　目　名 (　　検　査　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (R6.4.8)	5月 (R6.5.27)	6月 (R6.6.10)	7月 (R6.7.9)	8月 (R6.8.14)	9月 (R6.9.10)	10月 (R6.10.16)	11月 (R6.11.12)	12月 (R6.12.10)	1月 (R7.1.15)	2月 (R7.2.18)	3月 (R7.3.11)	原　　水 (R6.6.24)		
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽		
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満		
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満		
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満		
8	六価クロム化合物	0.05													0.002　未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.2			0.6			0.3	0.6		
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.07			0.07			0.12			0.09	0.16		
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.08		
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満		
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満		
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満		
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満		
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.12			0.07			0.06　未満			
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			
23	クロロホルム	0.06			0.013			0.003			0.001　未満			0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.008			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.002			0.001			0.002			
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			
27	総トリハロメタン	0.1			0.016			0.008			0.002			0.005			
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.006			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.003			0.001			0.002			
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.007			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満		
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01　未満			0.01　未満			0.01	0.05		
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200													18.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05			</												

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上水道：下川浄水場																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R6. 4. 8)	5月 (R6. 5. 27)	6月 (R6. 6. 10)	7月 (R6. 7. 9)	8月 (R6. 8. 14)	9月 (R6. 9. 10)	10月 (R6. 10. 16)	11月 (R6. 11. 12)	12月 (R6. 12. 10)	1月 (R7. 1. 15)	2月 (R7. 2. 18)	3月 (R7. 3. 11)	原水 (R6. 6. 24)		
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽		
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満		
8	六価クロム化合物	0.05													0.002 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1			0.1			0.1			0.1 未満	0.1		
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05			0.05 未満			0.05			0.06	0.05 未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満		
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満		
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満		
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満		
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.14			0.06 未満			0.06 未満			
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
23	クロホルム	0.06			0.012			0.004			0.002			0.002			
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.007			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
25	ジブromokkろメタン	0.1			0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満			
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
27	総トリハロメタン	0.1			0.015			0.008			0.005			0.004			
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.005			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.003			0.003			0.002			0.002			
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.11		
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.09		
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.012		
38	塩化物イオン	200	5.0	4.9	4.5	5.0	5.2	5.0	5.1	5.0	5.0	5.6	6.1	5.2	4.1		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300													10		
40	蒸発残留物	500			50										46		
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満		
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満		
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満		
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.36	0.46	0.85	0.35	0.33	0.40	0.38	0.37	0.30 未満	0.30 未満	0.43	0.31	1.03		
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.22	7.45	7.32	7.20	7.85	7.67	7.69	7.41	7.68	7.64	7.24	7.34	7.29		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.6	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5	6.8		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	4.6		
52	アンモニア態窒素(原水)	—													0.02 未満		
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—													9		
54	大腸菌(原水)	—													陽		
55	大腸菌群(原水)	—													陽		
56	気温(℃)	—	19.5	24.1	24.6	29.4	29.2	31.9	22.0	20.4	7.6	5.4	3.7	11.8	24.1		
57	水温(℃)	—	13.0	22.0	19.0	21.0	24.0	23.0	22.0	17.0	11.0	7.0	5.0	10.0	18.0		
58	残留塩素	0.1 以上	0.7	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6			
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 上松葉浄水場																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R6. 4. 8)	5 月 (R6. 5. 27)	6 月 (R6. 6. 10)	7 月 (R6. 7. 9)	8 月 (R6. 8. 14)	9 月 (R6. 9. 10)	1 0 月 (R6. 10. 16)	1 1 月 (R6. 11. 12)	1 2 月 (R6. 12. 10)	1 月 (R7. 1. 15)	2 月 (R7. 2. 18)	3 月 (R7. 3. 11)	備 考	
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰		
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.05														
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.13			0.13			0.11			0.13		
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6			0.09			0.21			0.11			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロロホルム	0.06			0.001			0.002			0.001 未満			0.001 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.002			0.001		
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.007			0.004			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002			0.002			0.001		
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.02			0.01 未満			0.01 未満		
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満											
38	塩化物イオン	200	9.0	8.9	9.1	9.1	8.9	9.0	8.9	8.9	8.6	8.9	9.0	8.9		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300			56											
40	蒸発残留物	500			150			134			147					
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満		
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.24	7.33	7.43	7.56	7.74	7.52	7.45	7.60	7.46	7.56	7.28	7.46		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	—														
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—														
54	大腸菌(原水)	—														
55	大腸菌群(原水)	—														
56	気温(℃)	—	19.5	24.1	24.6	29.4	29.2	31.9	22.0	20.4	7.6	5.4	3.7	11.8		
57	水温(℃)	—	17.0	22.0	22.0	33.0	31.0	30.0	25.0	21.0	14.0	8.0	7.0	11.0		
58	残留塩素	0.1 以上	1.0	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上水道：多田浄水場																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R6.4.8)	5月 (R6.5.27)	6月 (R6.6.10)	7月 (R6.7.9)	8月 (R6.8.14)	9月 (R6.9.10)	10月 (R6.10.16)	11月 (R6.11.12)	12月 (R6.12.10)	1月 (R7.1.15)	2月 (R7.2.18)	3月 (R7.3.11)	備考	
1	一般細菌	100	0	0	0	0	2	51	0	0	1	0	0	0		
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰		
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.05														
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			0.2			0.2			0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.15			0.15			0.15			0.15		
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.08			0.06 未満			0.06 未満		
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
25	ジブromokkろメタン	0.1			0.001			0.002			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1			0.003			0.004			0.001			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
29	ブromokkろメタン	0.03			0.001			0.001			0.001 未満			0.001		
30	ブromホルム	0.09			0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200	7.2	7.6	7.3	7.2	7.1	7.0	7.3	7.3	7.2	7.1	6.6	7.3		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300			126			131			128			130		
40	蒸発残留物	500			194			177			191			187		
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.51	0.30 未満	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.92	8.03	8.10	8.12	8.16	8.09	8.00	8.10	7.99	7.87	7.95	8.04		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	－														
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－														
54	大腸菌(原水)	－														
55	大腸菌群(原水)	－														
56	気温(℃)	－	19.5	24.1	24.6	29.4	29.2	31.9	22.0	20.4	7.6	5.4	3.7	11.8		
57	水温(℃)	－	15.0	20.0	22.0	26.0	28.0	28.0	23.0	20.0	13.0	9.0	8.0	11.0		
58	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4		
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場-原水															
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	多田第3水源 (R6.6.24)	多田第4水源 (R6.6.24)											備 考
1	一般細菌	100	29	0											
2	大腸菌	陰	陽	陽											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001											
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5	0.1 未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.15	0.16											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.05	0.02											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブromクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満	0.31											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	9.0	9.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.008											
38	塩化物イオン	200	7.2	6.7											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56	187											
40	蒸発残留物	500	107	289											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	p H値	5.8 ～ 8.6	7.12	7.93											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	5.2											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	2.8											
52	アンモニア態窒素(原水)	—	0.02 未満	0.02 未満											
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	0	0											
54	大腸菌(原水)	—	陽	陽											
55	大腸菌群(原水)	—	陽	陽											
56	気温(℃)	—	24.1	24.1											
57	水温(℃)	—	21.0	18.0											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　田之筋浄水場																
番号	検　査　項　目　名 (　　検　査　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4 月 (R6. 4. 8)	5 月 (R6. 5. 27)	6 月 (R6. 6. 10)	7 月 (R6. 7. 9)	8 月 (R6. 8. 14)	9 月 (R6. 9. 10)	1 0 月 (R6. 10. 16)	1 1 月 (R6. 11. 12)	1 2 月 (R6. 12. 10)	1 月 (R7. 1. 15)	2 月 (R7. 2. 18)	3 月 (R7. 3. 11)	備　考	
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰		
3	カドミウム及びその化合物	0. 003														
4	水銀及びその化合物	0. 0005														
5	セレン及びその化合物	0. 01														
6	鉛及びその化合物	0. 01			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満		
7	ヒ素及びその化合物	0. 01														
8	六価クロム化合物	0. 05														
9	亜硝酸態窒素	0. 04			0. 004　未満			0. 004　未満			0. 004　未満			0. 004　未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0			0. 4			0. 4			0. 4			0. 3		
12	フッ素及びその化合物	0. 8			0. 05　未満			0. 05　未満			0. 05　未満			0. 05　未満		
13	ホウ素及びその化合物	1. 0														
14	四塩化炭素	0. 002														
15	1, 4-ジオキサン	0. 05														
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04														
17	ジクロロメタン	0. 02														
18	テトラクロロエチレン	0. 01														
19	トリクロロエチレン	0. 01														
20	ベンゼン	0. 01														
21	塩素酸	0. 6			0. 07			0. 14			0. 11			0. 08		
22	クロロ酢酸	0. 02			0. 002　未満			0. 002　未満			0. 002　未満			0. 002　未満		
23	クロロホルム	0. 06			0. 011			0. 011			0. 004			0. 005		
24	ジクロロ酢酸	0. 03			0. 007			0. 007			0. 003			0. 005		
25	ジブロモクロロメタン	0. 1			0. 001			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満		
26	臭素酸	0. 01			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満		
27	総トリハロメタン	0. 1			0. 016			0. 015			0. 006			0. 008		
28	トリクロロ酢酸	0. 03			0. 005			0. 005			0. 003			0. 004		
29	ブロモジクロロメタン	0. 03			0. 004			0. 004			0. 002			0. 003		
30	ブロモホルム	0. 09			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満			0. 001　未満		
31	ホルムアルデヒド	0. 08			0. 005　未満			0. 005　未満			0. 005　未満			0. 005　未満		
32	亜鉛及びその化合物	1. 0														
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2			0. 01　未満			0. 01　未満			0. 01　未満			0. 01　未満		
34	鉄及びその化合物	0. 3			0. 01　未満			0. 01　未満			0. 01　未満			0. 01　未満		
35	銅及びその化合物	1. 0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0. 05														
38	塩化物イオン	200	6. 0	5. 7	5. 7	5. 7	5. 4	5. 6	5. 4	5. 6	5. 3	6. 0	6. 6	6. 2		
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0. 2														
42	ジェオスミン	0. 00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001														
44	非イオン界面活性剤	0. 02														
45	フェノール類	0. 005														
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 57	0. 40	0. 50	0. 49	0. 52	0. 61	0. 55	0. 61	0. 42	0. 40	0. 30　未満	0. 48		
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 87	6. 83	6. 82	6. 76	6. 98	6. 90	6. 90	6. 87	6. 94	6. 94	7. 34	6. 90		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5. 0	1. 1	0. 8	0. 8	0. 8	1. 1	1. 5	0. 7	1. 3	0. 8	0. 8	0. 6	0. 7		
51	濁度(度)	2. 0	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	—														
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—														
54	大腸菌(原水)	—														
55	大腸菌群(原水)	—														
56	気温(℃)	—	19. 5	24. 1	24. 6	29. 4	29. 2	31. 9	22. 0	20. 4	7. 6	5. 4	3. 7	11. 8		
57	水温(℃)	—	13. 0	18. 0	18. 0	24. 0	24. 0	26. 0	22. 0	17. 0	11. 0	7. 0	5. 0	9. 0		
58	残留塩素	0. 1　以上	0. 6	0. 7	0. 6	0. 8	0. 4	0. 2	0. 3	0. 6	0. 5	1. 0	0. 5	0. 8		
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

上水道：田之筋浄水場-原水															
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	伊崎水源 (R6. 6. 24)	田野中水源 (R6. 6. 24)											備考
1	一般細菌	100	0	99											
2	大腸菌	陰	陰	陽											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.05	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1 未満	0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.24	0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.08	0.01 未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 未満	0.001 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.05											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.14	0.05											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	21.9	3.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.059	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200	5.0	5.3											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	90	7											
40	蒸発残留物	500	186	44											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.93											
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.72	6.75											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.7	5.0											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	2.5											
52	アンモニア態窒素(原水)	—	0.02 未満	0.02 未満											
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	0	0											
54	大腸菌(原水)	—	陰	陽											
55	大腸菌群(原水)	—	陰	陽											
56	気温(℃)	—	24.1	24.1											
57	水温(℃)	—	21.0	18.0											
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　　検　　査　　日　　　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (R6.4.8)	5月 (R6.5.27)	6月 (R6.6.10)	7月 (R6.7.9)	8月 (R6.8.14)	9月 (R6.9.10)	10月 (R6.10.16)	11月 (R6.11.12)	12月 (R6.12.10)	1月 (R7.1.15)	2月 (R7.2.18)	3月 (R7.3.11)	原　　水 (R6.6.24)	
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満	
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満	
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満	
8	六価クロム化合物	0.05													0.002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満	
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満	
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満	
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満	
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満	
21	塩素酸	0.6			0.07			0.12			0.15			0.06　未満		
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満		
23	クロロホルム	0.06			0.004			0.005			0.002			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002			0.003			0.002　未満			0.002　未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.002			0.001		
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		
27	総トリハロメタン	0.1			0.010			0.013			0.007			0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002			0.002　未満			0.002　未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.005			0.003			0.002		
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.04	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.03	
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.2	
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満	
38	塩化物イオン	200	5.4	5.8	5.7	5.5	6.0	5.9	6.3	6.0	6.1	6.5	6.4	5.9	4.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300													3	
40	蒸発残留物	500													34	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満	
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満	
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満	
46	有機物等(TOCの量)	3.0	0.30	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.34	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.69	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	6.55	6.58	6.59	6.39	6.65	6.62	6.70	6.65	6.68	6.55	6.45	6.48	6.22	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	2.8	
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.8	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02　未満	
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													4	
54	大腸菌(原水)	－													陽	
55	大腸菌群(原水)	－													陽	
56	気温(℃)	－	19.5	24.1	24.6	29.4	29.2	31.9	22.0	20.4	7.6	5.4	3.7	11.8	24.1	
57	水温(℃)	－	16.0	21.0	22.0	28.0	28.0	28.0	22.0	19.0	12.0	7.0	7.0	11.0	16.0	
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2		
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田															
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　　検　　査　　日　　　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (R6.4.8)	5月 (R6.5.27)	6月 (R6.6.10)	7月 (R6.7.9)	8月 (R6.8.14)	9月 (R6.9.10)	10月 (R6.10.16)	11月 (R6.11.12)	12月 (R6.12.10)	1月 (R7.1.15)	2月 (R7.2.18)	3月 (R7.3.11)	原　　水 (R6.6.24)
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満			0.1　未満			0.1			0.1　未満	0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満			0.05　未満	0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.12			0.07			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.007			0.008			0.003			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003			0.004			0.002　未満			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.013			0.015			0.005			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002			0.003			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.005			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.21
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.20
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.9
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.025
38	塩化物イオン	200	6.1	6.1	5.8	5.7	6.2	6.2	6.4	6.4	6.3	6.8	7.8	2.0　未満	5.1
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300													7
40	蒸発残留物	500													57
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等(TOCの量)	3.0	0.64	0.31	0.32	0.33	0.32	0.38	0.51	0.64	0.30　未満	0.42	0.61	0.30　未満	2.25
47	pH値	5.8 ～ 8.6	6.90	6.83	6.66	6.40	6.96	6.94	7.21	7.14	7.03	6.99	6.91	7.04	6.75
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度(度)	5.0	1.1	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.7	1.5	0.5	0.6	0.7	0.7	11.4
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	7.4
52	アンモニア態窒素(原水)	－													0.20　未満
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													2
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													陽
56	気温(℃)	－	19.5	24.1	24.6	29.4	29.2	31.9	22.0	20.4	7.6	5.4	3.7	11.8	24.1
57	水温(℃)	－	15.0	20.0	22.0	26.0	27.0	26.0	22.0	19.0	12.0	8.0	8.0	11.0	17.0
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　検　　査　　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R6. 5. 27)	6月	7月 (R6. 7. 9)	8月	9月 (R6. 9. 10)	1 0月	1 1月 (R6. 11. 12)	1 2月	1月 (R7. 1. 15)	2月	3月 (R7. 3. 11)	備　　考	
1	一般細菌	100		1		1		0		0		0		1		
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰		
3	カドミウム及びその化合物	0. 003														
4	水銀及びその化合物	0. 0005														
5	セレン及びその化合物	0. 01														
6	鉛及びその化合物	0. 01														
7	ヒ素及びその化合物	0. 01														
8	六価クロム化合物	0. 05														
9	亜硝酸態窒素	0. 04		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0		0. 3		0. 1　未満		0. 3		0. 3		0. 3		0. 3		
12	フッ素及びその化合物	0. 8														
13	ホウ素及びその化合物	1. 0														
14	四塩化炭素	0. 002														
15	1, 4-ジオキサン	0. 05														
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04														
17	ジクロロメタン	0. 02														
18	テトラクロロエチレン	0. 01														
19	トリクロロエチレン	0. 01														
20	ベンゼン	0. 01														
21	塩素酸	0. 6														
22	クロロ酢酸	0. 02														
23	クロロホルム	0. 06														
24	ジクロロ酢酸	0. 03														
25	ジブロモクロロメタン	0. 1														
26	臭素酸	0. 01														
27	総トリハロメタン	0. 1														
28	トリクロロ酢酸	0. 03														
29	ブロモジクロロメタン	0. 03														
30	ブロモホルム	0. 09														
31	ホルムアルデヒド	0. 08														
32	亜鉛及びその化合物	1. 0														
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2														
34	鉄及びその化合物	0. 3		0. 01		0. 01		0. 01		0. 01　未満		0. 02		0. 01　未満		
35	銅及びその化合物	1. 0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0. 05														
38	塩化物イオン	200		4. 2		4. 2		4. 1		3. 9		4. 0		4. 0		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		79		77		82		81		76		81		
40	蒸発残留物	500		94		100		100		104		86		106		
41	陰イオン界面活性剤	0. 2														
42	ジェオスミン	0. 00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001														
44	非イオン界面活性剤	0. 02														
45	フェノール類	0. 005														
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6		8. 07		8. 02		8. 11		8. 01		8. 03		8. 08		
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
50	色度(度)	5. 0		0. 5　未満		1. 0		0. 5　未満		0. 5　未満		0. 5		0. 5　未満		
51	濁度(度)	2. 0		0. 2　未満		0. 6		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 2		0. 2　未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	－														
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0		
54	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰		陰		陰		陰		
55	大腸菌群(原水)	－		陰		陰		陽		陽		陰		陽		
56	気温(℃)	－		24. 1		29. 4		31. 9		20. 4		5. 4		11. 8		
57	水温(℃)	－		24. 0		28. 0		28. 0		18. 0		7. 0		12. 0		
58	残留塩素	0. 1　以上		0. 2		0. 3		0. 2		0. 1		0. 2		0. 1		
59	判定	適		適		適		適		適		適		適		

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

条列水道　：　横内															
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　検　　査　　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R6. 5. 27)	6月	7月 (R6. 7. 9)	8月	9月 (R6. 9. 10)	1 0月	1 1月 (R6. 11. 12)	1 2月	1月 (R7. 1. 15)	2月	3月 (R7. 3. 11)	備　考
1	一般細菌	100		0		0		1		0		0		0	
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003													
4	水銀及びその化合物	0. 0005													
5	セレン及びその化合物	0. 01													
6	鉛及びその化合物	0. 01													
7	ヒ素及びその化合物	0. 01													
8	六価クロム化合物	0. 05													
9	亜硝酸態窒素	0. 04		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0		0. 1　未満		0. 1　未満		0. 1　未満		0. 1　未満		0. 1　未満		0. 1　未満	
12	フッ素及びその化合物	0. 8													
13	ホウ素及びその化合物	1. 0													
14	四塩化炭素	0. 002													
15	1, 4-ジオキサン	0. 05													
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04													
17	ジクロロメタン	0. 02													
18	テトラクロロエチレン	0. 01													
19	トリクロロエチレン	0. 01													
20	ベンゼン	0. 01													
21	塩素酸	0. 6													
22	クロロ酢酸	0. 02													
23	クロロホルム	0. 06													
24	ジクロロ酢酸	0. 03													
25	ジブromokkurometan	0. 1													
26	臭素酸	0. 01													
27	総トリハロメタン	0. 1													
28	トリクロロ酢酸	0. 03													
29	ブロモジクロロメタン	0. 03													
30	ブロモホルム	0. 09													
31	ホルムアルデヒド	0. 08													
32	亜鉛及びその化合物	1. 0													
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2													
34	鉄及びその化合物	0. 3		0. 01		0. 01　未満		0. 01　未満		0. 01		0. 02		0. 01	
35	銅及びその化合物	1. 0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0. 05													
38	塩化物イオン	200		4. 5		4. 6		4. 3		4. 3		4. 4		4. 3	
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300		6		7		6		7		7		7	
40	蒸発残留物	500		46		46		45		55		49		53	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2													
42	ジェオスミン	0. 00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001													
44	非イオン界面活性剤	0. 02													
45	フェノール類	0. 005													
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満		0. 30　未満	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6		6. 54		6. 63		6. 60		6. 55		6. 84		6. 63	
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度(度)	5. 0		0. 5		0. 5		0. 6		0. 5		0. 6		0. 5　未満	
51	濁度(度)	2. 0		0. 3		0. 3		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 4		0. 2　未満	
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0		0		0		0	
54	大腸菌(原水)	－		陽		陽		陽		陰		陰		陰	
55	大腸菌群(原水)	－		陽		陽		陽		陽		陽		陽	
56	気温(℃)	－		24. 1		29. 4		31. 9		20. 4		5. 4		11. 8	
57	水温(℃)	－		24. 0		27. 0		27. 0		14. 0		7. 0		11. 0	
58	残留塩素	0. 1　以上		0. 1		0. 1		0. 1		0. 1		0. 2		0. 5	
59	判定	適		適		適		適		適		適		適	

令和 6 年度 宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　倉谷																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　検　　査　　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R6. 5. 27)	6月	7月 (R6. 7. 9)	8月	9月 (R6. 9. 10)	1 0月	1 1月 (R6. 11. 12)	1 2月	1月 (R7. 1. 15)	2月	3月 (R7. 3. 11)	備　　考	
1	一般細菌	100		1		1		14		1		2		4		
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰		
3	カドミウム及びその化合物	0. 003														
4	水銀及びその化合物	0. 0005														
5	セレン及びその化合物	0. 01														
6	鉛及びその化合物	0. 01														
7	ヒ素及びその化合物	0. 01														
8	六価クロム化合物	0. 05														
9	亜硝酸態窒素	0. 04		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		0. 004　未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0		0. 1　未満		0. 3		0. 2		0. 1		0. 1　未満		0. 1　未満		
12	フッ素及びその化合物	0. 8														
13	ホウ素及びその化合物	1. 0														
14	四塩化炭素	0. 002														
15	1, 4-ジオキサン	0. 05														
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04														
17	ジクロロメタン	0. 02														
18	テトラクロロエチレン	0. 01														
19	トリクロロエチレン	0. 01														
20	ベンゼン	0. 01														
21	塩素酸	0. 6														
22	クロロ酢酸	0. 02														
23	クロロホルム	0. 06														
24	ジクロロ酢酸	0. 03														
25	ジブromokkろロメタン	0. 1														
26	臭素酸	0. 01														
27	総トリハロメタン	0. 1														
28	トリクロロ酢酸	0. 03														
29	ブロモジクロロメタン	0. 03														
30	ブロモホルム	0. 09														
31	ホルムアルデヒド	0. 08														
32	亜鉛及びその化合物	1. 0														
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2														
34	鉄及びその化合物	0. 3		0. 01　未満		0. 03		0. 01		0. 01　未満		0. 01　未満		0. 02		
35	銅及びその化合物	1. 0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0. 05														
38	塩化物イオン	200		5. 1		4. 1		4. 2		4. 3		4. 8		4. 7		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		22		17		17		24		24		16		
40	蒸発残留物	500		59		48		40		65		74		54		
41	陰イオン界面活性剤	0. 2														
42	ジェオスミン	0. 00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001														
44	非イオン界面活性剤	0. 02														
45	フェノール類	0. 005														
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0		0. 48		0. 52		0. 38		0. 52		0. 41		0. 50		
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6		7. 60		7. 40		7. 31		7. 58		7. 57		7. 47		
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
50	色度(度)	5. 0		0. 5　未満		0. 9		0. 9		1. 1		1. 0		1. 3		
51	濁度(度)	2. 0		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 2　未満		0. 3		
52	アンモニア態窒素(原水)	－														
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－						5								
54	大腸菌(原水)	－						陽								
55	大腸菌群(原水)	－						陽								
56	気温(℃)	－		24. 1		29. 4		31. 9		20. 4		5. 4		11. 8		
57	水温(℃)	－		19. 0		26. 0		24. 0		18. 0		8. 0		11. 0		
58	残留塩素	0. 1　以上		0. 7		0. 1		0. 1		0. 1		0. 1		0. 1		
59	判定	適		適		適		適		適		適		適		