令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　日浦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満												
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.002												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.004												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500	61												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.23												
48	味	異常なし	異常あり												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.8												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　古市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.002												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.004												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.38												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	10.8												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　魚成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.004												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.006												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.7												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.14												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　高野子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.003												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.004												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.69												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.0												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.1												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　土居

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.008												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.004												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.010												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.3												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.63												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.7												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	15.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　今田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.005												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.009												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.92												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.6												
58	残留塩素	0.1　以上	0.4												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　菊之谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.17												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.006												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.009												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.3												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	38												
40	蒸発残留物	500	83												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.37												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.81												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.5												
58	残留塩素	0.1　以上	0.5												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　重谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.12												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.004												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.008												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	71												
40	蒸発残留物	500	122												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.42												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.79												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.6												
58	残留塩素	0.1　以上	0.1												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　南平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.005												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.009												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500	32												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.37												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.04												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	15.9												
58	残留塩素	0.1　以上	0.4												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.001　未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.002												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.77												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.1												
58	残留塩素	0.1　以上	0.3												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　六十本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.09												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.003												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.005												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.64												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	12.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.6												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　男河内成穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.12												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.004												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.008												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	71												
40	蒸発残留物	500	132												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.42												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.78												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.7												
58	残留塩素	0.1　以上	0.1												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　下相上

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.003												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.09												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.6												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　下相下

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.002												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.004												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.37												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.5												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　川津南

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.007												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.009												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	79												
40	蒸発残留物	500	118												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.85												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.2												
58	残留塩素	0.1　以上	0.3												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　伏越

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　太郎原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.3												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	38												
40	蒸発残留物	500	77												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.79												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.4												
58	残留塩素	0.1　以上	0.5												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　老人ホーム

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　吉之沢

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　陰之地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	7												
40	蒸発残留物	500	29												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.02												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.4												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中木屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　長崎

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.38												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.60												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	10.9												
58	残留塩素	0.1　以上	0.5												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川井谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　奥谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三滝

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.40												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.61												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	11.6												
58	残留塩素	0.1　以上	0.4												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　大麦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　竜泉

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.41												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.81												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.9												
58	残留塩素	0.1　以上	0.1												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中野川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　新屋敷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　程野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	2.0 未満												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.33												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5 未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	11.2												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.57												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.3												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中川原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　河内

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　片平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　辰之口

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　平岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　串屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　小串

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　つづら

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　宮本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　泉田(1)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.25												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.4												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下遊子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　上川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川中

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川後岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　城ヶ谷

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　周藤

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　オソゴエ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三田成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　男地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　駄場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　五味

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　河内共同

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　岩本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　柳沢

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉田(2)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.7												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.25												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.2												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　窪ヶ市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　カゲノツケ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　平岩(旧県条例)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.45												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												