令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　日浦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	3									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001　未満												
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07			0.05　未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.002			0.001　未満									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.004			0.002									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.001									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8	3.7	3.6	3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				5									
40	蒸発残留物	500	61			31									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.44	0.30　未満									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.23	6.55	6.46	6.67									
48	味	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	13.8	20.5	27.0	26.4									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.2	0.1									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　古市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	1									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05			0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.002			0.004									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.004			0.008									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8	3.6	3.5	3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500				56									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30	0.42	0.40	0.40									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.38	7.41	7.08	7.52									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.7	0.7	0.5									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	10.8	17.6	24.0	24.3									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　魚成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	1	0	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05　未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.006									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.006			0.009									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02			0.04									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.7	3.6	2.0　未満	3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33	0.47	0.52	0.46									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.14	7.04	6.92	7.09									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.6	1.7	1.2	1.3									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	16.3	22.5	25.8	26.4									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.1	0.1	0.1									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　高野子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	0	1	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.07									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.003			0.006									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.004			0.009									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.4	4.8	4.2	4.7									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500				70									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.38	1.30	0.37									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.69	7.45	7.23	7.49									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	1.0	0.5　未満	2.9	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	13.1	18.1	23.4	25.1									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.4	0.1	0.4									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　土居

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	4	0	2									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.008			0.011									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.004			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.010			0.014									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.3	4.2	3.5	4.0									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				53									
40	蒸発残留物	500				101									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.81	0.39	0.82									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.63	7.57	7.00	7.66									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.7	1.5	0.7	1.3									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	15.3	19.9	25.2	30.8									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.2	0.1									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　今田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	1	1	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満			0.7									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.14									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.09									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.005			0.008									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003			0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.009			0.015									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.005									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.4	3.4	3.6	5.4									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500				123									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39	0.57	0.44	0.43									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.92	6.73	6.56	7.82									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	1.0	0.7	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	16.6	22.4	26.8	28.1									
58	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.1	0.2	0.3									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　菊之谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陽									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.17			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.006			0.013									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003			0.004									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.009			0.016									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.3	3.8	4.0	3.8									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	38			81									
40	蒸発残留物	500	83			120									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.37	0.47	0.43	0.44									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.81	8.02	7.80	7.97									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	14.5	20.5	23.5	27.1									
58	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.2	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　重谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	1	2	1									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陽									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.12			0.05　未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.001　未満									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.008			0.002									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.001									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6	3.7	3.7	3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	71			5									
40	蒸発残留物	500	122			22									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.42	0.30　未満	0.31	0.30　未満									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.79	6.67	6.58	7.13									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	0.6	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	14.6	19.7	23.8	26.2									
58	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.2	0.2	0.1									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　南平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	3									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.005			0.006									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.009			0.012									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.6	3.6	3.7	3.9									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500	32			52									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.37	0.48	0.45	0.34									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.04	7.07	6.50	7.36									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	2.0	0.8	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	15.9	22.7	27.1	27.4									
58	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.1	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	1	4									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05　未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001　未満			0.001　未満									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.002			0.004									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.002									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5	3.8	3.7	3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.36	0.30　未満									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.77	6.69	6.54	6.87									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	14.1	19.9	23.7	26.1									
58	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.2	0.2	0.1									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　六十本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	3	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.09			0.07									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.003			0.006									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.005			0.010									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.004									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.8	4.7	4.2	4.7									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				39									
40	蒸発残留物	500				74									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.39	1.29	0.37									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.64	7.52	7.39	7.56									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	2.9	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	12.3	17.3	22.0	24.1									
58	残留塩素	0.1　以上	0.6	0.4	0.1										
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　男河内成穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	1	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9			0.7									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.12			0.13									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.09									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.008									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.008			0.015									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.005									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6	5.3	5.2	5.5									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	71			79									
40	蒸発残留物	500	132			139									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.42	0.62	0.56	0.41									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.78	7.79	7.56	7.85									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.9	0.7	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	14.7	20.6	24.8	28.4									
58	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.6	0.3	0.3									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　下相上

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	1	1	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001			0.003									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.003			0.008									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5	3.4	3.5	3.5									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.35	0.40	0.35									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.09	7.12	7.04	7.09									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.7	0.7	0.6									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	13.6	19.7	24.8	28.6									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　下相下

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月 (R7.5.20)	６月 (R7.6.24)	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	4									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.002			0.007									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001　未満			0.002									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.004			0.014									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.005									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.9	3.4	3.7	3.9									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500				45									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.54	0.45	0.34									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.37		6.60	7.35									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	1.0	0.7	0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	13.5	22.3	26.6	27.3									
58	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.1	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　川津南

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	0									
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3			0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.06 未満			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満									
23	クロロホルム	0.06	0.007			0.013									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003			0.004									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満			0.001 未満									
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.009			0.016									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003			0.002 未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満			0.001 未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満			0.01 未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満			0.01 未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.9	3.8	4.0	3.8									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	79			82									
40	蒸発残留物	500	118			112									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.32	0.45	0.43	0.43									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.85	7.99	7.80	7.96									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満									
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5	27.8	24.3	31.6									
57	水温(℃)	－	14.2	19.9	24.0	27.6									
58	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.2	0.2	0.2									
59	判定	適	適	適	適	適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　伏越

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		1		0									
2	大腸菌	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満		0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3		0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満		0.01 未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.7		3.5									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		12		14									
40	蒸発残留物	500		59		67									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.42		0.43									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.21		7.38									
48	味	異常なし		異常なし		異常なし									
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5.0		0.6		0.6									
51	濁度(度)	2.0		0.2 未満		0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		1											
54	大腸菌(原水)	－		陽											
55	大腸菌群(原水)	－		陽											
56	気温(℃)	－		27.8		31.6									
57	水温(℃)	－		17.9		26.3									
58	残留塩素	0.1 以上		0.2		0.1									
59	判定	適		適		適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　太郎原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		0										
2	大腸菌	陰	陰		陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4		0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満										
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.3		5.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	38		34										
40	蒸発残留物	500	77		69										
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33		0.47										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.79		7.66										
48	味	異常なし	異常なし		異常なし										
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし										
50	色度(度)	5.0	0.5　未満		0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－			14										
54	大腸菌(原水)	－			陽										
55	大腸菌群(原水)	－			陽										
56	気温(℃)	－	7.5		24.3										
57	水温(℃)	－	14.4		23.8										
58	残留塩素	0.1　以上	0.5		0.5										
59	判定	適	適		適										

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　老人ホーム

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0		0									
2	大腸菌	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.04		0.40									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		5.1		4.5									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		18		20									
40	蒸発残留物	500		62		66									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.57		0.60									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.27		7.00									
48	味	異常なし		異常なし		異常なし									
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5.0		1.1		1.5									
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		3		0									
54	大腸菌(原水)	－		陽		陰									
55	大腸菌群(原水)	－		陽		陰									
56	気温(℃)	－		27.8		31.6									
57	水温(℃)	－		22.7		30.1									
58	残留塩素	0.1　以上		2.0		1.5									
59	判定	適		適		適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　吉之沢

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0		2									
2	大腸菌	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1		0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満									
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.4		3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		8		5									
40	蒸発残留物	500		46		40									
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.53		0.30　未満									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.01		7.13									
48	味	異常なし		異常なし		異常なし									
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5.0		1.0		0.5　未満									
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		8											
54	大腸菌(原水)	－		陽											
55	大腸菌群(原水)	－		陽											
56	気温(℃)	－		27.8		31.6									
57	水温(℃)	－		22.6		26.2									
58	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1									
59	判定	適		適		適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　陰之地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R7.4.8)	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		3										
2	大腸菌	陰	陰		陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満		0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.02										
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.5		3.6										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	7		12										
40	蒸発残留物	500	29		45										
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39		0.49										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.02		7.30										
48	味	異常なし	異常なし		異常なし										
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし										
50	色度(度)	5.0	0.5　未満		1.1										
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－			4										
54	大腸菌(原水)	－			陽										
55	大腸菌群(原水)	－			陽										
56	気温(℃)	－	7.5		24.3										
57	水温(℃)	－	16.3		25.9										
58	残留塩素	0.1　以上	0.4		0.1										
59	判定	適	適		適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中木屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.42										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.90										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			24.2										
58	残留塩素	0.1　以上			0.2										
59	判定	適			適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　長崎

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.38												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.60												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	10.9												
58	残留塩素	0.1　以上	0.5												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川井谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　奥谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.53											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.68											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.0											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		22.2											
58	残留塩素	0.1　以上		0.1											
59	判定	適		適											

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三滝

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.40												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.61												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	11.6												
58	残留塩素	0.1　以上	0.4												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　大麦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　竜泉

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.41												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.81												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.9												
58	残留塩素	0.1　以上	0.1												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中野川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.79											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.49											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.5											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		18.5											
58	残留塩素	0.1　以上		0.2											
59	判定	適		適											

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　新屋敷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　程野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	2.0 未満												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.33												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5 未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	11.2												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.57												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	14.3												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中川原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.48											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.04											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.4											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		22.6											
58	残留塩素	0.1　以上		0.1											
59	判定	適		適											

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　河内

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				6									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				4.0									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.80									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.61									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				1.4									
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				24.9									
58	残留塩素	0.1 以上				0.2									
59	判定	適				適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　片平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				1									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				4.0									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.82									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.68									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				1.4									
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				28.9									
58	残留塩素	0.1 以上				0.1									
59	判定	適				適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　辰之口

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				5									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.45									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.15									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				1.2									
51	濁度(度)	2.0				0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				29.2									
58	残留塩素	0.1　以上				0.1									
59	判定	適				適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　平岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.5											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.7											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.70											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		20.1											
58	残留塩素	0.1　以上		0.2											
59	判定	適		適											

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　串屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.1										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			1.29										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.45										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			3.0										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			21.5										
58	残留塩素	0.1　以上			0.1										
59	判定	適			適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　小串

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				0									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				3.9									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.36									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.34									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				0.5 未満									
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				27.0									
58	残留塩素	0.1 以上				0.2									
59	判定	適				適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　つづら

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			1										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.1										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			1.29										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.34										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			2.9										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			22.2										
58	残留塩素	0.1　以上			0.1										
59	判定	適			適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　宮本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　泉田(1)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.25												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.4												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下遊子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R7.6.24)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.6										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.47										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.61										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.8										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			26.9										
58	残留塩素	0.1　以上			0.2										
59	判定	適			適										

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　上川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R7.6.24)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100			1										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.7										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.02										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5										
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			23.5										
58	残留塩素	0.1 以上			0.2										
59	判定	適			適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川中

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川後岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.7											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.41											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.32											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.6											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		17.2											
58	残留塩素	0.1　以上		0.2											
59	判定	適		適											

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　城ヶ谷

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　周藤

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　オソゴエ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三田成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				0									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				3.7									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.30 未満									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				6.86									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				0.5 未満									
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				26.2									
58	残留塩素	0.1 以上				0.2									
59	判定	適				適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　男地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R7.5.20)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		5											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.81											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.52											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.5											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		19.0											
58	残留塩素	0.1　以上		0.2											
59	判定	適		適											

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　駄場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　五味

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月 (R7.7.8)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100				2									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				3.6									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.45									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.15									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				1.1									
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				28.8									
58	残留塩素	0.1 以上				0.1									
59	判定	適				適									

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　河内共同

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月 (R7.7.8)	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100				1									
2	大腸菌	陰				陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004　未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200				3.7									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0				0.37									
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6				7.50									
48	味	異常なし				異常なし									
49	臭気	異常なし				異常なし									
50	色度(度)	5.0				0.5									
51	濁度(度)	2.0				0.2　未満									
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－				31.6									
57	水温(℃)	－				29.4									
58	残留塩素	0.1　以上				0.1									
59	判定	適				適									

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月 (R7.6.24)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.44										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.83										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			23.8										
58	残留塩素	0.1　以上			0.3										
59	判定	適			適										

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R7.6.24)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.9										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			5.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.54										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.74										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.8										
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満										
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－			24.3										
57	水温(℃)	－			24.5										
58	残留塩素	0.1 以上			0.3										
59	判定	適			適										

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　岩本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　柳沢

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R7.5.20)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.52											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.77											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.0											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－		27.8											
57	水温(℃)	－		22.0											
58	残留塩素	0.1　以上		0.1											
59	判定	適		適											

令和 7 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉田(2)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.7												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.25												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.6												
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	16.2												
58	残留塩素	0.1 以上	0.2												
59	判定	適	適												

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　窪ヶ市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　カゲノツケ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1　以上													
59	判定	適													

令和　7　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　平岩(旧県条例)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.45												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	7.5												
57	水温(℃)	－	13.3												
58	残留塩素	0.1　以上	0.2												
59	判定	適	適												