令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　三瓶浄水場(用供)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　三瓶浄水場(用供)-浄水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													
57	水温(℃)	－													
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月 (R8.2.17)	3月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除		
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.002			0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.2			2.1			2.6				
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.07			0.09				
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.11			0.08			0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.001				
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.007			0.001				
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002			0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.002			0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.04			0.01				
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	13.2	11.5	10.8	10.5	10.3	10.5	10.7	11.2	11.9	24.2	13.1		
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30	0.31	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満		
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.21	7.08	7.21	7.11	7.76	7.02	7.24	6.89		6.97	7.17		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
54	大腸菌(原水)	－													
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0	10.0		
57	水温(℃)	－	18.0	25.0	26.0	28.0	28.0	26.0	27.0	21.0	16.0	13.0	14.0		
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第１水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													5
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.7
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													13.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200													11.5
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													43
40	蒸発残留物	500													90
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.10
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													9.0
57	水温(℃)	－													14.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第２水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													1
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.005
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													3.2
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													12.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200													11.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													45
40	蒸発残留物	500													86
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.00
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													9.0
57	水温(℃)	－													15.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　津布理(第３水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													2
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.014
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.9
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200													11.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200													11.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													41
40	蒸発残留物	500													92
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.00
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陰
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													9.0
57	水温(℃)	－													15.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第４水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													410
2	大腸菌	陰													陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.008
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.06
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.010
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.12
35	銅及びその化合物	1.0													0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200													15.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.016
38	塩化物イオン	200													14.2
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													107
40	蒸発残留物	500													150
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.40
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－													9.0
57	水温(℃)	－													14.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月 (R8.2.17)	3月	備考
1	一般細菌	100	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0		
2	大腸菌	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除		
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.9			2.5			2.2				
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.21			0.10			0.12				
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.10			0.07				
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.002				
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1			0.007			0.006			0.003				
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002			0.001				
30	ブロモホルム	0.09			0.002			0.001			0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01 未満			0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	16.9	14.7	13.3	12.9	11.6	13.1	15.1	15.7	17.7	34.7	19.5		
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35	0.32	0.38	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満		
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.96	7.99	7.93	7.93	8.06	7.86	7.85	7.58		7.58	7.61		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.6	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－											0		
54	大腸菌(原水)	－											陰		
55	大腸菌群(原水)	－											陰		
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0	10.0		
57	水温(℃)	－	17.0	24.0	25.0	31.0	28.0	27.0	28.0	17.0	14.0	12.0	12.0		
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月	3月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													2
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													2.3
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.08
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													17.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200													17.4
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													107
40	蒸発残留物	500													158
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.40
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰			陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陰	陽	陰	陰	陽	陰	陰	陰			
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	32.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0			9.0
57	水温(℃)	－	17.0	21.0	24.0	23.0	22.0	26.0	22.0	15.0	16.0	11.0			10.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月 (R8.2.17)	3月	備考
1	一般細菌	100	0	0	4	0	3	0	1	1	1	0	0		
2	大腸菌	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除	除		
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1			0.7			0.7				
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.09			0.12				
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6			0.06			0.07			0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002			0.001 未満				
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1			0.004			0.004			0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001			0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001			0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3			0.07			0.04			0.01				
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	9.4	9.6	10.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	30.8	9.4		
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満		
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.30	7.34	7.24	7.30	7.79	7.40	7.26	7.06	7.16	7.16	7.16		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.8	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満		
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満		
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－							0				0		
54	大腸菌(原水)	－							除				除		
55	大腸菌群(原水)	－							除				除		
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0	10.0		
57	水温(℃)	－	17.0	23.0	24.0	25.0	27.0	27.0	26.0	21.0	19.0	14.0	13.0		
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第１取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月	3月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													1
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.04
34	鉄及びその化合物	0.3													0.15
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													9.6
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.006
38	塩化物イオン	200													9.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													35
40	蒸発残留物	500													71
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.70
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													2.0
51	濁度(度)	2.0													0.9
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰			陰
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰			
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0			9.0
57	水温(℃)	－	19.0	20.0	21.0	23.0	19.0	22.0	23.0	15.0	17.0	16.0			11.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第２取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月	3月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100													3
2	大腸菌	除													除
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.02
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3													0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													11.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200													8.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													31
40	蒸発残留物	500													68
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.90
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													0.5 未満
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
54	大腸菌(原水)	－	除	除	除	陽	除	除	除	除	除	除			除
55	大腸菌群(原水)	－	除	除	陽	陽	除	除	除	除	除	除			
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0			9.0
57	水温(℃)	－	19.0	20.0	21.0	23.0	19.0	22.0	23.0	15.0	17.0	16.0			11.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適													

令和 7 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 和泉

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月 (R7.10.15)	11月 (R7.11.11)	12月 (R7.12.23)	1月 (R8.1.14)	2月 (R8.2.17)	3月	原水 (R8.1.27)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		18
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰		陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.9			1.7			1.5				0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.10			0.08			0.10				0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.25			0.20			0.17				
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06			0.018			0.018			0.009				
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.006				
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.004			0.002				
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1			0.025			0.029			0.014				
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.009			0.007			0.008				
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.006			0.003				
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001			0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				0.01
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													11.0
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満
38	塩化物イオン	200	10.4	9.5	12.1	10.0	11.2	12.0	10.8	10.0	15.9	31.3	13.6		9.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300													38
40	蒸発残留物	500													70
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.86	1.34	0.60	0.90	1.08	0.79	0.92	2.20	0.51	0.34	0.90		0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.62	7.54	7.84	7.63	8.06	7.91	7.68	7.53	7.59	7.67	7.60		7.50
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	2.3	0.7	1.1	1.4	0.9	0.7	2.0	0.5 未満	0.5 未満	0.7		2.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		0.5
52	アンモニア態窒素(原水)	－													
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
54	大腸菌(原水)	－													陽
55	大腸菌群(原水)	－													
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0	27.0	16.0	10.0	8.0	10.0		9.0
57	水温(℃)	－	16.0	20.0	24.0	28.0	27.0	26.0	26.0	17.0	12.0	10.0	12.0		7.0
58	残留塩素	0.1 以上													
59	判定	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適		