令和 ８ 年度　明浜地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明浜浄水場(用供)-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　明浜地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明浜浄水場(用供)-浄水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和　８　年度　明浜地区水道水質検査結果表

上 水 道　：　明浜町上水道

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満												
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.1												
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07												
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6	0.20												
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満												
23	クロロホルム	0.06	0.032												
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.008												
26	臭素酸	0.01	0.001　未満												
27	総トリハロメタン	0.1	0.041												
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.014												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満												
30	ブロモホルム	0.09	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満												
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02												
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	13.1	11.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.91	0.81											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.53	7.52											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.7	0.7											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	20.9	26.0											
58	水温(℃)	－	19.5	24.3											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.4											
60	判定	適	適	適											