令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 野村浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満											
23	クロロホルム	0.06		0.007											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004											
26	臭素酸	0.01		0.001 未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.012											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.03											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	20.7	3.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55	0.42											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.11	7.14											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.9	0.6											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満												
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.3											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 第１水源(深山)-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	62	33											
2	大腸菌	陰	陽	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	13.2	16.1											
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 第２水源(肱川)-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道 ： 松渓

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満											
23	クロロホルム	0.06		0.001 未満											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002 未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001 未満											
26	臭素酸	0.01		0.001 未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.001 未満											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002 未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001 未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.8	4.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77											
40	蒸発残留物	500		113											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.77	7.89											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰											
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.4											
60	判定	適													

令和　8　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　鳥鹿野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R8.4.14)	5月 (R8.5.19)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
1	一般細菌	100	0	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.009											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.004											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.013											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.004											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	7.2	4.2											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.40	0.35											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.41	7.40											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　旭

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.09											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.014											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.017											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.1	4.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.76	0.63											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.21											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.8	1.0											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.4											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　長谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.29											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.005											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.007											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6	7.2											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.53	0.47											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.06	7.14											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.0	0.9											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道 ： 内場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満											
23	クロロホルム	0.06		0.001											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002 未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002											
26	臭素酸	0.01		0.001 未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.006											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002 未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.003											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	9.5	4.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		101											
40	蒸発残留物	500		149											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.95	8.05											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.4											
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道 ： 外場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.37											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満											
23	クロロホルム	0.06		0.005											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003											
26	臭素酸	0.01		0.001 未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.008											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002 未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001 未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.5	6.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.41											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.96	7.01											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	22.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.2											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(富野川)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	3	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.011											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.006											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.014											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.005											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.4	4.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.60	0.50											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.59	7.72											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.3	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	19.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(頭王)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.008											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.013											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.0	4.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.46											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.34	7.38											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	17.0	21.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(舟坂)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05　未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.006											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.011											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.7	3.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33	0.30											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.35	7.27											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	17.0	23.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.3											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.08											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.49											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.018											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.022											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.007											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.2	5.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.77	0.55											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.34	7.71											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	23.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.1											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林２

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	1	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林３

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	1	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	14.0	17.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　三島

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.8											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.001　未満											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001　未満											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.001　未満											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	17.3	4.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77											
40	蒸発残留物	500		116											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.84	7.94											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰											
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2											
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　天神

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.15											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.013											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.006											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.016											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.004											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.3	5.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	1.20	0.70											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.63	7.81											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.1	0.9											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	21.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.3											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道 ： 大野ヶ原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満											
23	クロロホルム	0.06		0.008											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.004											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002											
26	臭素酸	0.01		0.001 未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.010											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001 未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.7	2.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.38	0.43											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.31	7.41											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.6											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	11.0	14.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.3											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　木落

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.003											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.007											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	7.0	3.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.36	0.30											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.34											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	15.0	22.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　植木

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		1.7											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.09											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06　未満											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.001　未満											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001　未満											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.001　未満											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.9	5.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		132											
40	蒸発残留物	500		210											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.01	8.04											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰											
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	16.0	19.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2											
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　奈良野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.2												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	22												
40	蒸発残留物	500	64												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.95												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.36												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.3												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0												
58	水温(℃)	－	15.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.2												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　堂野窪

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.33											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.26											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0											
58	水温(℃)	－		19.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.8											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　馬地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	23												
40	蒸発残留物	500	56												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.85												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.36												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.3												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0												
58	水温(℃)	－	16.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　知野

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.1												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	15												
40	蒸発残留物	500	44												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.98												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.22												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.5												
51	濁度(度)	2.0	0.2												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0												
58	水温(℃)	－	17.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.4												
60	判定	適	適												

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　惣川小中学校

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.9											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.2											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.87											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0											
58	水温(℃)	－		18.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.2											
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　惣川小中学校-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		2											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		2.0　未満											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77											
40	蒸発残留物	500		111											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.86											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0											
58	水温(℃)	－		16.0											
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　白髭

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.005												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満												
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.0												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	23												
40	蒸発残留物	500	56												
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.62												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.32												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.4												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0												
58	水温(℃)	－	15.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.3												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　旭下

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.02											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		8.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		12											
40	蒸発残留物	500		71											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000000											
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.48											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0											
58	水温(℃)	－		23.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.5											
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

専用水道　：　野村学園

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05　未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.16											
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満											
23	クロロホルム	0.06		0.002											
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001											
26	臭素酸	0.01		0.001　未満											
27	総トリハロメタン	0.1		0.003											
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満											
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満											
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.7	3.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31	0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.24											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0											
58	水温(℃)	－	14.0	18.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	1.3											
60	判定	適	適	適											