令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 卯之町浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	7.6	7.0											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.35	0.31											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.44	7.50											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.3	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	16.0	20.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 下川浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.7	6.0											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.46	0.39											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.32	7.42											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	16.0	18.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.7	0.8											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 上松葉浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	9.3	11.0											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.49	7.27											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	17.0	23.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.8											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 上松葉浄水場−原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	上松葉第１水源	上松葉第２水源	上松葉第３水源	永長第１水源	永長第２水源	れんげ水源							備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	−													
54	嫌気性芽胞菌(原水 − 個/100mL)	−													
55	大腸菌(原水)	−													
56	大腸菌群(原水)	−													
57	気温(℃)	−													
58	水温(℃)	−													
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	12.3	6.2											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.31											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.39	7.47											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	16.0	23.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	明石第１水源	明石第２水源１号	明石第２水源２号											備考
1	一般細菌	100														
2	大腸菌	陰														
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0														
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3														
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200														
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0														
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6														
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし														
50	色度(度)	5.0														
51	濁度(度)	2.0														
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－														
55	大腸菌(原水)	－														
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－														
58	水温(℃)	－														
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 新城浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	7.7	6.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.10	7.98											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	17.0	18.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	8.2	9.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.92	7.93											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	多田第３水源	多田第４水源												備考
1	一般細菌	100														
2	大腸菌	陰														
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0														
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3														
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200														
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等（TOCの量）	3.0														
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6														
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし														
50	色度(度)	5.0														
51	濁度(度)	2.0														
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－														
55	大腸菌(原水)	－														
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－														
58	水温(℃)	－														
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 河内浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.9	6.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.84	0.63											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.49	7.54											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.0	0.6											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.5											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.7	7.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.74	0.44											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.10	7.05											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.3	0.6											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	17.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.5	1.0											
60	判定	適	適	適											

令和 8 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	伊崎水源	田野中水源												備考
1	一般細菌	100														
2	大腸菌	陰														
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0														
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3														
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200														
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等（TOCの量）	3.0														
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6														
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし														
50	色度(度)	5.0														
51	濁度(度)	2.0														
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－														
55	大腸菌(原水)	－														
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－														
58	水温(℃)	－														
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 文治が駄場浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	1											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.4	5.2											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.88	6.80											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陽	陽											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	18.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.9											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	8.1	7.0											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.44	0.34											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.69	6.68											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.8	0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	21.0											
59	残留塩素	0.1 以上	0.3	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田苗

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.6	7.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.69	0.55											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.90	6.88											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	2.0	1.3											
51	濁度(度)	2.0	0.7	0.8											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	15.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.3	7.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.53											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.78	7.00											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.9	1.3											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	14.0	18.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.1											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　野田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.9	7.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.40											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.93	7.02											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	14.0	20.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.4											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　明間

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水
1	一般細菌	100	1	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.9	5.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.95	7.96											
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0	0.5	0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	4	2											
55	大腸菌(原水)	－	陽	陽											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3											
58	水温(℃)	－	16.0	18.0											
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.3											
60	判定	適	適	適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　上成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		21											
40	蒸発残留物	500		55											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.34											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.57											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		19.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　土居

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.5											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77											
40	蒸発残留物	500		109											
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.01											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0											
55	大腸菌(原水)	－		陰											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		19.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		22.0											
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

共同給水　：　横内

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.78											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0											
55	大腸菌(原水)	－		陰											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		23.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

共同給水　：　倉谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.61											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.38											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.8											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		23.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											