

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津 布 理				5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	備 考
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	(R8. 5. 12)	(R8. 6. 9)	(R8. 7. 14)	(R8. 8. 12)								
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	2. 0			2. 2									
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 08			0. 09									
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									
21	塩素酸	0. 6	0. 07			0. 09									
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満									
23	クロロホルム	0. 06	0. 001 未満			0. 002									
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満									
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 001			0. 002									
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 002			0. 006									
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満									
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 002									
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001			0. 001 未満									
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005									
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01 未満			0. 02									
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01									
36	ナトリウム及びその化合物	200				8. 9									
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									
38	塩化物イオン	200	12. 1	11. 9	10. 7	10. 3	10. 6								
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300				35									
40	蒸発残留物	500				84									
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 30 未満	0. 30 未満	0. 32	0. 40	0. 30 未満								
47	p H 値	5. 8 ～ 8. 6	7. 08	7. 02	7. 02	6. 90	7. 31								
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度(度)	5. 0	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満								
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005	0. 000005 未満			0. 000005 未満									
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	22. 0	21. 0	22. 0	30. 0	23. 0								
58	水温(℃)	－	20. 0	21. 0	21. 0	27. 0	23. 0								
59	残留塩素	0. 1 以上				0. 4	0. 3								
60	判定	適	適				適								

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第3水源)-原水																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月 (R8.7.14)	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8.7.14)	
1	一般細菌	100				3									3	
2	大腸菌	陰				陰									陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				2.8									2.8	
12	フッ素及びその化合物	0.8				0.09									0.09	
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満	
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満	
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.007									0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.04									0.04	
34	鉄及びその化合物	0.3				0.01 未満									0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				9.2									9.2	
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
38	塩化物イオン	200				10.4									10.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				38									38	
40	蒸発残留物	500				96									96	
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満	
42	ジオオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満	
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.30 未満	
47	pH値	5.8 ～ 8.6				6.90									6.90	
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし				異常なし									異常なし	
50	色度(度)	5.0				0.5 未満									0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									0.2 未満	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005				0.000005 未満									0.000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－				0									0	
55	大腸菌(原水)	－				陰									陰	
56	大腸菌群(原水)	－													陰	
57	気温(℃)	－				30.0									30.0	
58	水温(℃)	－				21.0									21.0	
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：揚				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R8.4.14)	(R8.5.12)	(R8.6.9)	(R8.7.14)	(R8.8.12)								
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0								
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	2.0			3.1									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.10			0.12									
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.06									
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									
21	塩素酸	0.6	0.13			0.10									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001			0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.002 未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.003									
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.008			0.007									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.002 未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.002									
30	ブロモホルム	0.09	0.004			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.014									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満			0.01 未満									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満			0.01 未満									
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									
36	ナトリウム及びその化合物	200				12.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									
38	塩化物イオン	200	15.9	15.1	14.4	13.0	14.0								
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300				92									
40	蒸発残留物	500		161		156									
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001 未満									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000000									
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.40	0.43	0.43	0.40	0.33								
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.72	7.74	7.78	7.60	7.91								
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満			0.000005 未満									
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.0	30.0	23.0								
58	水温(℃)	－			19.0	27.0	23.0								
59	残留塩素	0.1 以上				0.3	0.3								
60	判定	適	適	適			適								

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：揚-原水																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8. 6. 9)	7月	8月 (R8. 8. 12)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水 (R8. 7. 14)	
1	一般細菌	100													1	
2	大腸菌	陰													陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02													0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													3.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.07	
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満	
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満	
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3													0.04	
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200													12.0	
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005 未満	
38	塩化物イオン	200													12.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300													90	
40	蒸発残留物	500													148	
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満	
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満	
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3.0													0.40	
47	pH値	5.8 ～ 8.6													7.40	
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし													異常なし	
50	色度(度)	5.0													0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0													0.2 未満	
52	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005													0.000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	—														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	0	0	0		0								0	
55	大腸菌(原水)	—	陰	陰	陰		陰								陰	
56	大腸菌群(原水)	—													陰	
57	気温(℃)	—	22.0	21.0	22.0		23.0								30.0	
58	水温(℃)	—	20.0	20.0	18.0		19.0								21.0	
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：南				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R8.4.14)	(R8.5.12)	(R8.6.9)	(R8.7.14)	(R8.8.12)								
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.7			0.8									
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.11			0.11									
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.02									
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									
21	塩素酸	0.6	0.06 未満			0.07									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001 未満			0.001 未満									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.002 未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.001 未満			0.001									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.002 未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満			0.001 未満									
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満			0.001 未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.014									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満			0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満			0.01 未満									
35	銅及びその化合物	1.0				0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200				9.3									
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									
38	塩化物イオン	200	9.5	9.5	9.5	9.4	9.2								
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300				32									
40	蒸発残留物	500		90		74									
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001 未満									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30	0.30 未満								
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.19	7.17	7.26	7.00	7.49								
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6								
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満			0.000005 未満									
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	22.0	21.0	22.0	30.0	23.0								
58	水温(℃)	－	20.0	19.0	21.0	27.0	26.0								
59	残留塩素	0.1 以上				0.3	0.2								
60	判定	適	適	適		適	適								

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第1取水井)-原水																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 12)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 7. 14)	
1	一般細菌	100				4									4	
2	大腸菌	陰				陰									陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.8									0.8	
12	フッ素及びその化合物	0.8				0.12									0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.02									0.02	
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満	
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005 未満									0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.01 未満									0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3				0.01 未満									0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				8.4									8.4	
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
38	塩化物イオン	200				9.1									9.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				30									30	
40	蒸発残留物	500				62									62	
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満	
42	ジオオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満	
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3.0				0.30									0.30 未満	
47	pH値	5.8 ～ 8.6				7.10									7.10	
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし				異常なし									異常なし	
50	色度(度)	5.0				0.5 未満									0.5 未満	
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									0.2 未満	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005				0.000005 未満									0.000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	—														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	0	0	0	0	0								0	
55	大腸菌(原水)	—	陰	陰	陰	陰	陰								陰	
56	大腸菌群(原水)	—														
57	気温(℃)	—	22.0	21.0	22.0	30.0	23.0								30.0	
58	水温(℃)	—	20.0	17.0	18.0	21.0	18.0								21.0	
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第2取水井)-原水															
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 12)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 7. 14)
1	一般細菌	100				4									4
2	大腸菌	陰				陰									陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004 未満									0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0				0.8									0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8				0.12									0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.02									0.02
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005 未満									0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.01 未満									0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3				0.01 未満									0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				8.5									8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満
38	塩化物イオン	200				9.0									9.0
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300				30									30
40	蒸発残留物	500				67									67
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満
42	ジオオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0				0.30									0.30 未満
47	pH値	5.8 ～ 8.6				7.10									7.10
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし				異常なし									異常なし
50	色度(度)	5.0				0.5 未満									0.5 未満
51	濁度(度)	2.0				0.2 未満									0.2 未満
52	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005				0.000005 未満									0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	—													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	0	0	0	0	0								0
55	大腸菌(原水)	—	陰	陰	陰	陰	陰								陰
56	大腸菌群(原水)	—													陰
57	気温(℃)	—	22.0	21.0	22.0	30.0	23.0								30.0
58	水温(℃)	—	20.0	17.0	18.0	21.0	18.0								21.0
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 8 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：和泉																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R8. 4. 14)	5月 (R8. 5. 12)	6月 (R8. 6. 9)	7月 (R8. 7. 14)	8月 (R8. 8. 12)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水 (R8. 7. 14)	
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0								140	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1			0.2									0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08			0.06									0.06	
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満	
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満	
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満	
21	塩素酸	0.6	0.22			0.19										
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満										
23	クロロホルム	0.06	0.003			0.043										
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.029			0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.006			0.001										
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満										
27	総トリハロメタン	0.1	0.076			0.054										
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.030										
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満			0.010										
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満			0.001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.007									0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満			0.01 未満									0.07	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満			0.01 未満									0.12	
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				7.5									6.8	
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満	
38	塩化物イオン	200	10.5	9.9	11.7	9.8	11.0								9.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				17									18	
40	蒸発残留物	500				52									50	
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満	
42	ジオオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満	
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満	
46	有機物等(TOCの量)	3.0	1.48	1.03	1.34	0.90	0.87								1.20	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.52	7.50	7.71	7.40	7.73								7.40	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5.0	1.3	0.7	2.6	1.0	0.8								9.0	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								2.7	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満			0.000005 未満									0.000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	—														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—													0	
55	大腸菌(原水)	—													陽	
56	大腸菌群(原水)	—														
57	気温(℃)	—	22.0	21.0	22.0	28.0	23.0								30.0	
58	水温(℃)	—	18.0	20.0	19.0	25.0	21.0								23.0	
59	残留塩素	0.1 以上				0.5	0.4									
60	判定	適	適	適	適	適	適									