

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　古市																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　検　　　査　　　日　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原　　水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	2	1	0	1	2								72	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 1			0. 3									0. 2	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 05 未満			0. 05									0. 05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 06 未満										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 004			0. 008										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002			0. 002 未満										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 002			0. 001										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 006			0. 013										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 003										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001 未満			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 009									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01 未満			0. 01									0. 07	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 07	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				5. 0									4. 2	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
38	塩化物イオン	200	2. 3	5. 3	3. 9	4. 1	3. 8								4. 0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				11									8	
40	蒸発残留物	500				47									44	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 45	0. 38	0. 82	0. 50	0. 35								0. 60	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 89	7. 47	6. 97	7. 30	7. 64								7. 40	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	0. 7	0. 5 未満	1. 7	0. 5 未満	0. 5 未満								3. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								1. 2	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	24. 4	31. 5								22. 6	
58	水温(℃)	－	15. 2	18. 0	19. 0	23. 9	24. 6								17. 4	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2									
60	判定	適	適		適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道：魚成																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	1	1	0	0	2								620	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 4			0. 2									0. 3	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 06			0. 05 未満									0. 05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 07										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 004			0. 012										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002			0. 003										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 002			0. 001 未満										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 006			0. 016										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 005										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001 未満			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005 未満									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 03			0. 03									0. 11	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 02			0. 01 未満									0. 10	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				4. 0									3. 8	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
38	塩化物イオン	200	3. 7	5. 3	4. 1	3. 8	3. 7								3. 5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				9									8	
40	蒸発残留物	500				40									42	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 53	0. 46	0. 80	0. 60	0. 46								0. 70	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 77	6. 93	6. 85	7. 10	6. 95								7. 00	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	1. 4	1. 1	1. 5	1. 0	1. 0								5. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2	0. 2	0. 2 未満	0. 2	0. 2 未満								2. 7	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	20. 7	30. 6	30. 5								24. 8	
58	水温(℃)	－	18. 7	23. 5	18. 5	27. 0	30. 3								18. 6	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道：土居																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	0	1	0	2	1								710	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 5			0. 2									0. 3	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 08			0. 08									0. 08	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 03									0. 03	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 09										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 017			0. 021										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 008			0. 009										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 003			0. 001 未満										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 020			0. 025										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 008			0. 009										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001 未満			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 007									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01 未満			0. 01									0. 23	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 19	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				5. 4									4. 4	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 013	
38	塩化物イオン	200	5. 4	6. 3	3. 9	4. 2	4. 2								3. 8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				39									30	
40	蒸発残留物	500				72									70	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 89	1. 05	0. 84	0. 90	0. 91								1. 10	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	7. 21	7. 44	6. 96	7. 50	7. 70								7. 30	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	1. 2	1. 7	1. 8	1. 0	1. 1								8. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								3. 1	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	31. 4	29. 8								22. 6	
58	水温(℃)	－	19. 5	23. 5	20. 5	24. 8	26. 6								19. 5	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 5	0. 2	0. 1	0. 4	0. 5									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　今田																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　　検　　査　　日　　　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月 (R8. 4. 14)	5月 (R8. 5. 19)	6月 (R8. 6. 9)	7月 (R8. 7. 14)	8月 (R8. 8. 12)	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	原　　水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0								73	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003　未満									0. 0003　未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005　未満									0. 00005　未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001　未満									0. 001　未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001　未満			0. 001　未満									0. 001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001　未満									0. 001　未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002　未満									0. 002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004　未満			0. 004　未満									0. 004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001　未満			0. 001　未満									0. 001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 4			0. 1									0. 1	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 05　未満			0. 05　未満									0. 05　未満	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01　未満									0. 01　未満	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002　未満									0. 0002　未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005　未満									0. 005　未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001　未満									0. 001　未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001　未満									0. 001　未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001　未満									0. 001　未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001　未満									0. 001　未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001　未満									0. 001　未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06　未満			0. 07										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002　未満			0. 002　未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 003			0. 007										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002			0. 004										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 003			0. 001										
26	臭素酸	0. 01	0. 001　未満			0. 001　未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 007			0. 012										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002　未満			0. 003										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001　未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001			0. 001　未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005　未満			0. 005　未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005　未満									0. 005　未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01　未満			0. 02									0. 07	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01　未満			0. 01　未満									0. 07	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01　未満									0. 01　未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				3. 3									3. 1	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005　未満									0. 005　未満	
38	塩化物イオン	200	4. 0	3. 9	3. 3	3. 3	3. 3								3. 0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				5									7	
40	蒸発残留物	500				30									37	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02　未満									0. 02　未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001　未満									0. 000001　未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001　未満									0. 000001　未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005　未満									0. 005　未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005　未満									0. 0005　未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 39	0. 56	0. 73	0. 40	0. 61								0. 60	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 62	6. 73	6. 62	6. 40	6. 84								7. 00	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	0. 5　未満	0. 8	1. 0	0. 5　未満	0. 6								4. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満	0. 2　未満								1. 1	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005　未満									0. 000005　未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	36. 3	28. 4								22. 6	
58	水温(℃)	－	19. 7	24. 8	21. 5	30. 8	31. 8								18. 8	
59	残留塩素	0. 1　以上	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田穂																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　　検　　　査　　　日　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原　　水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	0	0	1	0	1								44	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	1. 1			0. 5									0. 6	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 05 未満			0. 05 未満									0. 05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06			0. 06										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 001 未満			0. 003										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 001			0. 003										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 002			0. 008										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 003										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005 未満									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01 未満			0. 01									0. 03	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 01 未満	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				2. 6									1. 0 未満	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 005	
38	塩化物イオン	200	6. 0	4. 4	3. 9	3. 9	3. 8								3. 7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				5									4	
40	蒸発残留物	500				27									26	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 30 未満	0. 30 未満	0. 31	0. 30	0. 31								0. 30 未満	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 45	6. 65	6. 57	6. 80	6. 83								6. 60	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 6								1. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								0. 3	
52	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	33. 8	30. 2								23. 7	
58	水温(℃)	－	17. 2	21. 6	21. 4	27. 2	27. 3								18. 7	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道：男河内成穂																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	1	2	1	1	0								10	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 002	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 4			1. 0									0. 5	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 07			0. 10									0. 16	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 05									0. 20	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 06 未満										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 004			0. 011										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002			0. 002 未満										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 002			0. 001										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 006			0. 016										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 004										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001 未満			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005 未満									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 03			0. 02									0. 01	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 01 未満	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				6. 9									9. 0	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
38	塩化物イオン	200	3. 9	6. 5	4. 1	5. 1	5. 4								5. 3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				53									105	
40	蒸発残留物	500				90									156	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 50	0. 47	0. 80	0. 60	0. 58								0. 30 未満	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	6. 81	7. 65	6. 90	7. 50	7. 73								7. 80	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	1. 3	0. 6	1. 5	1. 0	0. 5 未満								0. 5 未満	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								0. 1	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	32. 0	26. 1								22. 7	
58	水温(℃)	－	18. 6	21. 8	20. 7	24. 9	28. 2								17. 6	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 1	0. 3	0. 1	0. 1	0. 2									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道：下相上																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	1	0	0	1	1								83	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 5			0. 5									0. 5	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 05 未満			0. 05 未満									0. 05 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 06 未満										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 001			0. 003										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 002			0. 001										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 004			0. 007										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 002 未満			0. 002 未満										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 003										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 009									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01			0. 03									0. 09	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 09	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				4. 0									3. 2	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 009	
38	塩化物イオン	200	3. 8	4. 9	5. 1	3. 7	3. 6								3. 6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				9									8	
40	蒸発残留物	500				41									42	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 34	0. 31	0. 87	0. 40	0. 31								0. 40	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	7. 05	7. 14	7. 21	7. 00	7. 28								6. 90	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	0. 6	0. 5 未満	1. 4	0. 5 未満	0. 5 未満								3. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								1. 6	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	31. 9	31. 5								23. 8	
58	水温(℃)	－	18. 2	23. 4	19. 7	27. 0	26. 3								17. 8	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 2	0. 2	0. 3	0. 1	0. 1									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易水道：川津南																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月 (R8. 5. 19)	6 月 (R8. 6. 9)	7 月 (R8. 7. 14)	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	原 水 (R8. 6. 30)	
1	一般細菌	100	2	0	0	0	1								180	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰								陽	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003				0. 0003 未満									0. 0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0. 0005				0. 00005 未満									0. 00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
6	鉛及びその化合物	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
8	六価クロム化合物	0. 02				0. 002 未満									0. 002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満			0. 004 未満									0. 004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満									0. 001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 4			0. 3									0. 3	
12	フッ素及びその化合物	0. 8	0. 07			0. 06									0. 07	
13	ホウ素及びその化合物	1. 0				0. 02									0. 02	
14	四塩化炭素	0. 002				0. 0002 未満									0. 0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0. 05				0. 005 未満									0. 005 未満	
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04				0. 001 未満									0. 001 未満	
17	ジクロロメタン	0. 02				0. 001 未満									0. 001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
19	トリクロロエチレン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
20	ベンゼン	0. 01				0. 001 未満									0. 001 未満	
21	塩素酸	0. 6	0. 06 未満			0. 11										
22	クロロ酢酸	0. 02	0. 002 未満			0. 002 未満										
23	クロロホルム	0. 06	0. 014			0. 015										
24	ジクロロ酢酸	0. 03	0. 006			0. 006										
25	ジブロモクロロメタン	0. 1	0. 002			0. 001 未満										
26	臭素酸	0. 01	0. 001 未満			0. 001 未満										
27	総トリハロメタン	0. 1	0. 016			0. 019										
28	トリクロロ酢酸	0. 03	0. 003			0. 007										
29	ブロモジクロロメタン	0. 03	0. 001 未満			0. 004										
30	ブロモホルム	0. 09	0. 001 未満			0. 001 未満										
31	ホルムアルデヒド	0. 08	0. 005 未満			0. 005 未満										
32	亜鉛及びその化合物	1. 0				0. 005 未満									0. 005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 05	
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満			0. 01 未満									0. 12	
35	銅及びその化合物	1. 0				0. 01 未満									0. 01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200				5. 0									3. 9	
37	マンガン及びその化合物	0. 05				0. 005 未満									0. 007	
38	塩化物イオン	200	4. 0	7. 2	3. 8	4. 2	4. 5								3. 7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				74									70	
40	蒸発残留物	500				102									106	
41	陰イオン界面活性剤	0. 2				0. 02 未満									0. 02 未満	
42	ジェオスミン	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001				0. 000001 未満									0. 000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0. 02				0. 005 未満									0. 005 未満	
45	フェノール類	0. 005				0. 0005 未満									0. 0005 未満	
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 62	0. 43	0. 76	0. 40	0. 48								0. 80	
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	7. 62	7. 83	7. 77	7. 80	7. 92								8. 00	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	
50	色度(度)	5. 0	0. 7	0. 5 未満	0. 7	0. 5 未満	0. 5 未満								4. 0	
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満								2. 2	
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005				0. 000005 未満									0. 000005 未満	
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0	
55	大腸菌(原水)	－													陽	
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0	28. 0	18. 5	25. 4	23. 8								22. 8	
58	水温(℃)	－	17. 5	22. 8	20. 6	26. 1	27. 9								16. 9	
59	残留塩素	0. 1 以上	0. 1	0. 3	0. 3	0. 1	0. 2									
60	判定	適	適	適	適	適	適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

共同給水：太郎原																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			0												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.040 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromクロロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブromジクロロメタン	0.03															
30	ブromホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200			4.6												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等(TOCの量)	3.0			0.99												
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.56												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5.0			1.4												
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満												
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—															
58	水温(℃)	—															
59	残留塩素	0.1 以上			0.4												
60	判定	適			適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　老人ホーム																	
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　　検　　査　　日　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R8. 5. 19)	6月	7月 (R8. 7. 14)	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	備　考		
1	一般細菌	100		0		0											
2	大腸菌	陰		陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromクロロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブromジクロロメタン	0.03															
30	ブromホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3		0.05		0.07											
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200		9.6		4.1											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		16		17											
40	蒸発残留物	500		48		44											
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等 (TOCの量)	3.0		0.60		0.64											
47	p H値	5.8 ～ 8.6		7.17		7.12											
48	味	異常なし		異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.6		2.4											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満											
52	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水　－　個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—		28.0		32.9											
58	水温(℃)	—		22.5		25.7											
59	残留塩素	0.1　以上		0.4		0.4											
60	判定	適		適		適											

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

共同給水：吉之沢																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			2												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.040 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromクロロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブromジクロロメタン	0.03															
30	ブromホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200			4.2												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等 (TOCの量)	3.0			0.42												
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.94												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5.0			1.1												
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満												
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—															
58	水温(℃)	—															
59	残留塩素	0.1 以上			0.2												
60	判定	適			適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

条例水道： 陰之地																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 4. 14)	5 月	6 月 (R8. 6. 9)	7 月	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	備 考	
1	一般細菌	100	8		4		3									
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5		0.5		0.5									
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満									
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200	4.0		3.9		3.9									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300			12		14									
40	蒸発残留物	500			37		41									
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.47		0.76		0.34									
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.35		7.45		7.56									
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5.0	1.0		1.5		0.6									
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満									
52	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－			7											
55	大腸菌(原水)	－			陽											
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19.0		18.5		32.0									
58	水温(℃)	－	16.1		20.2		27.5									
59	残留塩素	0.1 以上	0.1		0.2		0.1									
60	判定	適	適		適		適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

条例水道：六十本村																
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月 (R8. 7. 14)	5 月	6 月 (R8. 6. 9)	7 月	8 月 (R8. 8. 12)	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	備 考	
1	一般細菌	100	0		0		0									
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0. 003														
4	水銀及びその化合物	0. 0005														
5	セレン及びその化合物	0. 01														
6	鉛及びその化合物	0. 01														
7	ヒ素及びその化合物	0. 01														
8	六価クロム化合物	0. 02														
9	亜硝酸態窒素	0. 04	0. 004 未満		0. 004 未満		0. 004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0	0. 7		0. 5		0. 5									
12	フッ素及びその化合物	0. 8														
13	ホウ素及びその化合物	1. 0														
14	四塩化炭素	0. 002														
15	1, 4-ジオキサン	0. 05														
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04														
17	ジクロロメタン	0. 02														
18	テトラクロロエチレン	0. 01														
19	トリクロロエチレン	0. 01														
20	ベンゼン	0. 01														
21	塩素酸	0. 6														
22	クロロ酢酸	0. 02														
23	クロロホルム	0. 06														
24	ジクロロ酢酸	0. 03														
25	ジブロモクロロメタン	0. 1														
26	臭素酸	0. 01														
27	総トリハロメタン	0. 1														
28	トリクロロ酢酸	0. 03														
29	ブロモジクロロメタン	0. 03														
30	ブロモホルム	0. 09														
31	ホルムアルデヒド	0. 08														
32	亜鉛及びその化合物	1. 0														
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2														
34	鉄及びその化合物	0. 3	0. 01 未満		0. 01 未満		0. 01 未満									
35	銅及びその化合物	1. 0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0. 05														
38	塩化物イオン	200	12. 0		5. 4		5. 0									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300			27		45									
40	蒸発残留物	500			59		79									
41	陰イオン界面活性剤	0. 2														
42	ジェオスミン	0. 00001	0. 000000													
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001	0. 000000													
44	非イオン界面活性剤	0. 02														
45	フェノール類	0. 005														
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0	0. 50		0. 86		0. 41									
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6	7. 27		7. 35		7. 61									
48	味	異常なし			異常なし		異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5. 0	0. 5		1. 3		0. 5 未満									
51	濁度(度)	2. 0	0. 2 未満		0. 2 未満		0. 2 未満									
52	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	4													
55	大腸菌(原水)	－	陽													
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－	19. 0		18. 5		27. 0									
58	水温(℃)	－	15. 8		19. 4		24. 9									
59	残留塩素	0. 1 以上			0. 3		0. 3									
60	判定	適			適		適									

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

条列水道：下相下																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水 mg/L 以下)	4月	5月 (R8. 5. 19)	6月	7月 (R8. 7. 14)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100		1		1											
2	大腸菌	陰		陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満		0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1 未満		0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブロモクロロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブロモジクロロメタン	0.03															
30	ブロモホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01 未満		0.01 未満											
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200		10.1		4.1											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		17		13											
40	蒸発残留物	500		55		52											
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等 (TOCの量)	3.0		0.35		0.41											
47	p H値	5.8 ～ 8.6		7.55		6.99											
48	味	異常なし		異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5 未満		0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2 未満		0.2 未満											
52	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—	3														
55	大腸菌(原水)	—	陽														
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—	22.7	28.0		30.9											
58	水温(℃)	—	19.2	20.8		26.1											
59	残留塩素	0.1 以上		0.3		0.2											
60	判定	適		適		適											

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：大麦																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8. 6. 30)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			1												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0. 003															
4	水銀及びその化合物	0. 0005															
5	セレン及びその化合物	0. 01															
6	鉛及びその化合物	0. 01															
7	ヒ素及びその化合物	0. 01															
8	六価クロム化合物	0. 02															
9	亜硝酸態窒素	0. 04			0. 004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0			0. 3												
12	フッ素及びその化合物	0. 8															
13	ホウ素及びその化合物	1. 0															
14	四塩化炭素	0. 002															
15	1,4-ジオキサン	0. 05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04															
17	ジクロロメタン	0. 02															
18	テトラクロロエチレン	0. 01															
19	トリクロロエチレン	0. 01															
20	ベンゼン	0. 01															
21	塩素酸	0. 6															
22	クロロ酢酸	0. 02															
23	クロロホルム	0. 06															
24	ジクロロ酢酸	0. 03															
25	ジブロモクロロメタン	0. 1															
26	臭素酸	0. 01															
27	総トリハロメタン	0. 1															
28	トリクロロ酢酸	0. 03															
29	ブロモジクロロメタン	0. 03															
30	ブロモホルム	0. 09															
31	ホルムアルデヒド	0. 08															
32	亜鉛及びその化合物	1. 0															
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2															
34	鉄及びその化合物	0. 3															
35	銅及びその化合物	1. 0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0. 05															
38	塩化物イオン	200			5. 7												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0. 2															
42	ジェオスミン	0. 00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001															
44	非イオン界面活性剤	0. 02															
45	フェノール類	0. 005															
46	有機物等 (TOCの量)	3. 0			0. 50												
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6			7. 15												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5. 0			0. 6												
51	濁度(度)	2. 0			0. 2 未満												
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—			22. 5												
58	水温(℃)	—			21. 1												
59	残留塩素	0. 1 以上			0. 6												
60	判定	適			適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：中川原																		
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R8. 5. 19)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考			
1	一般細菌	100		1														
2	大腸菌	陰		陰														
3	カドミウム及びその化合物	0.003																
4	水銀及びその化合物	0.0005																
5	セレン及びその化合物	0.01																
6	鉛及びその化合物	0.01																
7	ヒ素及びその化合物	0.01																
8	六価クロム化合物	0.02																
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1 未満														
12	フッ素及びその化合物	0.8																
13	ホウ素及びその化合物	1.0																
14	四塩化炭素	0.002																
15	1,4-ジオキサン	0.05																
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																
17	ジクロロメタン	0.02																
18	テトラクロロエチレン	0.01																
19	トリクロロエチレン	0.01																
20	ベンゼン	0.01																
21	塩素酸	0.6																
22	クロロ酢酸	0.02																
23	クロロホルム	0.06																
24	ジクロロ酢酸	0.03																
25	ジブromクロロメタン	0.1																
26	臭素酸	0.01																
27	総トリハロメタン	0.1																
28	トリクロロ酢酸	0.03																
29	ブromジクロロメタン	0.03																
30	ブromホルム	0.09																
31	ホルムアルデヒド	0.08																
32	亜鉛及びその化合物	1.0																
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																
34	鉄及びその化合物	0.3																
35	銅及びその化合物	1.0																
36	ナトリウム及びその化合物	200																
37	マンガン及びその化合物	0.05																
38	塩化物イオン	200		3.7														
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																
40	蒸発残留物	500																
41	陰イオン界面活性剤	0.2																
42	ジェオスミン	0.00001																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																
44	非イオン界面活性剤	0.02																
45	フェノール類	0.005																
46	有機物等(TOCの量)	3.0		0.79														
47	pH値	5.8 ～ 8.6		7.78														
48	味	異常なし		異常なし														
49	臭気	異常なし		異常なし														
50	色度(度)	5.0		1.2														
51	濁度(度)	2.0		0.2 未満														
52	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005																
53	アンモニア態窒素(原水)	—																
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																
55	大腸菌(原水)	—																
56	大腸菌群(原水)	—																
57	気温(℃)	—		28.0														
58	水温(℃)	—		20.6														
59	残留塩素	0.1 以上		0.1														
60	判定	適		適														

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：河内																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R8. 5. 19)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100		2													
2	大腸菌	陰		陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1 未満													
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromokkろメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブロモジクロロメタン	0.03															
30	ブロモホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200		4.9													
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等 (TOCの量)	3.0		0.50													
47	p H値	5.8 ～ 8.6		7.88													
48	味	異常なし		異常なし													
49	臭気	異常なし		異常なし													
50	色度(度)	5.0		1.3													
51	濁度(度)	2.0		0.2 未満													
52	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—		28.0													
58	水温(℃)	—		17.8													
59	残留塩素	0.1 以上		0.5													
60	判定	適		適													

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：辰之口																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8.6.9)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			0												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromokロロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブロモジクロロメタン	0.03															
30	ブロモホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200			3.5												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等(TOCの量)	3.0			0.73												
47	pH値	5.8 ～ 8.6			6.92												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5.0			0.9												
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満												
52	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—			18.5												
58	水温(℃)	—			23.5												
59	残留塩素	0.1 以上			0.3												
60	判定	適			適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：中津川																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8.6.9)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1	一般細菌	100			0											
2	大腸菌	陰			陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4											
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブromokkろメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3														
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200			5.5											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0			0.87											
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.34											
48	味	異常なし			異常なし											
49	臭気	異常なし			異常なし											
50	色度(度)	5.0			1.2											
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満											
52	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	—														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—														
55	大腸菌(原水)	—														
56	大腸菌群(原水)	—														
57	気温(℃)	—			18.5											
58	水温(℃)	—			19.3											
59	残留塩素	0.1 以上			0.3											
60	判定	適			適											

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：小串																
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8. 6. 30)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1	一般細菌	100			0											
2	大腸菌	陰			陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003														
4	水銀及びその化合物	0.0005														
5	セレン及びその化合物	0.01														
6	鉛及びその化合物	0.01														
7	ヒ素及びその化合物	0.01														
8	六価クロム化合物	0.02														
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1 未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8														
13	ホウ素及びその化合物	1.0														
14	四塩化炭素	0.002														
15	1,4-ジオキサン	0.05														
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04														
17	ジクロロメタン	0.02														
18	テトラクロロエチレン	0.01														
19	トリクロロエチレン	0.01														
20	ベンゼン	0.01														
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブromokkろロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2														
34	鉄及びその化合物	0.3														
35	銅及びその化合物	1.0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0.05														
38	塩化物イオン	200			3.7											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0.2														
42	ジェオスミン	0.00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001														
44	非イオン界面活性剤	0.02														
45	フェノール類	0.005														
46	有機物等 (TOCの量)	3.0			0.30 未満											
47	p H値	5.8 ～ 8.6			6.80											
48	味	異常なし			異常なし											
49	臭気	異常なし			異常なし											
50	色度(度)	5.0			0.5 未満											
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満											
52	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	—														
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—														
55	大腸菌(原水)	—														
56	大腸菌群(原水)	—														
57	気温(℃)	—			22.5											
58	水温(℃)	—			21.7											
59	残留塩素	0.1 以上			0.1											
60	判定	適														

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

簡易給水：飲場																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8.6.30)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			1												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1												
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromokkろロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブロモジクロロメタン	0.03															
30	ブロモホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200			3.2												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等(TOCの量)	3.0			0.62												
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.03												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5.0			2.2												
51	濁度(度)	2.0			0.2 未満												
52	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005															
53	アンモニア態窒素(原水)	—															
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—															
55	大腸菌(原水)	—															
56	大腸菌群(原水)	—															
57	気温(℃)	—			22.5												
58	水温(℃)	—			20.3												
59	残留塩素	0.1 以上			0.1												
60	判定	適			適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉川																
番号	検　　査　　項　　目　　名 (　　　検　　査　　日　　　)	基準値(浄水) mg/L　以下	4月	5月 (R8. 5. 19)	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	備　　考	
1	一般細菌	100		1												
2	大腸菌	陰		陰												
3	カドミウム及びその化合物	0. 003														
4	水銀及びその化合物	0. 0005														
5	セレン及びその化合物	0. 01														
6	鉛及びその化合物	0. 01														
7	ヒ素及びその化合物	0. 01														
8	六価クロム化合物	0. 02														
9	亜硝酸態窒素	0. 04		0. 004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10. 0		0. 1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0. 8														
13	ホウ素及びその化合物	1. 0														
14	四塩化炭素	0. 002														
15	1, 4-ジオキサン	0. 05														
16	シス、トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04														
17	ジクロロメタン	0. 02														
18	テトラクロロエチレン	0. 01														
19	トリクロロエチレン	0. 01														
20	ベンゼン	0. 01														
21	塩素酸	0. 6														
22	クロロ酢酸	0. 02														
23	クロロホルム	0. 06														
24	ジクロロ酢酸	0. 03														
25	ジブromokkろメタン	0. 1														
26	臭素酸	0. 01														
27	総トリハロメタン	0. 1														
28	トリクロロ酢酸	0. 03														
29	ブromोजkろメタン	0. 03														
30	ブromホルム	0. 09														
31	ホルムアルデヒド	0. 08														
32	亜鉛及びその化合物	1. 0														
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2														
34	鉄及びその化合物	0. 3														
35	銅及びその化合物	1. 0														
36	ナトリウム及びその化合物	200														
37	マンガン及びその化合物	0. 05														
38	塩化物イオン	200		4. 1												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300														
40	蒸発残留物	500														
41	陰イオン界面活性剤	0. 2														
42	ジェオスミン	0. 00001														
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001														
44	非イオン界面活性剤	0. 02														
45	フェノール類	0. 005														
46	有機物等　(TOCの量)	3. 0		0. 60												
47	p H値	5. 8 ～ 8. 6		7. 67												
48	味	異常なし		異常なし												
49	臭気	異常なし		異常なし												
50	色度(度)	5. 0		1. 0												
51	濁度(度)	2. 0		0. 2　未満												
52	ペ ー ン 酸(PFOS)及びペ ー ン 酸(PFOA)	0. 00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水　－ 個/100mL)	－														
55	大腸菌(原水)	－														
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－		28. 0												
58	水温(℃)	－		20. 4												
59	残留塩素	0. 1　以上		0. 2												
60	判定	適		適												

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

共同給水：岩本																	
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月 (R8.6.9)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
1	一般細菌	100			7												
2	大腸菌	陰			陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003															
4	水銀及びその化合物	0.0005															
5	セレン及びその化合物	0.01															
6	鉛及びその化合物	0.01															
7	ヒ素及びその化合物	0.01															
8	六価クロム化合物	0.02															
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7												
12	フッ素及びその化合物	0.8															
13	ホウ素及びその化合物	1.0															
14	四塩化炭素	0.002															
15	1,4-ジオキサン	0.05															
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
17	ジクロロメタン	0.02															
18	テトラクロロエチレン	0.01															
19	トリクロロエチレン	0.01															
20	ベンゼン	0.01															
21	塩素酸	0.6															
22	クロロ酢酸	0.02															
23	クロロホルム	0.06															
24	ジクロロ酢酸	0.03															
25	ジブromokkろロメタン	0.1															
26	臭素酸	0.01															
27	総トリハロメタン	0.1															
28	トリクロロ酢酸	0.03															
29	ブロモジクロロメタン	0.03															
30	ブロモホルム	0.09															
31	ホルムアルデヒド	0.08															
32	亜鉛及びその化合物	1.0															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
34	鉄及びその化合物	0.3															
35	銅及びその化合物	1.0															
36	ナトリウム及びその化合物	200															
37	マンガン及びその化合物	0.05															
38	塩化物イオン	200			4.9												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300															
40	蒸発残留物	500															
41	陰イオン界面活性剤	0.2															
42	ジェオスミン	0.00001															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
44	非イオン界面活性剤	0.02															
45	フェノール類	0.005															
46	有機物等 (TOCの量)	3.0			0.88												
47	p H値	5.8 ～ 8.6			7.66												
48	味	異常なし			異常なし												
49	臭気	異常なし			異常なし												
50	色度(度)	5.0			3.1												
51	濁度(度)	2.0			0.2												
52	ペ 67670																

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

令和 8 年度 城川地区水道水質検査結果表

[illegible]

