令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 野村浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.7.28)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001 未満			0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004 未満			0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001 未満			0.001 未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05 未満			0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6		0.06 未満			0.14								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002 未満			0.002 未満								
23	クロロホルム	0.06		0.007			0.014								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002			0.005								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004			0.005								
26	臭素酸	0.01		0.001 未満			0.001 未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.012			0.020								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003			0.006								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001 未満			0.001 未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005 未満			0.005 未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01 未満			0.01 未満								
34	鉄及びその化合物	0.3		0.03			0.01								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	20.7	3.8	3.5	3.7	3.6	5.4							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.55	0.42	0.82	0.40	0.86	0.73							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.11	7.14	7.02	7.01	7.05	7.03							
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	0.9	0.6	0.8	0.5	1.0	0.8							
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満			0.000005 未満									
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	20.0	24.0	28.0	27.0							
59	残留塩素	0.1 以上		0.3	0.2	0.5	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 第１水源(深山)-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	62	33	64	84	510	180							140
2	大腸菌	陰	陽	陰	陽	陽	陰	陽							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.023
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.05
34	鉄及びその化合物	0.3													0.18
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.090
38	塩化物イオン	200													3.4
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													14
40	蒸発残留物	500													40
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													1.00
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													6.60
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													7.0
51	濁度(度)	2.0													2.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陰
56	大腸菌群(原水)	－													陰
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	13.2	16.1	17.5	24.0	24.6	25.6							24.0
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 第２水源(肱川)-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100													7,700
2	大腸菌	陰													陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01													0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04													0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8													0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005 未満
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001 未満
20	ベンゼン	0.01													0.001 未満
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													0.06
34	鉄及びその化合物	0.3													0.09
35	銅及びその化合物	1.0													0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.050
38	塩化物イオン	200													4.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													31
40	蒸発残留物	500													58
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005 未満
45	フェノール類	0.005													0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0													1.30
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													7.20
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													異常なし
50	色度(度)	5.0													6.0
51	濁度(度)	2.0													1.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陰
56	大腸菌群(原水)	－													陰
57	気温(℃)	－													30.0
58	水温(℃)	－													29.0
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　松渓

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	1							2
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.2								0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05　未満			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.001　未満			0.001　未満								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001　未満			0.001　未満								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.001　未満			0.001　未満								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001　未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.02
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.1
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.8	4.3	4.1	4.5	4.3	4.7							4.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77			86								74
40	蒸発残留物	500		113			111								98
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.77	7.89	7.80	7.79	7.92	7.84							7.80
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満							0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.3
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0	0	1	31	1							0
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陽	陽							陽
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陽	陽							陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	19.0	25.0	26.0	25.0							14.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　鳥鹿野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	0							76
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.2								0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.009			0.011								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.004			0.005								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004			0.005								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.013			0.017								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.004			0.004								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.05
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01								0.08
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.2
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.006
38	塩化物イオン	200	7.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.4							3.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													9
40	蒸発残留物	500													38
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.40	0.35	0.67	0.36	0.38	0.47							0.50
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.41	7.40	7.30	7.27	7.48	7.44							7.10
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満	0.9	0.6	0.5　未満	0.5							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							2.4
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	15.0	20.0	19.0	25.0	28.0	26.0							15.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　旭

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	2	1	1	0							60
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満			0.2								0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.09			0.14								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.014			0.015								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002			0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.008								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.017			0.025								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.002								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.10
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01			0.01								0.17
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.7
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.009
38	塩化物イオン	200	4.1	4.5	4.4	5.1	4.7	4.5							4.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													9
40	蒸発残留物	500													42
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.76	0.63	1.39	0.77	0.61	0.47							1.00
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.21	7.09	7.00	7.25	7.16							6.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.8	1.0	4.4	1.8	0.7	0.5　未満							6.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							1.8
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	16.0	20.0	20.0	25.0	29.0	27.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　長谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	1	2	1	3	3							120
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4			0.3								0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.29			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.10								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.005			0.003								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003			0.004								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002			0.002								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.007			0.005								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001　未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.08
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.17
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.018
38	塩化物イオン	200	5.6	7.2	3.8	4.3	3.9	4.3							3.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													9
40	蒸発残留物	500													48
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.53	0.47	1.11	0.51	0.55	0.66							1.20
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.06	7.14	6.99	7.03	7.22	7.09							7.10
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.0	0.9	3.4	1.5	0.9	1.2							5.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							2.0
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	16.0	20.0	19.0	26.0	27.0	26.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　内場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							45
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3			0.3								0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07			0.08								0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.001			0.002								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002			0.003								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.006			0.008								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.003			0.003								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.10
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.12
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	9.5	4.8	4.5	4.5	4.7	4.3							4.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		101			105								90
40	蒸発残留物	500		149			142								132
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.30　未満	0.73	0.44	0.30　未満	0.58							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.95	8.05	6.88	6.85	8.08	6.92							7.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	0.9	0.7	0.5　未満	0.7							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2	0.2　未満	0.2　未満							1.4
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													1
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	19.0	27.0	28.0	27.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　外場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							4
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4			0.2								0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.37			0.05　未満								0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.10								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.005			0.006								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003			0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.005								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.008			0.013								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.002								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.03
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.10								0.05
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	6.5	6.6	3.9	4.7	4.2	4.4							3.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													11
40	蒸発残留物	500													45
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.41	0.72	0.44	0.51	0.59							0.50
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.96	7.01	6.89	6.85	7.11	6.92							6.70
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	0.9	0.5	1.5	0.8							2.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.7	0.2　未満							0.7
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	15.0	22.0	20.0	26.0	29.0	27.0							18.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(富野川)

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	3	0	0	1	0	3							240
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1			0.3								0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07			0.09								0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.12								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.011			0.011								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.006			0.006								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.004								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.014			0.016								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.005			0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.09
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01								0.12
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.010
38	塩化物イオン	200	5.4	4.5	4.1	4.3	4.3	4.3							4.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													18
40	蒸発残留物	500													50
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.60	0.50	1.16	0.57	0.56	0.80							0.80
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.59	7.72	7.56	7.53	7.72	7.64							7.50
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.3	0.5　未満	2.4	1.1	0.6	1.6							5.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							3.1
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	16.0	19.0	19.0	24.0	25.0	25.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.5	0.1	0.2	0.4	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(頭王)

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							94
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.1								0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06			0.07								0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.14								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.008			0.008								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004			0.005								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.013			0.015								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002			0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001			0.002								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.10
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01								0.08
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	5.0	4.5	4.3	5.5	4.6	4.9							3.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													27
40	蒸発残留物	500													56
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.46	1.02	0.49	0.47	0.65							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.34	7.38	7.29	7.24	7.48	7.45							7.60
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	1.5	0.6	0.5　未満	0.8							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							2.4
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	17.0	21.0	19.0	27.0	28.0	26.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　中筋(舟坂)

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							160
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3			0.2								0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05　未満			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.12								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.006			0.007								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004			0.005								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.011			0.014								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001			0.002								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.04
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.04
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													2.5
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	6.7	3.8	4.0	3.6	4.1	5.3							3.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													8
40	蒸発残留物	500													31
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.33	0.30	0.89	0.30　未満	0.30	0.64							0.50
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.35	7.27	6.79	7.24	7.42	7.41							7.10
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	0.9							2.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.8
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	17.0	23.0	20.0	28.0	29.0	15.0							18.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.3	0.2	0.1	0.5	0.4							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	0	1	0	0	0	1							140
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3			0.6								0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.08			0.08								0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.49			0.21								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.018			0.037								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002			0.019								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.004			0.006								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.022			0.044								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.007			0.021								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01								0.02
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01			0.02								0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	6.2	5.3	5.0	5.9	7.6	6.3							4.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													30
40	蒸発残留物	500													66
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.77	0.55	0.93	0.69	0.64	0.54							0.70
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.34	7.71	7.46	7.33	7.85	7.61							7.70
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	1.5	1.0	0.5　未満	0.5							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.2　未満
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	16.0	23.0	20.0	27.0	29.0	26.5							27.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林２

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	1	0	1	0	0	1							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							
58	水温(℃)	－	15.0	20.0	19.0	24.0	26.0	25.0							
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.5	0.1	0.8	0.5	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　予子林３

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	1	1	0	0	0	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							
58	水温(℃)	－	14.0	17.0	18.0	22.0	24.0	23.0							
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.4	0.1	0.6	0.5	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　三島

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							4
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.002
8	六価クロム化合物	0.02													0.003
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.8			0.7								0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07			0.06								0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.05
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.001　未満			0.001　未満								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001　未満			0.001								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.001　未満			0.003								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	17.3	4.1	3.9	4.4	4.1	4.3							4.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77			75								113
40	蒸発残留物	500		116			107								138
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.84	7.94	7.93	7.80	7.98	7.86							7.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満							0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.2　未満
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							0
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陽	陰							陰
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陽	陰							陰
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	16.0	20.0	19.0	22.0	26.0	24.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　天神

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	0	0	1	0	0	0							170
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.2								0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.07			0.05　未満								0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.08
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.15			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.013			0.009								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.006			0.005								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.003								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.016			0.012								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.004			0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001　未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.04
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.04
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	3.3	5.3	4.7	4.4	2.3	2.6							4.6
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													63
40	蒸発残留物	500													82
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	1.20	0.70	1.15	0.30　未満	0.52	0.59							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.63	7.81	7.73	7.73	7.47	7.35							7.70
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	2.1	0.9	2.1	0.5　未満	0.8	1.1							2.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.7
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	16.0	21.0	19.0	21.5	26.0	24.0							22.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　大野ヶ原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	1	0	0	0	0	0							89
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2			0.2								0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.06			0.05　未満								0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.008			0.009								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.004			0.005								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.002			0.003								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.010			0.012								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003			0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001　未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.04
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.07
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													2.3
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.008
38	塩化物イオン	200	5.7	2.5	2.2	2.4	2.3	2.5							2.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													17
40	蒸発残留物	500													36
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.38	0.43	0.51	0.34	0.54	0.59							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.31	7.41	7.25	7.26	7.30	7.11							7.30
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.1							5.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							1.4
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	11.0	14.0	14.0	20.0	20.0	21.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　木落

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	1							59
2	大腸菌	陰	陰	陰	陽	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3			0.2								0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.09								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.003			0.004								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.004								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.007			0.011								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001			0.003								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.06
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.08
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													3.1
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005
38	塩化物イオン	200	7.0	3.8	3.3	4.0	3.7	3.9							3.4
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													11
40	蒸発残留物	500													40
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.36	0.30	0.62	0.30　未満	0.33	0.36							0.50
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.34	7.15	7.23	7.36	7.15							7.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	1.5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満							2.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							1.3
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							21.0
58	水温(℃)	－	15.0	22.0	20.0	27.0	29.0	27.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　植木

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	0	0	0	1	0	0							6
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		1.7			0.7								1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.09			0.06								0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.03
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.06　未満			0.06　未満								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.001　未満			0.001　未満								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001　未満			0.001								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.001　未満			0.003								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002　未満								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01　未満			0.01　未満								0.01　未満
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													4.7
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.9	5.1	5.1	4.4	4.1	4.3							4.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		132			76								133
40	蒸発残留物	500		210			102								169
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.01	8.04	7.99	7.81	7.94	7.81							7.80
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満							0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.2　未満
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							0
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陽	陰							陰
56	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陽	陰							陰
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	16.0	19.0	19.0	24.0	20.0	24.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　奈良野

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		0		0								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5		0.4		0.6								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.2		5.1		4.9								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	22		25										
40	蒸発残留物	500	64		68										
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.95		1.32		0.66								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.36		7.61		7.62								
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	1.3		1.8		0.5　未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0		18.5		26.0								
58	水温(℃)	－	15.0		20.0		26.0								
59	残留塩素	0.1　以上	0.2		0.2		0.1								
60	判定	適	適		適		適								

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　堂野窟

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0		1		1							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1　未満		0.1							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.8		6.0		7.2							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				67		57							
40	蒸発残留物	500				102		104							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.33		0.44		0.78							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.26		8.05		8.25							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.5　未満		0.7							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0		31.5		24.5							
58	水温(℃)	－		19.0		22.0		25.0							
59	残留塩素	0.1　以上		0.8		0.2		0.4							
60	判定	適		適		適		適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　馬地

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		0		0								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満		0.1		0.1　未満								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.4		4.8		4.7								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	23		27										
40	蒸発残留物	500	56		70										
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.85		1.30		0.59								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.36		7.47		7.71								
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	1.3		1.9		0.5　未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	15.0		18.5		26.0								
58	水温(℃)	－	16.0		20.0		29.0								
59	残留塩素	0.1　以上	0.1		0.3		0.6								
60	判定	適	適		適		適								

令和　８　年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　知野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		1		0								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3		0.1　未満		0.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.1		4.9		5.2								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	15		20		34								
40	蒸発残留物	500	44		64		77								
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001					0.000000								
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.98		1.54		0.58								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.22		7.36		7.72								
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	1.5		2.7		0.5　未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－					22								
55	大腸菌(原水)	－					陽								
56	大腸菌群(原水)	－					陽								
57	気温(℃)	－	15.0		18.5		29.0								
58	水温(℃)	－	17.0		21.0		26.0								
59	残留塩素	0.1　以上	0.4		0.1		0.6								
60	判定	適	適		適		適								

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　憩川小中学校

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0		0		0							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.9		0.7		0.7							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.2		4.5		4.0							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				74		80							
40	蒸発残留物	500				114		98							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.87		7.77		7.95							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0		31.5		24.5							
58	水温(℃)	－		18.0		21.0		20.0							
59	残留塩素	0.1　以上		0.2		0.3		0.2							
60	判定	適				適		適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　惣川小中学校-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		2		0		10							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陽							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3		0.7		0.7							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.03							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		2.0　未満		4.3		4.1							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77		75		78							
40	蒸発残留物	500		111		108		107							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.32							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.86		7.81		7.83							
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし									
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.5　未満		0.5　未満							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.6							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－				0									
55	大腸菌(原水)	－				陰									
56	大腸菌群(原水)	－				陰									
57	気温(℃)	－		23.0		31.5		24.5							
58	水温(℃)	－		16.0		14.0		18.0							
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　白髭

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		0		0								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.005		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4		0.4		0.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.0		4.6		5.0								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	23		20		7								
40	蒸発残留物	500	56		55		33								
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001					0.000000								
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.62		1.13		0.54								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.32		7.37		7.18								
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	1.4		2.2		0.5　未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－					101								
55	大腸菌(原水)	－					陽								
56	大腸菌群(原水)	－					陽								
57	気温(℃)	－	15.0		18.5		26.0								
58	水温(℃)	－	15.0		20.0		26.0								
59	残留塩素	0.1　以上	0.3		0.4		0.5								
60	判定	適	適		適		適								

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

条例水道　：　旭下

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1		3		0							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.4		0.4		0.1							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01		0.01　未満	0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3		0.02		0.04		0.05							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		8.4		5.7		6.4							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		12		11		12							
40	蒸発残留物	500		71		68		60							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001					0.000000								
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.48		7.23	7.24	7.39							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.7		1.1							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2		0.6							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		23.0		31.5		24.5							
58	水温(℃)	－		23.0		29.0		26.5							
59	残留塩素	0.1　以上		0.5		0.2		0.3							
60	判定	適					適	適							

令和 ８ 年度　野村地区水道水質検査結果表

専用水道　：　野村学園

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.7.28)
1	一般細菌	100	0	0	0	1	0	1							70
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003													0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005													0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01													0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01													0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02													0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満			0.004　未満								0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001　未満			0.001　未満								0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.3			0.1								0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05　未満			0.05　未満								0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0													0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002													0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05													0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02													0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01													0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01													0.001　未満
20	ベンゼン	0.01													0.001　未満
21	塩素酸	0.6		0.16			0.15								
22	クロロ酢酸	0.02		0.002　未満			0.002　未満								
23	クロロホルム	0.06		0.002			0.008								
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.004								
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001			0.004								
26	臭素酸	0.01		0.001　未満			0.001　未満								
27	総トリハロメタン	0.1		0.003			0.013								
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.002　未満			0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001　未満			0.001　未満								
30	ブロモホルム	0.09		0.001　未満			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005　未満			0.005　未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0													0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.01			0.01　未満								0.09
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満			0.01　未満								0.13
35	銅及びその化合物	1.0													0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200													2.4
37	マンガン及びその化合物	0.05													0.011
38	塩化物イオン	200	3.7	3.8	3.2	3.5	3.6	3.7							3.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													13
40	蒸発残留物	500													38
41	陰イオン界面活性剤	0.2													0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001													0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02													0.005　未満
45	フェノール類	0.005													0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.31	0.30　未満	0.53	0.30　未満	0.30　未満	0.40							0.30
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.17	7.24	7.11	7.11	7.28	7.27							7.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	0.6							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							2.3
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													0.00001　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													陽
57	気温(℃)	－	15.0	23.0	18.5	31.5	26.0	24.5							30.0
58	水温(℃)	－	14.0	18.0	18.0	21.0	22.0	22.0							20.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	1.3	0.6	0.7	1.0	0.5							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							