令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　古市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	2	1	0	1	2	0							72
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1			0.3									0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05 未満			0.05									0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
21	塩素酸	0.6	0.06 未満			0.06 未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.008									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.002 未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.006			0.013									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.003									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満			0.001 未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.009									0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満			0.01									0.07
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満			0.01 未満									0.07
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				5.0									4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満
38	塩化物イオン	200	2.3	5.3	3.9	4.1	3.8	3.8							4.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				11									8
40	蒸発残留物	500				47									44
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.45	0.38	0.82	0.50	0.35	0.41							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.89	7.47	6.97	7.30	7.64	7.62							7.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.7	0.5 未満	1.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							1.2
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005 未満									0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	24.4	31.5	24.2							22.6
58	水温(℃)	－	15.2	18.0	19.0	23.9	24.6	23.0							17.4
59	残留塩素	0.1 以上	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2							
60	判定	適	適		適	適	適	適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道 ： 魚成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	1	1	0	0	2	0							620
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003 未満									0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005 未満									0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001 未満									0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002 未満									0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満			0.004 未満									0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満			0.001 未満									0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4			0.2									0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.06			0.05 未満									0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002				0.0002 未満									0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005 未満									0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001 未満									0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001 未満									0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
20	ベンゼン	0.01				0.001 未満									0.001 未満
21	塩素酸	0.6	0.06 未満			0.07									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満			0.002 未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.012									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.001 未満									
26	臭素酸	0.01	0.001 未満			0.001 未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.006			0.016									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002 未満			0.005									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満			0.001 未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005 未満			0.005 未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005 未満									0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.03			0.03									0.11
34	鉄及びその化合物	0.3	0.02			0.01 未満									0.10
35	銅及びその化合物	1.0				0.01 未満									0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				4.0									3.8
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005 未満									0.005 未満
38	塩化物イオン	200	3.7	5.3	4.1	3.8	3.7	3.9							3.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				9									8
40	蒸発残留物	500				40									42
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02 未満									0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001 未満									0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005 未満									0.005 未満
45	フェノール類	0.005				0.0005 未満									0.0005 未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.53	0.46	0.80	0.60	0.46	0.56							0.70
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.77	6.93	6.85	7.10	6.95	6.88							7.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.4	1.1	1.5	1.0	1.0	0.7							5.0
51	濁度(度)	2.0	0.2	0.2	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満							2.7
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005 未満									0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	20.7	30.6	30.5	26.3							24.8
58	水温(℃)	－	18.7	23.5	18.5	27.0	30.3	28.4							18.6
59	残留塩素	0.1 以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　土居

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	1	0	2	1	6							710
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5			0.2									0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08			0.08									0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.03									0.03
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.09									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.017			0.021									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.008			0.009									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.020			0.025									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.008			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.007									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01									0.23
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.19
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				5.4									4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.013
38	塩化物イオン	200	5.4	6.3	3.9	4.2	4.2	4.2							3.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				39									30
40	蒸発残留物	500				72									70
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.89	1.05	0.84	0.90	0.91	0.90							1.10
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.21	7.44	6.96	7.50	7.70	7.72							7.30
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.2	1.7	1.8	1.0	1.1	1.4							8.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							3.1
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	31.4	29.8	24.1							22.6
58	水温(℃)	－	19.5	23.5	20.5	24.8	26.6	25.8							19.5
59	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.2	0.1	0.4	0.5	0.2							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　今田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							73
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4			0.1									0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05　未満									0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.07									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.003			0.007									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.004									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.007			0.012									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.003									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005　未満									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.02									0.07
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.07
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				3.3									3.1
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.0	3.9	3.3	3.3	3.3	3.5							3.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				5									7
40	蒸発残留物	500				30									37
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39	0.56	0.73	0.40	0.61	0.94							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.62	6.73	6.62	6.40	6.84	6.74							7.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.8	1.0	0.5　未満	0.6	1.1							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							1.1
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	36.3	28.4	25.6							22.6
58	水温(℃)	－	19.7	24.8	21.5	30.8	31.8	29.4							18.8
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	0	0	1	0	1	1							44
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.1			0.5									0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05　未満									0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001　未満			0.003									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.003									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.002			0.008									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005　未満									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01									0.03
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				2.6									1.0　未満
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.005
38	塩化物イオン	200	6.0	4.4	3.9	3.9	3.8	3.7							3.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				5									4
40	蒸発残留物	500				27									26
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.31	0.30	0.31	0.37							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.45	6.65	6.57	6.80	6.83	6.79							6.60
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.6							1.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.3
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	33.8	30.2	24.3							23.7
58	水温(℃)	－	17.2	21.6	21.4	27.2	27.3	26.7							18.7
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　男河内成穂

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	1	2	1	1	0	1							10
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.002
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4			1.0									0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07			0.10									0.16
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.05									0.20
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.004			0.011									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.006			0.016									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.004									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005　未満									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.03			0.02									0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.01　未満
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				6.9									9.0
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.005　未満
38	塩化物イオン	200	3.9	6.5	4.1	5.1	5.4	5.6							5.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				53									105
40	蒸発残留物	500				90									156
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.50	0.47	0.80	0.60	0.58	1.26							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.81	7.65	6.90	7.50	7.73	7.71							7.80
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.3	0.6	1.5	1.0	0.5　未満	2.8							0.5　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.1
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	32.0	26.1	23.9							22.7
58	水温(℃)	－	18.6	21.8	20.7	24.9	28.2	26.6							17.6
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　下相上

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	1	0	0	1	1	0							83
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5			0.5									0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05　未満			0.05　未満									0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.06　未満									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.001			0.003									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.004			0.007									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002　未満			0.002　未満									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.003									
30	ブロモホルム	0.09	0.001			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.009									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.03									0.09
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.09
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				4.0									3.2
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.009
38	塩化物イオン	200	3.8	4.9	5.1	3.7	3.6	3.6							3.6
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				9									8
40	蒸発残留物	500				41									42
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.34	0.31	0.87	0.40	0.31	0.55							0.40
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.05	7.14	7.21	7.00	7.28	7.28							6.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.6	0.5　未満	1.4	0.5　未満	0.5　未満	0.7							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							1.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	31.9	31.5	24.9							23.8
58	水温(℃)	－	18.2	23.4	19.7	27.0	26.3	26.4							17.8
59	残留塩素	0.1　以上	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　川津南

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.30)
1	一般細菌	100	2	0	0	0	1	2							180
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003　未満									0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005　未満									0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001　未満									0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02				0.002　未満									0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満			0.004　未満									0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001　未満			0.001　未満									0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4			0.3									0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07			0.06									0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.02									0.02
14	四塩化炭素	0.002				0.0002　未満									0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05				0.005　未満									0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				0.001　未満									0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02				0.001　未満									0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
20	ベンゼン	0.01				0.001　未満									0.001　未満
21	塩素酸	0.6	0.06　未満			0.11									
22	クロロ酢酸	0.02	0.002　未満			0.002　未満									
23	クロロホルム	0.06	0.014			0.015									
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.006			0.006									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.001　未満									
26	臭素酸	0.01	0.001　未満			0.001　未満									
27	総トリハロメタン	0.1	0.016			0.019									
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003			0.007									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001　未満			0.004									
30	ブロモホルム	0.09	0.001　未満			0.001　未満									
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005　未満			0.005　未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.005　未満									0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01　未満			0.01　未満									0.05
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満			0.01　未満									0.12
35	銅及びその化合物	1.0				0.01　未満									0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200				5.0									3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.005　未満									0.007
38	塩化物イオン	200	4.0	7.2	3.8	4.2	4.5	4.4							3.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300				74									70
40	蒸発残留物	500				102									106
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02　未満									0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001　未満									0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.005　未満									0.005　未満
45	フェノール類	0.005				0.0005　未満									0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.62	0.43	0.76	0.40	0.48	0.78							0.80
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.62	7.83	7.77	7.80	7.92	7.79							8.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.7	0.5　未満	0.7	0.5　未満	0.5　未満	1.0							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							2.2
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005				0.000005　未満									0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0	28.0	18.5	25.4	23.8	22.6							22.8
58	水温(℃)	－	17.5	22.8	20.6	26.1	27.9	26.1							16.9
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　伏越

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			2										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.6										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.88										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.44										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.7										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			20.0										
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　太郎原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.040　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.6										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.99										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.56										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.4										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1　以上			0.4										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　老人ホーム

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0		0		3							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.1		0.1							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.05		0.07		0.02							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		9.6		4.1		3.9							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		16		17		23							
40	蒸発残留物	500		48		44		54							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.60		0.64		0.54							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.17		7.12		7.39							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		1.6		2.4		1.1							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0		32.9		24.2							
58	水温(℃)	－		22.5		25.7		26.0							
59	残留塩素	0.1　以上		0.4		0.4		0.1							
60	判定	適		適		適		適							

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　吉之沢

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			2										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.040　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.42										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.94										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.1										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1　以上			0.2										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　陰之地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	8		4		3								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5		0.5		0.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.0		3.9		3.9								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			12		14								
40	蒸発残留物	500			37		41								
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.47		0.76		0.34								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.35		7.45		7.56								
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	1.0		1.5		0.6								
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－			7										
55	大腸菌(原水)	－			陽										
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0		18.5		32.0								
58	水温(℃)	－	16.1		20.2		27.5								
59	残留塩素	0.1　以上	0.1		0.2		0.1								
60	判定	適	適		適		適								

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　六十本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.7.14)	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月 (R8.8.12)	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0		0		0								
2	大腸菌	陰	陰		陰		陰								
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.7		0.5		0.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満								
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	12.0		5.4		5.0								
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			27		45								
40	蒸発残留物	500			59		79								
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001	0.000000												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000000												
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.50		0.86		0.41								
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.27		7.35		7.61								
48	味	異常なし			異常なし		異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし								
50	色度(度)	5.0	0.5		1.3		0.5　未満								
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満								
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	4												
55	大腸菌(原水)	－	陽												
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0		18.5		27.0								
58	水温(℃)	－	15.8		19.4		24.9								
59	残留塩素	0.1　以上			0.3		0.3								
60	判定	適			適		適								

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

条例水道　：　下相下

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1		1		2							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満		0.4		0.7							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3		0.01　未満		0.01　未満		0.01　未満							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		10.1		4.1		3.9							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		17		13		21							
40	蒸発残留物	500		55		52		56							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.35		0.41		0.46							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.55		6.99		7.59							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		0.5　未満		0.5							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	3												
55	大腸菌(原水)	－	陽												
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	22.7	28.0		30.9		24.0							
58	水温(℃)	－	19.2	20.8		26.1		26.3							
59	残留塩素	0.1　以上		0.3		0.2		0.2							
60	判定	適		適		適		適							

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中木屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		4											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.9											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.67											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.80											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.1											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		19.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.2											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　長畝

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川井谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			1										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.6										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.8										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.51										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.5										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　奥谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.018												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.8												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.61												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	16.5												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三滝

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		5.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.49											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.63											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		23.3											
59	残留塩素	0.1　以上		1.5											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　大麦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			1										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			5.7										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.50										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.15										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.6										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.1										
59	残留塩素	0.1　以上			0.6										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　竜泉

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.6												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.90												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	17.2												
59	残留塩素	0.1　以上	0.3												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中野川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.9											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.70											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.90											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.8											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		18.4											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　新屋敷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100													
2	大腸菌	陰													
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－													
58	水温(℃)	－													
59	残留塩素	0.1　以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　稚野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.019												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.4												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.0												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.54												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.56												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.5												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	15.6												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	8.1												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.58												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.69												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.7												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	14.4												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中川原

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.7											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.79											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.78											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.2											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－														
55	大腸菌(原水)	－														
56	大腸菌群(原水)	－														
57	気温(℃)	－		28.0												
58	水温(℃)	－		20.6												
59	残留塩素	0.1　以上		0.1												
60	判定	適		適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　河内

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		2											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.9											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.50											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.88											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.3											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		17.8											
59	残留塩素	0.1　以上		0.5											
60	判定	適		適											

令和　８　年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　片平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.90											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.64											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		3.1											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		20.1											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　辰之口

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.5										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.73										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.92										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.9										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			23.5										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　平岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.2												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.68												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	16.6												
59	残留塩素	0.1　以上	0.2												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　串屋

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	3												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.010												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.5												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.69												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.61												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	1.7												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	17.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			5.5										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.87										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.34										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.2										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			19.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　小串

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1　未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.7										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.80										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.7										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適													

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　本村

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.6										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.8										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.76										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			21.4										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　つづら

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			2										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.1										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			1.36										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.70										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			4.7										
51	濁度(度)	2.0			0.4										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			19.1										
59	残留塩素	0.1　以上			0.2										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　宮本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.6										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.8										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.51										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.7										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　泉田(1)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	1												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.010												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.6												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.5												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.67												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	16.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　下遊子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.66											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.72											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.5											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		18.6											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　上川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.8											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.30											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.8											
51	濁度(度)	2.0		0.6											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		17.1											
59	残留塩素	0.1　以上		0.2											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　中津川中

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			9										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.0										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			2.01										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.52										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.7										
51	濁度(度)	2.0			0.2										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			27.4										
58	水温(℃)	－			23.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　川後岩

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.1										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.85										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.33										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.7										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			20.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　城ヶ谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.6										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.7										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.30　未満										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.51										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　周藤

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			7										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.87										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.67										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			3.2										
51	濁度(度)	2.0			0.3										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			22.0										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　オソゴエ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			3										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.42										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.56										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.3										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.5										
59	残留塩素	0.1　以上			0.2										
60	判定	適													

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　三田成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			3										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			5.3										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.55										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.91										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			21.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.6										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　男地

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.006												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.1　未満												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	1.03												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.53												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	4.1												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	15.5												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　駅場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			1										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.2										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.62										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.03										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			2.2										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			20.3										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　五味

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.3										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.79										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.99										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.4										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			20.7										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　河内共同

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		3.7											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.72											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.93											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.6											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		19.8											
59	残留塩素	0.1　以上		0.5											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　寺野

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.6												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	6.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.44												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.62												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.8												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	16.2												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		1											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.60											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.67											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.0											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		20.4											
59	残留塩素	0.1　以上		0.2											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　岩本

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			7										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.88										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.66										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			3.1										
51	濁度(度)	2.0			0.2										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			22.0										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　柳沢

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	4.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.99												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	19.7												
59	残留塩素	0.1　以上	0.2												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　泉田(2)

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L　以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004　未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	3.8												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.39												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.67												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	17.0												
59	残留塩素	0.1　以上	0.1												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　中津川

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.3										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.44										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.32										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.6										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			26.0										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　窪ヶ市

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.9)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			8										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.7										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.9										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.89										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.64										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			3.2										
51	濁度(度)	2.0			0.2										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			18.5										
58	水温(℃)	－			22.0										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　カゲノツケ

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			3.6										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.46										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			6.93										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			1.2										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			24.1										
59	残留塩素	0.1　以上			0.1										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

共同給水　：　平岩(旧県条例)

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.60											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		19.3											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　日浦

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.5											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.33											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.04											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		21.6											
59	残留塩素	0.1　以上		0.1											
60	判定	適		適											

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　高野子

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			12										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.4										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.87										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.28										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			3.2										
51	濁度(度)	2.0			0.3										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			23.6										
59	残留塩素	0.1　以上			0.2										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　菊之谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月	６月 (R8.6.30)	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100			0										
2	大腸菌	陰			陰										
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.3										
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200			4.0										
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0			0.65										
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6			7.61										
48	味	異常なし			異常なし										
49	臭気	異常なし			異常なし										
50	色度(度)	5.0			0.5　未満										
51	濁度(度)	2.0			0.2　未満										
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－			22.5										
58	水温(℃)	－			21.9										
59	残留塩素	0.1　以上			0.3										
60	判定	適			適										

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　重谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0												
2	大腸菌	陰	陰												
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.014												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.9												
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200	5.6												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満												
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.54												
48	味	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常なし	異常なし												
50	色度(度)	5.0	0.5　未満												
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満												
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.0												
58	水温(℃)	－	16.6												
59	残留塩素	0.1　以上	0.2												
60	判定	適	適												

令和 ８ 年度　城川地区水道水質検査結果表

簡易給水　：　南平

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		2											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.1　未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		4.1											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.71											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.52											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		1.2											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		28.0											
58	水温(℃)	－		17.8											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											