令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 卯之町浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	1	0	0	0	0	0							8
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.45			0.5							1.00
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.13							0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02										0.09
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										0.002 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										0.0003 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06			0.14							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.008			0.002							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.004			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.014			0.007							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.005			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							0.06
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			9.1										17.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.018
38	塩化物イオン	200	7.6	7.0	6.4	6.0	6.6	7.8							8.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			26										47
40	蒸発残留物	500			64										134
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.35	0.31	0.40	0.34	0.32	0.30 未満							0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.44	7.50	7.40	7.31	7.45	7.49							7.20
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							1.0 未満
51	濁度(度)	2.0	0.3	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							0.2
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0		0	0	0							0
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰		陰	陽	陰							陰
56	大腸菌群(原水)	－	－	－		－	－	－							－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	16.0	20.0	19.0	23.0	19.0	24.0							18.0
59	残留塩素	0.1 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 下川浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							160
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.17			0.2							0.10
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.07							0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02 未満										0.02 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										0.002 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										0.0003 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.25							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.013			0.011							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.008			0.005							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.006							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.017			0.019							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.009			0.005							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.007										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.01 未満							0.05
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							0.06
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.0										4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.007
38	塩化物イオン	200	5.7	6.0	4.9	5.1	5.6	5.4							4.3
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			11										12
40	蒸発残留物	500			43										52
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.46	0.39	0.70	0.42	0.35	0.59							0.60
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.32	7.42	7.20	7.31	7.63	7.60							7.50
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0	0.6	0.5 未満	0.5 未満							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							1.1
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													0.02 未満
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	16.0	18.0	18.0	24.0	25.0	24.0							17.0
59	残留塩素	0.1 以上	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 上松葉浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.02 未満			0.1 未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.14			0.12							
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.06										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.10			0.13							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.004			0.005							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.049										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			20.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	9.3	11.0	9.1	9.2	9.1	8.9							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			56										
40	蒸発残留物	500			132			130							
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.49	7.27	7.10	7.30	7.32	7.38							
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							
58	水温(℃)	－	17.0	23.0	22.0	31.0	31.0	27.0							
59	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 上松葉浄水場−原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	上松葉第１水源 (R8.6.23)	上松葉第２水源 (R8.6.23)	上松葉第３水源 (R8.6.23)	永長第１水源 (R8.6.23)	永長第２水源 (R8.6.23)	れんげ水源 (R8.6.23)							備考
1	一般細菌	100	0	9	0	0	0	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.10	0.13	0.20	0.30	0.12	0.27							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04	0.03	0.11	0.15	0.08	0.12							
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3	0.90	1.70	0.72	0.16	0.03 未満	0.31							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	16.0	17.0	24.0	30.0	18.0	25.0							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.100	0.200	0.210	0.430	0.005 未満	0.510							
38	塩化物イオン	200	8.9	10.5	9.4	9.0	5.5	10.1							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	61	73	68	81	34	105							
40	蒸発残留物	500	141	156	171	194	120	208							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満							
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.40							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.80	7.00	7.20	7.30	6.90	7.30							
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	1.0 未満	6.0	10.0	1.0	1.0 未満	4.0							
51	濁度(度)	2.0	0.3	0.7	2.5	0.4	0.1 未満	1.6							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満							
53	アンモニア態窒素(原水)	−													
54	嫌気性芽胞菌(原水 − 個/100mL)	−	0	0	0	0	0	0							
55	大腸菌(原水)	−	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
56	大腸菌群(原水)	−													
57	気温(℃)	−	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6							
58	水温(℃)	−	17.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0							
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	1							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.94			0.6							
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.14			0.13							
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.07			0.17							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001			0.001							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.008							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.002							
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.003							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			12.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	12.3	6.2	9.0	5.9	7.3	8.2							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			45										
40	蒸発残留物	500			100			98							
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.31	0.30 未満	0.35	0.33	0.30 未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.39	7.47	7.40	7.23	7.39	7.37							
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							
58	水温(℃)	－	16.0	23.0	20.0	29.0	28.0	26.0							
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6							
60	判定	適	適	適	適	適	適								

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明石浄水場-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	明石第１水源 (R8.6.23)	明石第２水源１号 (R8.6.23)	明石第２水源２号 (R8.6.23)											備考
1	一般細菌	100	26	0	0											
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	1.5	0.6	0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.15	0.25											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.02 未満	0.03	0.04											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6														
22	クロロ酢酸	0.02														
23	クロロホルム	0.06														
24	ジクロロ酢酸	0.03														
25	ジブロモクロロメタン	0.1														
26	臭素酸	0.01														
27	総トリハロメタン	0.1														
28	トリクロロ酢酸	0.03														
29	ブロモジクロロメタン	0.03														
30	ブロモホルム	0.09														
31	ホルムアルデヒド	0.08														
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03 未満	0.03 未満	0.04											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.5	10.0	12.0											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.011											
38	塩化物イオン	200	8.8	7.5	5.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	41	44	67											
40	蒸発残留物	500	99	107	139											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.30	6.90	7.40											
48	味	異常なし														
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満											
51	濁度(度)	2.0	0.1 未満	0.1	0.2											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満											
53	アンモニア態窒素(原水)	－														
54	嫌気性芽胞菌(原水 － 個/100mL)	－	0	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰											
56	大腸菌群(原水)	－	－	－	－											
57	気温(℃)	－	20.6	20.6	20.6											
58	水温(℃)	－	21.0	19.0	20.0											
59	残留塩素	0.1 以上														
60	判定	適														

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 新城浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	0	2	0	0							0
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.02 未満			0.1 未満							0.02 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.33			0.30							0.34
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.09										0.10
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										0.002 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										0.0003 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.06			0.13							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005 未満										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01 未満							0.01 未満
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							0.54
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			24.0										23.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.049
38	塩化物イオン	200	7.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0							6.4
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			89			86							88
40	蒸発残留物	500			181			175							186
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満							0.30 未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	8.10	7.98	8.00	7.97	8.07	7.95							7.90
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							2.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陰
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	17.0	18.0	19.0	19.0	26.0	18.0							19.0
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.22			0.4							
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.17			0.14							
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.03										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.11							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.003			0.005							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.008										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200			9.1										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	8.2	9.3	0.2 未満	8.3	7.8	7.7							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			154			107							
40	蒸発残留物	500			218			157							
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.31	0.33							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.92	7.93	7.80	7.85	7.85	7.77							
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	20.0	25.0	26.0	26.0							
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 多田浄水場-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	多田第３水源 (R8.6.23)	多田第４水源 (R8.6.23)											備考
1	一般細菌	100	58	5											
2	大腸菌	陰	陽	陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.54	0.02 未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.16	0.17											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04	0.02 未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002 未満	0.002 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.0003 未満	0.0003 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.36											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.5	9.8											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.016											
38	塩化物イオン	200	7.5	6.7											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	55	217											
40	蒸発残留物	500	110	319											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.20	7.80											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	1.0	4.0											
51	濁度(度)	2.0	0.2	2.0											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満											
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陽	陰											
56	大腸菌群(原水)	－	-	-											
57	気温(℃)	－	20.6	20.6											
58	水温(℃)	－	20.0	19.0											
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 河内浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							180
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.30			0.4							0.65
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満							0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02 未満										0.02 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										0.002 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										0.0003 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.17			0.31							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.038			0.038							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.011			0.015							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.009							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.044			0.049							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.023			0.016							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.006			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.01 未満							0.09
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							0.26
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.7										4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.019
38	塩化物イオン	200	6.9	6.5	5.9	6.0	6.4	6.5							5.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			14										10
40	蒸発残留物	500			50										70
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.84	0.63	1.20	0.61	0.61	1.06							2.50
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.49	7.54	7.30	7.46	7.55	7.45							7.20
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	1.0	0.6	2.0	0.7	0.5	1.0							14.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							5.0
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	21.0	26.0	28.0	26.0							16.0
59	残留塩素	0.1 以上	0.8	0.5	0.2	0.5	0.6	0.6							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.29			0.3							
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02 未満										
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										
21	塩素酸	0.6			0.10			0.16							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.018			0.016							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.012			0.011							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.004							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.022			0.020							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.011			0.006							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.013										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.01 未満							
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							
35	銅及びその化合物	1.0			0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.7										
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										
38	塩化物イオン	200	6.7	7.3	5.9	5.9	5.6	5.5							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			9										
40	蒸発残留物	500			36										
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.74	0.44	0.80	0.45	0.59	1.03							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.10	7.05	7.00	7.22	7.16	7.02							
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度(度)	5.0	1.3	0.6	2.0	0.9	1.2	2.7							
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							
58	水温(℃)	－	15.0	17.0	18.0	22.0	24.0	26.0							
59	残留塩素	0.1 以上	0.5	1.0	0.4	0.8	0.4	0.6							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 8 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 田之筋浄水場-原水

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	伊崎水源 (R8.6.23)	田野中水源 (R8.6.23)											備考
1	一般細菌	100	1	52											
2	大腸菌	陰	陰	陽											
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0	0.02 未満	0.37											
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.26	0.05 未満											
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.07	0.02 未満											
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満											
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002 未満	0.002 未満											
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.0003 未満	0.0003 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005 未満	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01 未満	0.05											
34	鉄及びその化合物	0.3	0.16	0.09											
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200	22.0	3.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.059	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200	5.1	5.3											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	89	7											
40	蒸発残留物	500	184	37											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 未満	0.005 未満											
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	1.20											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.80	6.80											
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度(度)	5.0	3.0	7.0											
51	濁度(度)	2.0	0.2	2.7											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満											
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0											
55	大腸菌(原水)	－	陰	陽											
56	大腸菌群(原水)	－	-	-											
57	気温(℃)	－	20.6	20.6											
58	水温(℃)	－	21.0	17.0											
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適													

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 文治が駄場浄水場

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	1	1	0	0	0	0							85
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003 未満										0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005 未満										0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001 未満										0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002 未満										0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.41			0.4							0.40
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05 未満			0.05 未満							0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02 未満										0.02 未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002 未満										0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005 未満										0.005 未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002 未満										0.002 未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001 未満										0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003 未満										0.0003 未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
20	ベンゼン	0.01			0.001 未満										0.001 未満
21	塩素酸	0.6			0.07			0.13							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満							
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.001 未満			0.001 未満							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003 未満			0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008 未満			0.005 未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.007										0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01 未満							0.05
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03 未満			0.01 未満							0.05
35	銅及びその化合物	1.0			0.01 未満										0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.4										2.7
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005 未満										0.005 未満
38	塩化物イオン	200	5.4	5.2	4.0	3.6	4.3	4.1							0.2 未満
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			10										11
40	蒸発残留物	500			30										38
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02 未満										0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001 未満										0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005 未満										0.005 未満
45	フェノール類	0.005			0.0005 未満										0.0005 未満
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満							0.70
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.88	6.80	6.60	6.70	6.95	6.87							7.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	1.0 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							0.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005 未満			0.000005 未満							0.000005 未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	0	0		1	1	1							0
55	大腸菌(原水)	－	陽	陽		陽	陽	陽							陽
56	大腸菌群(原水)	－	－	－		－	－	－							－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	15.0	18.0	17.0	21.0	23.0	22.0							15.0
59	残留塩素	0.1 以上	0.4	0.9	0.4	0.5	0.7	0.3							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　真土西

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	1	1	0	0							47
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001							0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満										0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満							0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.05			0.1　未満							0.04
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満							0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02　未満										0.02　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002　未満										0.002　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003　未満										0.0003　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.10			0.18							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満							
23	クロロホルム	0.06			0.012			0.008							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.005			0.003							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.005							
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.016			0.015							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.007			0.003							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.001　未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008　未満			0.005　未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.01　未満							0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03　未満			0.02							0.03　未満
35	銅及びその化合物	1.0			0.01										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.9										3.7
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.005　未満
38	塩化物イオン	200	8.1	7.0	5.9	5.8	6.4	6.3							5.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			4										3
40	蒸発残留物	500			28										31
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.44	0.34	0.50	0.30	0.31	0.42							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.69	6.68	6.60	6.61	6.76	6.62							6.40
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.8	0.5　未満	1.0	0.5　未満	0.5　未満	0.8							1.0　未満
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.1　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.1　未満
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005　未満			0.000005　未満							0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	15.0	21.0	20.0	25.0	27.0	26.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　田苗

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	1	0	0	0	0	0							56
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満										0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満							0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.02　未満			0.1　未満							0.02　未満
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満							0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02　未満										0.02　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002　未満										0.002　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003　未満										0.0003　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.16			0.21							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満							
23	クロロホルム	0.06			0.014			0.024							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.012			0.012							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.005							
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.016			0.029							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.008			0.008							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.001　未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008　未満			0.005　未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.03							0.06
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03　未満			0.02							0.05
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.008
38	塩化物イオン	200	6.6	7.6	5.6	5.8	6.3	6.3							5.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			5										5
40	蒸発残留物	500			34										36
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.69	0.55	1.00	0.64	0.70	1.10							0.70
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.90	6.88	6.80	6.72	6.92	6.86							6.60
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	2.0	1.3	3.0	1.3	1.9	2.3							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.7	0.8	0.2	0.6	0.2	0.2　未満							0.7
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005　未満			0.000005　未満							0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	15.0	20.0	19.0	25.0	29.0	27.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.4	0.4	0.1	0.6	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　西山田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	2	0	0	0							140
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満										0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満							0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.08			0.3							0.18
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満							0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02　未満										0.02　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002　未満										0.002　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003　未満										0.0003　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.09			0.09							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満							
23	クロロホルム	0.06			0.007			0.009							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.004			0.005							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.009			0.011							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.004			0.003							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.001　未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001　未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008　未満			0.005　未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.007										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02			0.01　未満							0.08
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03　未満			0.01　未満							0.13
35	銅及びその化合物	1.0			0.01										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										5.0
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.013
38	塩化物イオン	200	6.3	7.8	5.9	6.0	6.5	6.1							5.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			5										10
40	蒸発残留物	500			30										58
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.48	0.53	0.70	0.46	0.49	0.84							1.10
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.78	7.00	6.70	6.70	6.98	6.83							7.10
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.9	1.3	2.0	2.0	0.9	2.4							8.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.1　未満	1.0	0.2　未満	0.2　未満							3.6
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005　未満			0.000005　未満							0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陽
56	大腸菌群(原水)	－													－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	14.0	18.0	19.0	23.0	24.0	24.0							17.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　野田

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							63
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満										0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満							0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.35			0.5							0.37
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満							0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02　未満										0.02　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002　未満										0.002　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003　未満										0.0000　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.11			0.26							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満							
23	クロロホルム	0.06			0.019			0.030							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.013			0.009							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.007							
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.024			0.038							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.010			0.008							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.001　未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008　未満			0.005　未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005　未満										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01			0.01　未満							0.02
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03　未満			0.01　未満							0.04
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			5.2										4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.005　未満
38	塩化物イオン	200	6.9	7.3	0.2　未満	6.5	6.6	6.6							6.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			9										6
40	蒸発残留物	500			38										41
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.56	0.40	0.60	0.30　未満	0.47	0.97							0.80
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	6.93	7.02	6.90	6.81	7.07	7.02							6.80
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満	1.0	0.5　未満	0.5	1.2							4.0
51	濁度(度)	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.1　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満							0.9
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005　未満			0.000005　未満							0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													0
55	大腸菌(原水)	－													陰
56	大腸菌群(原水)	－													-
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	14.0	20.0	20.0	24.0	26.0	26.0							16.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

簡易水道　：　明間

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月 (R8.4.14)	５月 (R8.5.19)	６月 (R8.6.9)	７月 (R8.7.14)	８月 (R8.8.12)	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	原水 (R8.6.23)
1	一般細菌	100	1	0	0	0	0	3							100
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003　未満										0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005　未満										0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001　未満										0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.02			0.002　未満										0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満							0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満							0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.48			0.3							0.38
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05　未満			0.05　未満							0.05　未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.02　未満										0.02　未満
14	四塩化炭素	0.002			0.0002　未満										0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005　未満										0.005　未満
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			0.002　未満										0.002　未満
17	ジクロロメタン	0.02			0.001　未満										0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0003　未満										0.0003　未満
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
20	ベンゼン	0.01			0.001　未満										0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.06　未満							
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満							
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001							
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.003　未満			0.002　未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.002							
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満							
27	総トリハロメタン	0.1			0.001　未満			0.004							
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.003　未満			0.002　未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001　未満			0.001　未満							
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.008　未満			0.005　未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.006										0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.04			0.02							0.03
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03			0.01							0.04
35	銅及びその化合物	1.0			0.01　未満										0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200			3.1										2.4
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005　未満										0.005　未満
38	塩化物イオン	200	4.9	5.5	4.4	4.3	4.3	4.2							4.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300			84										77
40	蒸発残留物	500			104										111
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02　未満										0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001　未満										0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005　未満										0.005　未満
45	フェノール類	0.005			0.0005　未満										0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満							0.30　未満
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	7.95	7.96	8.00	7.89	7.95	7.95							8.00
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度(度)	5.0	0.5	0.5　未満	1.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満							3.0
51	濁度(度)	2.0	0.5	0.2　未満	0.3	0.2　未満	0.2　未満	0.6							0.7
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005			0.000005　未満			0.000005　未満							0.000005　未満
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－	4	2		4	5	30							0
55	大腸菌(原水)	－	陽	陽		陽	陽	陽							陽
56	大腸菌群(原水)	－	－	－		－	－	－							－
57	気温(℃)	－	19.4	24.3	18.4	31.0	30.5	24.0							20.6
58	水温(℃)	－	16.0	18.0	17.0	20.0	20.0	19.0							15.0
59	残留塩素	0.1　以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1							
60	判定	適	適	適	適	適	適	適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　上成

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3		0		0							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2		0.1		0.3							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3				0.01　未満		0.01　未満							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.5		4.3		4.4							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		21		18		26							
40	蒸発残留物	500		55		52		52							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.34		0.38		0.49							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.57		7.49		7.61							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		1.2		1.2							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.2　未満		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－						6							
55	大腸菌(原水)	－						陽							
56	大腸菌群(原水)	－						-							
57	気温(℃)	－		24.3		31.0		24.0							
58	水温(℃)	－		19.0		23.0		24.0							
59	残留塩素	0.1　以上		0.1		0.1		0.1							
60	判定	適		適		適		適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　土居

番号	検査項目名 （検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		0		0		61							
2	大腸菌	陰		陰		陰		陰							
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満		0.004　未満		0.004　未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.5		0.3		0.3							
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3				0.02		0.01　未満							
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.3		4.0		4.1							
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300		77		74		71							
40	蒸発残留物	500		109		115		92							
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満		0.30　未満		0.30　未満							
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		8.01		8.00		7.98							
48	味	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
49	臭気	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし							
50	色度(度)	5.0		0.5　未満		1.0		0.5　未満							
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満		0.4		0.2　未満							
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005													
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0		0							
55	大腸菌(原水)	－		陰		陰		陰							
56	大腸菌群(原水)	－		-		-		-							
57	気温(℃)	－		24.3		31.0		24.0							
58	水温(℃)	－		19.0		24.0		23.0							
59	残留塩素	0.1　以上		0.3		0.1		0.1							
60	判定	適		適		適		適							

令和 ８ 年度　宇和地区水道水質検査結果表

条例水道　：　四道

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	４月	５月 (R8.5.19)	６月	７月 (R8.7.14)	８月	９月 (R8.9.8)	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
1	一般細菌	100		3		4		0							
2	大腸菌	陰		陰		陰									
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0													
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200													
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0													
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6													
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし													
50	色度(度)	5.0													
51	濁度(度)	2.0													
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0		0									
55	大腸菌(原水)	－		陰		陰									
56	大腸菌群(原水)	－		-		-									
57	気温(℃)	－		24.3		31.0		23.2							
58	水温(℃)	－		22.0		25.0		24.0							
59	残留塩素	0.1 以上													
60	判定	適		適		適		適							

令和 8 年度　宇和地区水道水質検査結果表

共同給水　：　横内

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R8.5.19)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.6											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.30　未満											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		6.78											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.5　未満											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－		0											
55	大腸菌(原水)	－		陰											
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		23.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											

令和 8 年度　宇和地区水道水質検査結果表

共同給水　：　倉谷

番号	検査項目名（検査日）	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月 (R8.5.19)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100		0											
2	大腸菌	陰		陰											
3	カドミウム及びその化合物	0.003													
4	水銀及びその化合物	0.0005													
5	セレン及びその化合物	0.01													
6	鉛及びその化合物	0.01													
7	ヒ素及びその化合物	0.01													
8	六価クロム化合物	0.02													
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0		0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8													
13	ホウ素及びその化合物	1.0													
14	四塩化炭素	0.002													
15	1,4-ジオキサン	0.05													
16	シス､トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17	ジクロロメタン	0.02													
18	テトラクロロエチレン	0.01													
19	トリクロロエチレン	0.01													
20	ベンゼン	0.01													
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2													
34	鉄及びその化合物	0.3													
35	銅及びその化合物	1.0													
36	ナトリウム及びその化合物	200													
37	マンガン及びその化合物	0.05													
38	塩化物イオン	200		6.4											
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300													
40	蒸発残留物	500													
41	陰イオン界面活性剤	0.2													
42	ジェオスミン	0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
44	非イオン界面活性剤	0.02													
45	フェノール類	0.005													
46	有機物等（TOCの量）	3.0		0.61											
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6		7.38											
48	味	異常なし		異常なし											
49	臭気	異常なし		異常なし											
50	色度(度)	5.0		0.8											
51	濁度(度)	2.0		0.2　未満											
52	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005														
53	アンモニア態窒素(原水)	－													
54	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－													
55	大腸菌(原水)	－													
56	大腸菌群(原水)	－													
57	気温(℃)	－		24.3											
58	水温(℃)	－		23.0											
59	残留塩素	0.1　以上		0.3											
60	判定	適		適											