平成 29 年度　明浜地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 明浜町上水道

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.14)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.13)	3月 (H30.3.12)	原水
1	一般細菌	100	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.5			0.4			0.6			0.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.07			0.09			0.06			0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.01				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.09			0.17			0.24			0.10	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.018			0.024			0.008			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.004			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.027			0.039			0.015			0.013	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.007			0.002 未満			0.005			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.007			0.011			0.005			0.005	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.001 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.006				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.05			0.01			0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.07			0.03			0.03			0.04	
35	銅及びその化合物	1.0									0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.2				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	11.3	10.5	12.7	14.2	14.1	14.5	12.9	10.7	10.8	12.2	14.1	13.5	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									36				
40	蒸発残留物	500									70				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000000 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000000 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005 未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005 未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.57	0.55	0.66	0.82	0.82	0.81	0.75	0.53	0.56	0.54	0.50	0.45	
47	ｐH値	5.8～8.6	7.43	7.46	7.02	7.38	7.55	7.79	7.59	7.14	7.28	7.10	7.12	7.31	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5.0	0.6	0.6	1.1	0.9	0.5 未満	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	
51	濁度	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)														
55	大腸菌(湧水)														
56	大腸菌群(湧水)														
57	水温		18.0	21.0	24.0	26.0	30.0	28.0	25.0	19.0	12.0	8.0	8.0	13.0	
58	残留塩素														