平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.7)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.19)	3月 (H30.3.12)	原水
1	一般細菌	100	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.2			2.3			2.6			2.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.08			0.08			0.08			0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.01				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.001			0.004			0.001 未満			0.001 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	ブロモホルム	0.09			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.001 未満			0.001 未満			0.005 未満			0.005 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.02			0.02			0.03	
35	銅及びその化合物	1.0									0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.7				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	10.6	10.1	10.6	10.2	10.4	10.3	10.6	9.9	9.6	10.4	11.1	10.6	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									37				
40	蒸発残留物	500									81				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005 未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005 未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.05	7.02	6.68	7.08	6.94	7.10	7.01	6.81	6.73	6.61	6.89	6.66	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	水質基準		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)														
55	大腸菌(湧水)														
56	大腸菌群(湧水)														
57	水温		21.0	22.0	22.0	25.0	27.0	27.0	25.0	19.0	15.0	11.0	12.0	14.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第１水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									0				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001　未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									2.5				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.01				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.014				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01				
35	銅及びその化合物	1.0									0.02				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.7				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200									9.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									40				
40	蒸発残留物	500									65				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.30　未満				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									6.64				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									0.5　未満				
51	濁度	2.0									0.2　未満				
53	アンモニア態窒素										0.02　未満				
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陰	陰	
57	水温		18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.0	20.0	17.0	14.0	16.0	16.0	17.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第２水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									0				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001　未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									2.4				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.09				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.02				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01　未満				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.9				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200									9.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									39				
40	蒸発残留物	500									91				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.30　未満				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									6.64				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									0.5　未満				
51	濁度	2.0									0.2　未満				
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陽	陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陰	陰	陰	
57	水温		18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.0	20.0	17.0	14.0	16.0	16.0	17.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第３水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									1				
2	大腸菌	陰									陽				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001　未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									2.5				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.02				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01　未満				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200									9.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									37				
40	蒸発残留物	500									77				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.30　未満				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									6.52				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									下水臭				
50	色度	5.0									0.5　未満				
51	濁度	2.0									0.2　未満				
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陰	陰	陰	
57	水温		18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.0	20.0	17.0	14.0	16.0	16.0	17.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第４水源)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									29				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.004				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									2.2				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.10				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.07				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.05				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									11.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.048				
38	塩化物イオン	200									10.3				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									108				
40	蒸発残留物	500									166				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.40				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									7.46				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									1.0				
51	濁度	2.0									0.2				
53	アンモニア態窒素										0.02　未満				
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陽	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陽	陽	陽	陽	陽	陽	陰	陽	陽	陰	陰	陰	
57	水温		19.0	19.0	19.0	19.0	23.0	21.0	21.0	20.0	15.0	17.0	17.0	18.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.7)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.19)	3月 (H30.3.12)	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.9			2.6			3.0			2.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.10			0.11			0.11			0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.07				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6			0.06　未満			0.11			0.07			0.06　未満	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.020　未満			0.002　未満			0.002　未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003			0.001			0.002	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.004			0.006			0.001			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001			0.001　未満			0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.001　未満			0.001　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.008				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	
35	銅及びその化合物	1.0									0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200									10.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200	12.6	10.0	11.6	11.3	12.2	12.0	11.7	10.5	11.1	12.3	12.6	11.8	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									89				
40	蒸発残留物	500									146				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30　未満	0.30　未満	0.30　未満	0.32	0.30	0.33	0.33	0.33	0.34	0.30　未満	0.30　未満	0.30	
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.78	7.05	7.40	7.69	7.76	7.81	7.73	7.61	7.44	7.36	7.40	7.37	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5.0	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.6	0.5　未満	0.5　未満	
51	濁度	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	
			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)														
55	大腸菌(湧水)														
56	大腸菌群(湧水)														
57	水温		22.0	21.0	23.0	25.0	26.0	27.0	25.0	17.0	14.0			13.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚-原水

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.7)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.19)	3月 (H30.3.12)	原水
1	一般細菌	100									1				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									2.8				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.11				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.07				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001 未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									9.4				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005 未満				
38	塩化物イオン	200									10.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									91				
40	蒸発残留物	500									138				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005 未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005 未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.33				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									7.34				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									0.5 未満				
51	濁度	2.0									0.2 未満				
53	アンモニア態窒素										0.02 未満				
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陽	陽	陰	陽	陽	陽	陰	陽	陽	陰	陰	陰	
57	水温		19.0	19.0	19.0	19.0	23.0	23.0	21.0	20.0	15.0	17.0	17.0	18.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 和泉

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.7)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.19)	3月 (H30.3.12)	原水 ##########
1	一般細菌	100	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				0.001　未満
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				0.005　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.2			2.7			0.2			0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.06			0.11			0.06			0.05	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.01　未満				0.01　未満
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				0.0002　未満
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				0.005　未満
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				0.001　未満
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				0.001　未満
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				0.001　未満
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				0.001　未満
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				0.001　未満
21	塩素酸	0.6			0.14			0.11			0.23			0.18	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	
23	クロロホルム	0.06			0.033			0.001　未満			0.011			0.015	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.020			0.002　未満			0.007			0.009	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001　未満			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
26	臭素酸	0.01			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	
27	総トリハロメタン	0.1			0.040			0.005			0.016			0.020	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.026			0.002　未満			0.012			0.017	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.007			0.001			0.005			0.005	
30	ブロモホルム	0.09			0.001　未満			0.002			0.001　未満			0.001　未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.002			0.001　未満			0.005　未満			0.005　未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				0.005　未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.10
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.09
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.1				6.4
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				0.006
38	塩化物イオン	200	8.6	8.2	8.7	7.8	12.1	12.1	8.3	9.5	9.3	10.4		8.3	9.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									26				26
40	蒸発残留物	500									50				80
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				0.02　未満
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				0.005　未満
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				0.0005　未満
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.69	1.35	0.96	0.88	0.30	0.32	0.96	0.70	0.74	0.70	0.57	0.75	0.81
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.35	7.25	7.06	7.29	7.80	7.79	7.33	7.07	7.19	7.14	7.16	7.25	7.27
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0	0.5　未満	1.9	0.9	0.8	0.5　未満	0.5　未満	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5　未満	0.7	4.5
51	濁度	2.0	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	2.0
			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
53	アンモニア態窒素														0.02　未満
54	嫌気性芽胞菌(湧水)														21
55	大腸菌(湧水)														陽
56	大腸菌群(湧水)														陽
57	水温		20.0	20.0	21.0	24.0	26.0	26.0	23.0	17.0	14.0	6.0	10.0	12.0	8.0
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南

番号	検査項目名 （検査日）	基準値 mg/L以下	4月 (H29.4.17)	5月 (H29.5.15)	6月 (H29.6.12)	7月 (H29.7.10)	8月 (H29.8.7)	9月 (H29.9.11)	10月 (H29.10.10)	11月 (H29.11.13)	12月 (H29.12.11)	1月 (H30.1.15)	2月 (H30.2.19)	3月 (H31.3.12)	原水
1	一般細菌	100	1	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.2			1.2			1.3				
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.10			0.10				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.02				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.09			0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.001			0.001 未満			0.001 未満				
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1			0.002			0.001 未満			0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001 未満			0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.001 未満			0.001 未満			0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.032				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01			0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3			0.02			0.01			0.01				
35	銅及びその化合物	1.0									0.02				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	8.8	9.0	8.8	8.7	8.9	8.5	9.0	8.7	8.4	8.6	8.9	8.6	
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									31				
40	蒸発残留物	500									68				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005 未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005 未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.16	7.16	6.69	7.13	7.25	7.03	7.10	6.88	6.88	6.84	6.88	6.94	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5.0	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.6	0.5	
51	濁度	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	
			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
53	アンモニア態窒素														
54	嫌気性芽胞菌(湧水)														
55	大腸菌(湧水)														
56	大腸菌群(湧水)														
57	水温		20.0	22.0	22.0	24.0	25.0	26.0	24.0	18.0	15.0		12.0	13.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第１取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									11				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001　未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									1.2				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.10				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.02				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01　未満				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.5				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200									8.0				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									31				
40	蒸発残留物	500									78				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.30　未満				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									6.94				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									0.5　未満				
51	濁度	2.0									0.2　未満				
53	アンモニア態窒素										0.02　未満				
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
57	水温		18.0	18.0	17.0	17.0	21.0	18.0	18.0	19.0	12.0	15.0	15.0	16.0	
58	残留塩素														

平成 29 年度　三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第２取水井)-原水

番号	検査項目名 (検査日)	基準値 mg/L以下	４月 (H29.4.17)	５月 (H29.5.15)	６月 (H29.6.12)	７月 (H29.7.10)	８月 (H29.8.7)	９月 (H29.9.11)	１０月 (H29.10.10)	１１月 (H29.11.13)	１２月 (H29.12.11)	１月 (H30.1.15)	２月 (H30.2.19)	３月 (H30.3.12)	原　水
1	一般細菌	100									49				
2	大腸菌	陰									陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003									0.0003　未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005									0.00005　未満				
5	セレン及びその化合物	0.01									0.001　未満				
6	鉛及びその化合物	0.01									0.001　未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01									0.001　未満				
8	六価クロム化合物	0.05									0.005　未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04									0.004　未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01									0.001　未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0									1.2				
12	フッ素及びその化合物	0.8									0.10				
13	ホウ素及びその化合物	1.0									0.02				
14	四塩化炭素	0.002									0.0002　未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05									0.005　未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04									0.001　未満				
17	ジクロロメタン	0.02									0.001　未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
19	トリクロロエチレン	0.01									0.001　未満				
20	ベンゼン	0.01									0.001　未満				
21	塩素酸	0.6													
22	クロロ酢酸	0.02													
23	クロロホルム	0.06													
24	ジクロロ酢酸	0.03													
25	ジブロモクロロメタン	0.1													
26	臭素酸	0.01													
27	総トリハロメタン	0.1													
28	トリクロロ酢酸	0.03													
29	ブロモジクロロメタン	0.03													
30	ブロモホルム	0.09													
31	ホルムアルデヒド	0.08													
32	亜鉛及びその化合物	1.0									0.005　未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2									0.01　未満				
34	鉄及びその化合物	0.3									0.01　未満				
35	銅及びその化合物	1.0									0.01　未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200									7.3				
37	マンガン及びその化合物	0.05									0.005　未満				
38	塩化物イオン	200									8.0				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300									30				
40	蒸発残留物	500									64				
41	陰イオン界面活性剤	0.2									0.02　未満				
42	ジェオスミン	0.00001									0.000001　未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001									0.000001　未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02									0.005　未満				
45	フェノール類	0.005									0.0005　未満				
46	有機物等（TOCの量）	3.0									0.30　未満				
47	ｐＨ値	5.8～8.6									6.84				
48	味	異常なし													
49	臭気	異常なし									異常なし				
50	色度	5.0									0.5　未満				
51	濁度	2.0									0.2　未満				
53	アンモニア態窒素										0.02　未満				
54	嫌気性芽胞菌(湧水)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	大腸菌(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
56	大腸菌群(湧水)		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
57	水温		18.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	12.0	15.0	15.0	16.0	
58	残留塩素														